Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8562.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

расходомер:	ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер:	ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	55,10	37,53	17,57	66,13	65,51	0,62	7,00	5,00	0,01	17,76	-	-	18,12	-	18,12	-	66,05	-	1,17			1,19
25.08.16	24,00	-	53,01	36,94	16,07	66,08	65,44	0,64	7,00	5,00	0,02	16,21	-	-	16,52	-	16,52	-	65,99	-	1,07			1,09
26.08.16	24,00	-	53,26	36,86	16,40	66,17	65,59	0,58	7,00	5,00	0,02	16,56	-	-	16,90	-	16,90	-	65,95	-	1,09			1,11
27.08.16	24,00	-	54,17	36,93	17,24	66,32	65,75	0,57	7,00	5,00	0,01	17,43	-	-	17,79	-	17,79	-	66,08	-	1,15			1,17
28.08.16	24,00	-	55,12	36,50	18,62	66,25	65,62	0,63	7,00	5,00	0,02	18,77	-	-	19,14	-	19,14	-	66,05	-	1,24			1,26
29.08.16	24,00	-	55,41	36,67	18,74	65,97	65,36	0,61	7,00	5,00	0,02	18,91	-	-	19,28	-	19,28	-	65,73	-	1,24			1,26
30.08.16	24,00	-	53,82	36,21	17,61	65,58	64,97	0,61	7,00	5,00	0,02	17,75	-	-	18,10	-	18,10	-	65,34	-	1,16			1,18
31.08.16	24,00	-	54,18	36,18	18,00	65,69	65,04	0,65	7,00	5,00	0,02	18,13	-	-	18,49	-	18,49	-	65,54	-	1,19			1,21
01.09.16	24,00	-	55,97	36,69	19,28	66,13	65,56	0,57	7,00	5,00	0,02	19,47	-	-	19,84	-	19,84	-	65,86	-	1,28			1,30
02.09.16	24,00	-	53,40	36,37	17,03	66,40	65,79	0,61	7,00	5,00	0,02	17,21	-	-	17,56	-	17,56	-	66,19	-	1,14			1,16
03.09.16	24,00	-	54,13	36,72	17,41	66,00	65,37	0,63	7,00	5,00	0,01	17,56	-	-	17,90	-	17,90	-	65,86	-	1,16			1,17
04.09.16	24,00	-	54,03	36,28	17,75	65,69	65,10	0,59	7,00	5,00	0,01	17,91	-	-	18,30	-	18,30	-	65,46	-	1,17			1,19
05.09.16	24,00	-	54,01	36,89	17,12	66,38	65,76	0,62	7,00	5,00	0,02	17,27	-	-	17,62	-	17,62	-	66,20	-	1,14			1,16
06.09.16	24,00	-	55,64	38,00	17,64	65,92	65,35	0,57	7,00	5,00	0,01	17,87	-	-	18,21	-	18,21	-	65,70	-	1,17			1,19
07.09.16	24,00	-	54,88	37,25	17,63	66,32	65,73	0,59	7,00	5,00	0,01	17,82	-	-	18,17	-	18,17	-	66,07	-	1,18			1,19
08.09.16	24,00	-	53,98	36,38	17,60	66,00	65,38	0,62	7,00	5,00	0,02	17,78	-	-	18,12	-	18,12	-	65,76	-	1,17			1,19
09.09.16	24,00	-	54,08	36,71	17,37	66,18	65,58	0,60	7,00	5,00	0,01	17,58	-	-	17,92	-	17,92	-	65,97	-	1,16			1,18
10.09.16	24,00	-	53,65	36,73	16,92	66,21	65,65	0,56	7,00	5,00	0,01	17,10	-	-	17,47	-	17,47	-	65,91	-	1,13			1,14
11.09.16	24,00	-	56,56	35,89	20,67	65,93	65,36	0,57	7,00	5,00	0,01	20,88	-	-	21,29	-	21,29	-	65,72	-	1,37			1,39
12.09.16	24,00	-	54,46	36,96	17,50	66,19	65,61	0,58	7,00	5,00	0,02	17,67	-	-	18,04	-	18,04	-	65,93	-	1,17			1,18
13.09.16	24,00	-	42,58	26,53	16,05	62,01	63,72	-1,71	7,00	5,00	0,00	17,41	-	-	17,67	-	17,67	-	57,40	-	1,00			1,00
14.09.16	24,00	-	20,01	0,00	20,01	54,51	27,86	26,65	7,00	5,00	0,01	20,14	-	-	20,41	-	20,41	-	53,85	-	1,09			1,09
15.09.16	24,00	-	18,45	0,00	18,45	64,13	30,06	34,07	7,00	5,00	0,00	18,66	-	-	18,99	-	18,99	-	63,32	-	1,18			1,19
16.09.16	24,00	-	21,08	0,00	21,08	56,96	27,70	29,26	7,00	5,00	0,00	21,31	-	-	21,63	-	21,63	-	56,26	-	1,20			1,20
17.09.16	24,00	-	17,60	0,00	17,60	62,98	26,34	36,64	7,00	5,00	0,01	17,75	-	-	18,07	-	18,07	-	62,07	-	1,10			1,11
18.09.16	24,00	-	22,46	0,00	22,46	63,04	29,41	33,63	7,00	5,00	0,01	22,67	-	-	23,09	-	23,09	-	62,27	-	1,41			1,42
19.09.16	24,00	-	21,20	0,00	21,20	62,57	27,21	35,36	7,00	5,00	0,00	21,45	-	-	21,82	-	21,82	-	61,80	-	1,33			1,33
20.09.16	24,00	-	20,11	0,00	20,11	63,12	26,25	36,87	7,00	5,00	0,00	20,38	-	-	20,75	-	20,75	-	62,37	-	1,27			1,27
21.09.16	24,00	-	80,43	60,56	19,87	61,56	48,20	13,36	7,00	5,00	0,81	19,87	-	-	20,28	-	20,28	-	61,43	-	1,22			2,03
22.09.16	24,00	-	177,91	162,60	15,31	63,09	50,51	12,58	7,00	5,00	2,05	15,31	-	-	15,62	-	15,62	-	63,10	-	0,97			3,02
Среднее	24,00	-	51,02	32,81	18,21	64,52	55,56	8,96	7,00	5,00	0,11	18,42	-	-	18,77	-	18,77	-	64,04	-	1,18	-	-	1,28
Итого	720,00		1530,69	984,38	546,31						3,21	552,59	0,00	0,00	563,11	0,00	563,11	0,00			35,33	0,00	0,00	38,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	59449,88	54040,48	48183,37	-	49339,16	-	1040,64	-	-
	23.09.16 01:00	60980,57	55024,86	48932,63	-	50102,43	-	1079,14	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -8,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **563,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "СПб сбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта