

Абонент: ЖКСД Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Источник: Обуховский ЭЗ

Отчет о теплопотреблении по приборам УТЭ за сентябрь 2016
 Договор: Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТЭ:
 Рассматривать совместно с УТЭ:
 график: 15/0/70

Установленные приборы: Часовые и сумочн. архивы в файлах: С:\П\943-1\4806-ч(С)\0916.1х
 Режим (Схема): 0/7
 Вычислитель: СТП-943 № 14806
 Поддош.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin=
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmax=
 Тр.д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin=
 Тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmax=
 Тр.подпитки(В5): расходомер: Gmin=
 Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-Пв)+M2*(П2-Пв) лето: Q=M1*(П1-Пв)+M2*(П2-Пв)
 Qот=0,501 Qлет=0,501 Qот.пот.= Qгвс=0,089
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qгвс.ср=0,089
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qгвс.пот.=0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gвент.=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016: Gвент.пот.=0

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотере Q общ. Гкал.	
		М1, Т	М2, Т	дМ, Т	Т1, С	Т2, С	дТ, С	П1, Гкал/сут	П2, Гкал/сут	Qотопл, Гкал	М3, Т	М4, Т	дМ, Т	Впод, м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс. Гкал.			
24.08.16	24.00	76,80	56,34	20,46	66,51	66,33	0,18	5,00	4,00	0,01	20,36	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	0,00	1,36	66,78	0,00	1,37
25.08.16	24.00	75,85	55,27	20,58	66,53	66,33	0,19	5,00	4,00	0,01	20,53	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	1,37	66,81	0,00	1,38
26.08.16	24.00	75,30	56,74	18,56	66,80	66,49	0,11	5,00	4,00	0,03	18,19	0,00	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	1,21	66,71	0,00	1,24
27.08.16	24.00	75,00	57,86	17,14	66,84	66,75	0,09	5,00	4,00	0,04	16,61	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	0,00	1,11	66,87	0,00	1,15
28.08.16	24.00	74,76	52,52	22,24	66,77	66,64	0,13	5,00	4,00	0,02	21,97	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	0,00	1,47	66,88	0,00	1,49
29.08.16	24.00	74,88	51,62	23,27	66,53	66,36	0,18	5,00	4,00	0,01	23,20	0,00	0,00	23,68	0,00	23,68	0,00	1,55	66,69	0,00	1,56
30.08.16	24.00	73,73	51,21	22,52	66,12	65,97	0,15	5,00	4,00	0,04	22,09	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	0,00	1,46	66,23	0,00	1,50
31.08.16	24.00	73,65	50,85	22,80	66,13	65,93	0,20	5,00	4,00	0,04	22,26	0,00	0,00	22,71	0,00	22,71	0,00	1,48	66,34	0,00	1,52
01.09.16	24.00	74,25	52,12	22,12	66,67	66,59	0,08	5,00	4,00	0,03	21,74	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	0,00	1,45	66,61	0,00	1,48
02.09.16	24.00	73,90	52,67	21,23	66,88	66,73	0,15	5,00	4,00	0,04	20,75	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	1,45	66,61	0,00	1,43
03.09.16	24.00	74,94	53,32	21,62	66,48	66,30	0,18	5,00	4,00	0,05	21,03	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	0,00	1,40	66,72	0,00	1,45
04.09.16	24.00	75,18	50,34	24,85	66,19	66,03	0,16	5,00	4,00	0,03	24,56	0,00	0,00	25,05	0,00	25,05	0,00	1,63	66,25	0,00	1,65
05.09.16	24.00	75,78	53,08	22,70	66,83	66,69	0,15	5,00	4,00	0,04	22,14	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00	1,48	66,93	0,00	1,53
06.09.16	24.00	79,36	56,21	23,15	66,39	66,25	0,14	5,00	4,00	0,06	22,36	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	0,00	1,49	66,49	0,00	1,55
07.09.16	24.00	79,03	55,94	23,10	66,91	66,77	0,15	5,00	4,00	0,08	22,02	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	1,48	67,02	0,00	1,55
08.09.16	24.00	77,02	53,40	23,63	66,56	66,43	0,13	5,00	4,00	0,08	22,47	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	0,00	1,50	67,02	0,00	1,55
09.09.16	24.00	77,56	54,99	22,57	66,67	66,52	0,15	5,00	4,00	0,08	22,47	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	0,00	1,50	66,80	0,00	1,58
10.09.16	24.00	77,12	54,93	22,18	66,75	66,62	0,13	5,00	4,00	0,08	21,15	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	0,00	1,43	66,71	0,00	1,51
11.09.16	24.00	76,14	49,59	26,25	66,51	66,37	0,14	5,00	4,00	0,07	25,66	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19	0,00	1,41	66,76	0,00	1,49
12.09.16	24.00	76,34	53,78	22,55	66,72	66,62	0,10	5,00	4,00	0,05	21,86	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	1,71	66,53	0,00	1,77
13.09.16	24.00	74,22	54,22	20,01	63,62	64,36	-0,74	5,00	4,00	0,05	21,86	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	1,46	66,69	0,00	1,46
14.09.16	24.00	28,70	0,00	28,70	56,74	60,06	-3,32	5,00	4,00	0,03	28,22	0,00	0,00	28,64	0,00	28,64	0,00	1,31	60,58	0,00	1,31
15.09.16	24.00	24,80	0,00	24,80	64,56	58,71	5,85	5,00	4,00	0,04	24,40	0,00	0,00	24,87	0,00	24,87	0,00	1,59	56,48	0,00	1,59
16.09.16	24.00	28,68	0,00	28,68	59,28	58,22	1,06	5,00	4,00	0,04	28,23	0,00	0,00	28,69	0,00	28,69	0,00	1,66	64,18	0,00	1,63
17.09.16	24.00	26,97	0,00	26,97	64,13	53,95	10,19	5,00	4,00	0,05	26,37	0,00	0,00	26,87	0,00	26,87	0,00	1,66	58,99	0,00	1,70
18.09.16	24.00	30,37	0,00	30,37	64,10	56,39	7,71	5,00	4,00	0,05	29,91	0,00	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	1,68	63,82	0,00	1,68
19.09.16	24.00	25,33	0,00	25,33	63,68	58,42	5,26	5,00	4,00	0,04	24,89	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	0,00	1,91	63,81	0,00	1,91
20.09.16	24.00	66,71	41,51	25,20	64,55	43,77	20,78	5,00	4,00	0,04	24,89	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	0,00	1,58	63,30	0,00	1,58
21.09.16	24.00	105,07	79,84	25,23	62,13	38,21	23,92	5,00	4,00	0,02	23,47	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	0,00	1,52	63,86	0,00	1,52
22.09.16	24.00	80,36	54,66	25,70	62,99	33,76	29,24	5,00	4,00	0,02	23,47	0,00	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00	1,46	62,16	0,00	1,46
Среднее	24.00	66,93	43,43	23,49	65,25	61,82	3,43	5,00	4,00	0,19	22,91	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00	1,52	63,13	0,00	1,52
Итого	720.00	2007,83	1303,01	704,82						5,81	687,42	0,00	0,00	700,92	0,00	700,92	0,00	44,63	65,13	0,00	44,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Траб, ч
	М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	В3(М3)	В4(М3)	
24.08.16 01:00	16749,26	13672,47	27651,97	0,00	5254,09	510,13	
23.09.16 01:00	16942,45	13807,51	28393,94	0,00	28966,63	584,88	

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5306,38 Гкал.
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 5254,09 куб.м.
 Период расчета по договору: Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Период превышения ГД:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: 15,27 °С = -10,50 Гкал;
 Итого по приборам учета: 39,94 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 700,92 куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел учета и измерения коммунальных ресурсов
ОТЧЕТ УЧЕТ
 « 29 СЕН 2016 »