Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	17,44	9,85	7,59	58,08	56,37	1,71	7,00	5,00	0,03	7,59	-	-	7,74	-	7,74	-	56,93	-	0,43	-	-	0,46
25.08.16	24,00	-	17,44	9,85	7,59	58,08	56,37	1,71	7,00	5,00	0,03	7,59	-	-	7,74	-	7,74	-	56,93	-	0,43	-	-	0,46
26.08.16	24,00	-	17,44	9,85	7,59	58,08	56,37	1,71	7,00	5,00	0,03	7,59	-	-	7,74	-	7,74	-	56,93	-	0,43	-	-	0,46
27.08.16	24,00	-	17,44	9,85	7,59	58,08	56,37	1,71	7,00	5,00	0,03	7,59	-	-	7,74	-	7,74	-	56,93	-	0,43	-	-	0,46
28.08.16	24,00	-	17,44	9,85	7,59	58,08	56,37	1,71	7,00	5,00	0,03	7,59	-	-	7,74	-	7,74	-	56,93	-	0,43	-	-	0,46
29.08.16	24,00	-	11,46	8,91	2,55	54,67	51,23	3,44	7,00	5,00	0,05	2,55	-	-	2,60	-	2,60	-	51,33	-	0,13			0,18
30.08.16	24,00	-	18,21	9,66	8,55	58,45	56,89	1,56	7,00	5,00	0,03	8,55	-	-	8,72	-	8,72	-	57,38	-	0,49			0,52
31.08.16	24,00	-	17,83	9,31	8,52	59,50	57,70	1,80	7,00	5,00	0,02	8,52	-	-	8,69	-	8,69	-	58,64	-	0,50			0,52
01.09.16	24,00	-	17,67	9,71	7,96	58,92	57,37	1,55	7,00	5,00	0,02	7,96	-	-	8,12	-	8,12	-	57,79	-	0,46			0,48
02.09.16	24,00	-	17,52	10,12	7,40	58,32	56,98	1,34	7,00	5,00	0,02	7,40	-	-	7,55	-	7,55	-	57,06	-	0,42			0,45
03.09.16	24,00	-	17,12	9,71	7,41	57,00	54,77	2,23	7,00	5,00	0,03	7,41	-	-	7,56	-	7,56	-	55,94	-	0,41			0,45
04.09.16	24,00	-	17,49	9,83	7,66	58,08	56,24	1,84	7,00	5,00	0,02	7,66	-	-	7,82	-	7,82	-	57,74	-	0,44			0,46
05.09.16	24,00	-	15,08	10,62	4,46	57,33	54,96	2,37	7,00	5,00	0,04	4,46	-	-	4,55	-	4,55	-	55,65	-	0,25			0,29
06.09.16	24,00	-	12,26	11,37	0,89	56,38	54,45	1,93	7,00	5,00	0,03	0,89	-	-	0,91	-	0,91	-	52,26	-	0,05			0,08
07.09.16	24,00	-	17,44	9,75	7,69	58,64	56,55	2,09	7,00	5,00	0,03	7,69	-	-	7,85	-	7,85	-	57,31	-	0,44			0,47
08.09.16	24,00	-	19,00	9,64	9,36	60,19	58,26	1,93	7,00	5,00	0,03	9,36	-	-	9,55	-	9,55	-	58,88	-	0,55			0,58
09.09.16	24,00	-	18,38	9,77	8,61	60,68	58,77	1,91	7,00	5,00	0,03	8,61	-	-	8,79	-	8,79	-	59,64	-	0,51			0,55
10.09.16	24,00	-	18,13	9,70	8,43	59,42	57,50	1,92	7,00	5,00	0,03	8,43	-	-	8,60	-	8,60	-	58,49	-	0,49			0,52
11.09.16	24,00	-	20,87	11,27	9,60	61,65	59,72	1,93	7,00	5,00	0,03	9,60	-	-	9,80	-	9,80	-	61,31	-	0,59			0,62
12.09.16	24,00	-	18,19	9,80	8,39	60,23	57,82	2,41	7,00	5,00	0,04	8,39	-	-	8,56	-	8,56	-	58,49	-	0,49			0,53
13.09.16	24,00	-	18,14	9,57	8,57	61,57	59,17	2,40	7,00	5,00	0,03	8,57	-	-	8,74	-	8,74	-	60,67	-	0,52			0,55
14.09.16	24,00	-	18,47	10,14	8,33	62,09	59,69	2,40	7,00	5,00	0,04	8,33	-	-	8,50	-	8,50	-	60,52	-	0,50			0,54
15.09.16	24,00	-	18,17	9,89	8,28	60,93	58,95	1,98	7,00	5,00	0,03	8,28	-	-	8,45	-	8,45	-	59,44	-	0,49			0,52
16.09.16	24,00	-	18,42	9,71	8,71	58,26	56,91	1,35	7,00	5,00	0,03	8,71	-	-	8,89	-	8,89	-	56,95	-	0,50			0,52
17.09.16	24,00	-	18,05	9,83	8,22	58,68	56,39	2,29	7,00	5,00	0,03	8,22	-	-	8,39	-	8,39	-	57,69	-	0,47			0,50
18.09.16	24,00	-	18,06	10,45	7,61	59,31	55,75	3,56	7,00	5,00	0,05	7,61	-	-	7,77	-	7,77	-	58,06	-	0,44			0,49
19.09.16	24,00	-	16,66	10,14	6,52	56,76	53,83	2,93	7,00	5,00	0,05	6,52	-	-	6,65	-	6,65	-	54,47	-	0,36			0,40
20.09.16	24,00	-	12,98	9,00	3,98	55,65	49,79	5,86	7,00	5,00	0,07	3,98	-	-	4,06	-	4,06	-	51,71	-	0,21			0,28
21.09.16	24,00	-	33,78	23,57	10,21	57,69	57,09	0,60	7,00	5,00	0,05	10,21	-	-	10,42	-	10,42	-	54,21	-	0,55			0,60
22.09.16	24,00	-	53,68	44,04	9,64	66,87	66,50	0,37	7,00	5,00	0,03	9,64	-	-	9,84	-	9,84	-	66,14	-	0,64			0,66
Среднее	24,00	-	19,01	11,49	7,52	58,92	56,84	2,08	7,00	5,00	0,03	7,52	-	-	7,67	-	7,67	-	57,41	-	0,44	-	-	0,47
Итого	720,00		570,24	344,74	225,50						0,98	225,50	0,00	0,00	230,10	0,00	230,10	0,00			13,07	0,00	0,00	14,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 08:00	19528,82	16689,49	3484,85	-	3559,18	-	618,87	-	-
	23.09.16 01:00	20025,02	17014,32	3823,13	-	3902,70	-	629,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C = -3,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **230,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 29 СЕН 2016 г.