Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 2;7
расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	*	84,80	72,70	12,10	68,73	68,41	0,32	7,20	3,90	0,04	12,10			12,35		12,35	-	68,22		0,83			0,86
25.08.16	24,00	*	82,05	72,10	9,96	68,64	68,33	0,31	7,20	3,90	0,03	9,96			10,16		10,16	-	67,98		0,68			0,71
26.08.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
27.08.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
28.08.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
29.08.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
30.08.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
31.08.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
01.09.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
02.09.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
03.09.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
04.09.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
05.09.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
06.09.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
07.09.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
08.09.16	24,00	*	83,43	72,40	11,03	68,69	68,37	0,32	7,20	3,90	0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	68,10	-	0,75	-	-	0,79
09.09.16	24,00	*	84,48	72,57	11,92	68,56	68,26	0,31	7,20	3,90	0,01	12,23			12,49		12,49	-	68,07		0,83			0,85
10.09.16	24,00	*	84,02	72,46	11,56	68,68	68,37	0,31	7,20	3,90	0,01	11,91			12,17		12,17	-	68,19		0,81			0,82
11.09.16	24,00	*	83,91	71,13	12,78	68,32	68,02	0,30	7,20	3,90	0,01	13,09			13,37		13,37	-	67,86		0,89			0,90
12.09.16	24,00	*	86,05	72,63	13,42	68,59	68,29	0,30	7,20	3,90	0,02	13,66			13,96		13,96	-	68,11		0,93			0,95
13.09.16	24,00	*	85,90	73,04	12,86	67,10	66,81	0,29	7,20	3,90	0,01	13,20			13,47		13,47	-	66,62		0,88			0,89
14.09.16	24,00	*	88,77	74,30	14,47	68,66	68,36	0,30	7,20	3,90	0,01	14,77			15,08		15,08	-	68,26		1,01			1,02
15.09.16	24,00	*	87,56	73,76	13,80	68,48	68,17	0,31	7,20	3,90	0,02	14,04			14,34		14,34	-	68,06		0,96			0,97
16.09.16	24,00	*	84,61	72,59	12,02	68,62	68,33	0,30	7,20	3,90	0,02	12,25			12,52		12,52	-	68,08		0,83			0,85
17.09.16	24,00	*	84,12	70,66	13,46	68,54	68,20	0,34	7,20	3,90	0,02	13,67			13,97		13,97	-	68,12		0,93			0,95
18.09.16	24,00	*	84,84	70,50	14,34	68,36	68,03	0,33	7,20	3,90	0,02	14,59			14,90		14,90	-	67,91		0,99			1,01
19.09.16	24,00	*	80,90	68,37	12,53	68,23	67,89	0,35	7,20	3,90	0,02	12,67			12,94		12,94	-	67,76		0,86			0,88
20.09.16	24,00	*	78,64	64,47	14,17	67,25	54,32	12,93	7,20	3,90	0,89	13,66			13,94		13,94	-	66,44		0,91			1,80
21.09.16	24,00	*	82,04	66,74	15,30	63,48	38,50	24,98	7,20	3,90	1,74	14,25			14,52		14,52	-	63,01		0,90			2,64
22.09.16	24,00	*	82,87	67,61	15,26	64,32	38,88	25,44	7,20	3,90	1,78	14,45			14,73		14,73	-	64,29		0,93			2,71
Среднее	24,00	-	83,78	71,64	12,14	68,21	65,81	2,40	7,20	3,90	0,17	12,16	-	-	12,41	-	12,41	-	67,68	-	0,82	-	-	0,99
Итого	720,00		2513,54	2149,19	364,35						5,14	364,91	0,00	0,00	372,44	0,00	372,44	0,00			24,68	0,00	0,00	29,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	2345,84	2083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	-
	23.09.16 01:00	3777,20	3293,53	196,28	0,00	200,38	0,00	63,23	13,19	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -5,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **372,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» СЕН 2016 г.
печать энергосбыта