Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Договор: 9976.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 241779
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-241779-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,29 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14102
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0641
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,68
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	85,29	71,20	14,09	69,04	62,91	6,13	7,00	5,00	0,44	14,09	-	-	14,41	-	14,41	-	69,01	-	0,97			1,41
25.08.16	24,00	-	83,94	70,39	13,55	69,02	63,02	6,00	7,00	5,00	0,42	13,55	-	-	13,83	-	13,83	-	69,00	-	0,94			1,36
26.08.16	24,00	-	84,17	70,86	13,31	68,95	63,25	5,70	7,00	5,00	0,40	13,31	-	-	13,60	-	13,60	-	68,81	-	0,92			1,32
27.08.16	24,00	-	85,02	71,00	14,02	69,17	63,48	5,69	7,00	5,00	0,40	14,02	-	-	14,33	-	14,33	-	68,98	-	0,97			1,37
28.08.16	24,00	-	86,23	70,09	16,14	69,20	63,39	5,81	7,00	5,00	0,41	16,14	-	-	16,46	-	16,46	-	69,01	-	1,11			1,52
29.08.16	24,00	-	85,10	70,68	14,42	68,95	63,14	5,81	7,00	5,00	0,41	14,42	-	-	14,74	-	14,74	-	68,83	-	0,99			1,40
30.08.16	24,00	-	83,65	69,17	14,48	68,53	62,27	6,26	7,00	5,00	0,43	14,48	-	-	14,79	-	14,79	-	68,40	-	0,99			1,43
31.08.16	24,00	-	84,12	68,50	15,62	68,66	62,14	6,52	7,00	5,00	0,45	15,62	-	-	15,93	-	15,93	-	68,59	-	1,07			1,52
01.09.16	24,00	-	84,77	69,23	15,54	69,08	62,89	6,19	7,00	5,00	0,43	15,54	-	-	15,87	-	15,87	-	68,78	-	1,07			1,50
02.09.16	24,00	-	82,46	68,72	13,74	69,35	63,37	5,98	7,00	5,00	0,41	13,74	-	-	14,03	-	14,03	-	69,17	-	0,95			1,36
03.09.16	24,00	-	82,85	69,50	13,35	68,91	63,08	5,83	7,00	5,00	0,41	13,35	-	-	13,63	-	13,63	-	68,80	-	0,92			1,33
04.09.16	24,00	-	84,29	68,41	15,88	68,65	62,81	5,84	7,00	5,00	0,40	15,88	-	-	16,21	-	16,21	-	68,50	-	1,09			1,49
05.09.16	24,00	-	84,36	69,68	14,68	69,21	63,35	5,86	7,00	5,00	0,41	14,68	-	-	14,99	-	14,99	-	68,98	-	1,01			1,42
06.09.16	24,00	-	85,61	71,73	13,88	68,65	62,96	5,69	7,00	5,00	0,41	13,88	-	-	14,16	-	14,16	-	68,48	-	0,95			1,36
07.09.16	24,00	-	84,07	70,16	13,91	69,12	63,19	5,93	7,00	5,00	0,42	13,91	-	-	14,20	-	14,20	-	68,85	-	0,96			1,38
08.09.16	24,00	-	82,73	68,81	13,92	68,84	62,74	6,10	7,00	5,00	0,42	13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	68,61	-	0,96			1,38
09.09.16	24,00	-	84,54	69,72	14,82	69,03	63,00	6,03	7,00	5,00	0,42	14,82	-	-	15,12	-	15,12	-	68,78	-	1,02			1,44
10.09.16	24,00	-	87,17	69,06	18,11	69,11	63,08	6,03	7,00	5,00	0,42	18,11	-	-	18,49	-	18,49	-	68,99	-	1,25			1,67
11.09.16	24,00	-	84,66	67,82	16,84	68,78	62,82	5,96	7,00	5,00	0,41	16,84	-	-	17,19	-	17,19	-	68,52	-	1,16			1,56
12.09.16	24,00	-	84,47	70,59	13,88	68,99	63,10	5,89	7,00	5,00	0,42	13,88	-	-	14,18	-	14,18	-	68,72	-	0,95			1,37
13.09.16	24,00	-	85,62	70,46	15,16	67,48	61,70	5,78	7,00	5,00	0,41	15,16	-	-	15,45	-	15,45	-	67,29	-	1,02			1,43
14.09.16	24,00	-	87,58	71,57	16,01	68,98	63,27	5,71	7,00	5,00	0,41	16,01	-	-	16,34	-	16,34	-	68,80	-	1,10			1,51
15.09.16	24,00	-	87,04	71,95	15,09	68,87	63,03	5,84	7,00	5,00	0,42	15,09	-	-	15,42	-	15,42	-	68,67	-	1,04			1,46
16.09.16	24,00	-	85,61	70,45	15,16	68,99	62,72	6,27	7,00	5,00	0,45	15,16	-	-	15,50	-	15,50	-	68,69	-	1,04			1,49
17.09.16	24,00	-	86,57	69,12	17,45	68,92	62,50	6,42	7,00	5,00	0,45	17,45	-	-	17,81	-	17,81	-	68,72	-	1,20			1,65
18.09.16	24,00	-	88,43	68,74	19,69	68,70	62,20	6,50	7,00	5,00	0,45	19,69	-	-	20,10	-	20,10	-	68,47	-	1,35			1,80
19.09.16	24,00	-	83,78	67,01	16,77	68,65	61,99	6,66	7,00	5,00	0,45	16,77	-	-	17,13	-	17,13	-	68,51	-	1,15			1,60
20.09.16	24,00	-	86,26	74,88	11,38	68,76	50,23	18,53	7,00	5,00	1,10	15,98	-	-	16,29	-	16,29	-	66,77	-	1,07			2,17
21.09.16	24,00	-	86,26	74,88	11,38	68,76	37,93	30,83	7,00	5,00	2,10	15,62	-	-	15,90	-	15,90	-	63,06	-	0,99			3,09
22.09.16	24,00	-	86,26	74,88	11,38	68,76	37,39	31,37	7,00	5,00	2,10	15,87	-	-	16,20	-	16,20	-	65,21	-	1,04			3,13
Среднее	24,00	-	85,10	70,31	14,79	68,87	60,77	8,11	7,00	5,00	0,56	15,23	-	-	15,55	-	15,55	-	68,33	-	1,04	-	-	1,60
Итого	720,00		2552,91	2109,25	443,66						16,69	456,98	0,00	0,00	466,51	0,00	466,51	0,00			31,24	0,00	0,00	47,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	4103,03	0,54	710,24	-	723,79	-	275,44	-	
	23.09.16 01:00	6438,93	0,54	1167,22	-	1190,30	-	436,43	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -6,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **466,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /__________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» ________________ г.

Урегул.
доп. откл.