Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016
Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	57,70	53,35	4,35	69,35	65,49	3,86	7,00	5,00	0,21	4,35	-	-	4,57	-	4,57	-	69,33	-	0,30			0,51
25.08.16	24,00	-	59,85	55,27	4,58	69,17	65,29	3,88	7,00	5,00	0,22	4,58	-	-	4,80	-	4,80	-	69,14	-	0,32			0,53
26.08.16	24,00	-	67,97	62,12	5,85	69,14	65,40	3,74	7,00	5,00	0,23	5,85	-	-	6,12	-	6,12	-	69,10	-	0,40			0,64
27.08.16	24,00	-	59,29	53,39	5,90	69,65	65,92	3,73	7,00	5,00	0,20	5,90	-	-	6,13	-	6,13	-	69,59	-	0,41			0,61
28.08.16	24,00	-	61,02	55,10	5,92	69,60	65,65	3,95	7,00	5,00	0,22	5,92	-	-	6,19	-	6,19	-	69,54	-	0,41			0,63
29.08.16	24,00	-	66,10	59,39	6,71	69,02	65,08	3,94	7,00	5,00	0,24	6,71	-	-	7,01	-	7,01	-	68,97	-	0,46			0,70
30.08.16	24,00	-	69,86	61,79	8,07	68,54	64,71	3,83	7,00	5,00	0,24	8,07	-	-	8,39	-	8,39	-	68,49	-	0,55			0,79
31.08.16	24,00	-	60,93	54,08	6,85	68,99	65,06	3,93	7,00	5,00	0,22	6,85	-	-	7,11	-	7,11	-	68,95	-	0,47			0,69
01.09.16	24,00	-	62,57	56,43	6,14	69,23	65,27	3,96	7,00	5,00	0,23	6,14	-	-	6,43	-	6,43	-	69,16	-	0,42			0,65
02.09.16	24,00	-	62,38	57,10	5,28	69,46	65,52	3,94	7,00	5,00	0,23	5,28	-	-	5,52	-	5,52	-	69,41	-	0,37			0,59
03.09.16	24,00	-	62,24	56,28	5,96	68,91	65,10	3,81	7,00	5,00	0,22	5,96	-	-	6,17	-	6,17	-	68,87	-	0,41			0,63
04.09.16	24,00	-	66,73	59,15	7,58	68,89	64,98	3,91	7,00	5,00	0,24	7,58	-	-	7,88	-	7,88	-	68,83	-	0,52			0,76
05.09.16	24,00	-	65,23	58,99	6,24	69,43	65,51	3,92	7,00	5,00	0,23	6,24	-	-	6,51	-	6,51	-	69,37	-	0,43			0,67
06.09.16	24,00	-	67,52	59,48	8,04	68,96	65,18	3,78	7,00	5,00	0,23	8,04	-	-	8,36	-	8,36	-	68,93	-	0,55			0,78
07.09.16	24,00	-	71,74	63,69	8,05	69,48	65,58	3,90	7,00	5,00	0,25	8,05	-	-	8,36	-	8,36	-	69,41	-	0,56			0,81
08.09.16	24,00	-	65,12	57,96	7,16	69,27	65,35	3,92	7,00	5,00	0,23	7,16	-	-	7,46	-	7,46	-	69,19	-	0,50			0,73
09.09.16	24,00	-	64,47	58,20	6,27	69,21	65,22	3,99	7,00	5,00	0,24	6,27	-	-	6,54	-	6,54	-	69,14	-	0,43			0,67
10.09.16	24,00	-	74,06	62,49	11,57	69,47	65,73	3,74	7,00	5,00	0,24	11,57	-	-	11,94	-	11,94	-	69,40	-	0,80			1,04
11.09.16	24,00	-	68,72	59,94	8,78	69,10	65,23	3,87	7,00	5,00	0,23	8,78	-	-	9,09	-	9,09	-	69,01	-	0,61			0,84
12.09.16	24,00	-	72,89	65,42	7,47	69,30	65,47	3,83	7,00	5,00	0,25	7,47	-	-	7,73	-	7,73	-	69,24	-	0,52			0,77
13.09.16	24,00	-	69,69	62,97	6,72	69,26	65,40	3,86	7,00	5,00	0,25	6,72	-	-	7,02	-	7,02	-	69,19	-	0,46			0,71
14.09.16	24,00	-	70,62	62,71	7,91	69,42	65,43	3,99	7,00	5,00	0,25	7,91	-	-	8,21	-	8,21	-	69,36	-	0,55			0,80
15.09.16	24,00	-	72,52	64,25	8,27	69,17	65,23	3,94	7,00	5,00	0,26	8,27	-	-	8,58	-	8,58	-	69,11	-	0,57			0,83
16.09.16	24,00	-	71,37	63,48	7,89	69,29	65,29	4,00	7,00	5,00	0,26	7,89	-	-	8,22	-	8,22	-	69,22	-	0,55			0,80
17.09.16	24,00	-	71,12	63,06	8,06	69,31	65,21	4,10	7,00	5,00	0,26	8,06	-	-	8,37	-	8,37	-	69,25	-	0,56			0,82
18.09.16	24,00	-	73,78	64,20	9,58	69,13	65,16	3,97	7,00	5,00	0,26	9,58	-	-	9,93	-	9,93	-	69,06	-	0,66			0,92
19.09.16	24,00	-	70,07	60,86	9,21	68,98	64,80	4,18	7,00	5,00	0,26	9,21	-	-	9,56	-	9,56	-	68,93	-	0,63			0,89
20.09.16	24,00	-	70,27	62,30	7,97	67,40	60,25	7,15	7,00	5,00	0,45	7,97	-	-	8,37	-	8,37	-	67,20	-	0,54			0,99
21.09.16	24,00	-	76,95	67,42	9,53	63,02	51,59	11,43	7,00	5,00	0,77	9,53	-	-	10,09	-	10,09	-	62,94	-	0,60			1,37
22.09.16	24,00	-	70,82	61,14	9,68	64,78	51,40	13,38	7,00	5,00	0,82	9,68	-	-	10,26	-	10,26	-	64,80	-	0,63			1,45
Среднее	24,00	-	67,45	60,07	7,39	68,80	64,22	4,58	7,00	5,00	0,28	7,39	-	-	7,70	-	7,70	-	68,74	-	0,51	-	-	0,79
Итого	720,00		2023,60	1802,01	221,59						8,42	221,59	0,00	0,00	230,92	0,00	230,92	0,00			15,21	0,00	0,00	23,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.08.16 01:00	30269,72	22721,71	7947,70	-	8134,47	-	994,09		-
	23.09.16 01:00	32107,80	24352,98	8856,00	-	9062,55	-	1016,03		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -3,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **230,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_______________ /_______________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 29 СЕН 2016 г.