

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за сентябрь 2016  
 Договор: 9896.038.1  
 Строит.Адрес: Бабюшкина 113-3  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабюшкина 113-3 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: Обуховский э.д.

Установленные приборы:  
 Выключатель: ВК7-7 № 207928  
 Подкач.тр.(M1):  
 Обратн.тр.(M2):  
 Тр.д. ГВС(M3):  
 Тр.шир.ГВС(M4):  
 Тр.подпитки(V5):  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q_1 = M_1 \cdot (P_1 - P_2) \cdot K_1 \cdot (P_1 - P_2) \cdot K_2$   
 лето:  $M_1 \cdot (P_1 - P_2) \cdot K_1 \cdot (P_1 - P_2) \cdot K_2$   
 Расчетные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут:  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УТЗ:  
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70  
 Тхв, гр.С= 15,27  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Дата	Тк час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотворе Q общ. Гкал.
		M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	T3, С	T4, С	Qотопл Гкал	P1 П/кВт	P2 П/кВт	Qотопл м.куб	V3 м.куб	V4 м.куб	dГвс м.куб	Uподл м.куб	Qгвс кал	
24.08.16	24.00	119,29	105,90	12,39	69,37	65,62	3,75	7,00	5,00	0,40	12,39	12,82	13,12	12,82	12,82	69,29	0,86	1,26
25.08.16	24.00	118,31	105,65	12,66	69,33	65,53	3,80	7,00	5,00	0,41	12,66	11,77	13,12	12,21	13,12	69,24	0,88	1,28
26.08.16	24.00	118,32	106,55	11,77	69,26	65,53	3,73	7,00	5,00	0,40	11,77	11,77	12,21	12,21	12,21	69,16	0,81	1,24
27.08.16	24.00	118,77	106,79	11,98	69,47	65,70	3,77	7,00	5,00	0,41	11,98	11,98	12,45	13,97	13,97	69,36	0,83	1,25
29.08.16	24.00	117,89	106,05	11,84	69,48	65,56	3,92	7,00	5,00	0,42	11,84	11,84	12,45	12,33	13,97	69,37	0,82	1,35
30.08.16	24.00	117,07	104,63	12,44	68,83	64,87	3,96	7,00	5,00	0,42	12,44	12,44	12,92	12,92	12,92	68,75	0,86	1,27
01.09.16	24.00	117,80	104,01	13,79	68,97	64,97	4,00	7,00	5,00	0,42	13,79	14,31	12,92	14,31	14,31	68,89	0,95	1,37
02.09.16	24.00	117,56	105,13	12,43	69,41	65,40	4,01	7,00	5,00	0,43	12,43	12,91	13,32	12,91	12,91	69,28	0,86	1,29
03.09.16	24.00	116,91	104,07	12,84	69,66	65,69	3,97	7,00	5,00	0,42	12,84	13,32	13,18	13,32	13,32	69,56	0,89	1,31
04.09.16	24.00	117,62	104,91	12,71	69,21	65,31	3,90	7,00	5,00	0,41	12,71	13,90	14,38	13,90	14,38	69,56	0,88	1,29
05.09.16	24.00	119,77	105,44	14,33	69,52	65,00	3,93	7,00	5,00	0,41	14,33	14,38	14,86	14,86	14,86	69,41	0,99	1,42
06.09.16	24.00	121,86	108,13	13,73	68,93	65,10	3,83	7,00	5,00	0,42	13,73	14,86	14,86	14,86	14,86	68,81	0,96	1,37
07.09.16	24.00	120,39	105,89	14,50	69,41	65,54	3,87	7,00	5,00	0,42	14,50	14,19	15,06	15,06	15,06	69,29	1,00	1,42
08.09.16	24.00	117,15	103,97	13,18	69,12	65,18	3,94	7,00	5,00	0,42	13,18	13,72	13,72	13,72	13,72	69,01	0,91	1,42
09.09.16	24.00	120,49	104,72	15,77	69,33	65,41	3,92	7,00	5,00	0,42	15,77	16,29	16,29	16,29	16,29	69,22	1,09	1,51
10.09.16	24.00	118,29	104,80	13,49	69,37	65,44	3,93	7,00	5,00	0,42	13,49	13,98	13,98	13,98	13,98	69,25	0,93	1,35
11.09.16	24.00	118,13	102,64	15,49	69,06	65,28	3,78	7,00	5,00	0,39	15,49	16,06	16,06	16,06	16,06	68,94	1,07	1,46
12.09.16	24.00	120,09	106,02	14,07	69,29	65,54	3,75	7,00	5,00	0,40	14,07	14,57	14,57	14,57	14,57	69,17	0,97	1,38
13.09.16	24.00	121,46	107,41	14,05	67,72	64,09	3,63	7,00	5,00	0,40	14,05	14,55	14,55	14,55	14,55	67,57	0,95	1,35
14.09.16	24.00	123,47	110,27	13,20	69,26	65,41	3,85	7,00	5,00	0,43	13,20	13,54	13,54	13,54	13,54	69,04	0,91	1,34
15.09.16	24.00	122,52	109,51	13,01	69,15	65,27	3,88	7,00	5,00	0,43	13,01	14,05	14,05	14,05	14,05	69,14	0,94	1,36
16.09.16	24.00	120,71	107,18	13,53	69,27	65,38	3,89	7,00	5,00	0,43	13,53	14,62	14,62	14,62	14,62	69,08	0,98	1,40
17.09.16	24.00	119,13	105,00	14,13	69,19	65,21	3,98	7,00	5,00	0,42	14,13	16,33	16,33	16,33	16,33	68,85	1,12	1,54
18.09.16	24.00	120,87	104,54	16,33	68,97	65,08	3,89	7,00	5,00	0,41	16,33	15,98	15,98	15,98	15,98	68,82	1,06	1,48
19.09.16	24.00	117,37	101,96	15,41	68,93	64,90	4,03	7,00	5,00	0,42	15,41	15,26	15,26	15,26	15,26	67,48	0,99	1,39
20.09.16	24.00	113,04	98,35	14,69	67,69	63,75	3,94	7,00	5,00	0,40	14,69	16,10	16,10	16,10	16,10	66,66	1,01	1,56
21.09.16	24.00	117,25	101,84	15,41	63,80	55,72	8,08	7,00	5,00	0,83	15,41	15,78	15,78	15,78	15,78	66,75	0,98	1,81
22.09.16	24.00	115,89	100,72	15,17	66,81	61,46	5,35	7,00	5,00	0,55	15,17	14,24	14,24	14,24	14,24	68,75	0,94	1,38
Среднее	24.00	118,79	105,07	13,72	68,87	64,79	4,08	7,00	5,00	0,43	13,72	13,01	13,01	13,01	13,01	68,75	0,94	1,38
Итого	720,00	3563,81	3152,11	411,70	688,79	647,9	4,08	7,00	5,00	0,43	411,70	427,23	427,23	427,23	427,23	28,29	0,00	41,29

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(куб)	V4(куб)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	22.06.16 06:00	48389,60	42661,89	5231,09	-	5942,59	-	1170,86	-	-
	22.06.16 06:00	48389,60	42661,89	5231,09	-	5942,59	-	1170,86	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

15,27 °C = 6,29 Гкал;  
 35,01 Гкал;  
 427,23 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Гкал;  
 куб.м;

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 для ООО «ИнфраХит»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

ГУП «ТЭК СПб»  
 печать энергосбыта  
 Управление приборного учета  
 Отдел приборного учета  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 29 СЕН 2016 г.