Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3003

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,31	19,71	0,60	7,00	5,00	0,00													0,00
25.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,94	18,44	0,50	7,00	5,00	0,00													0,00
26.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,39	20,18	0,21	7,00	5,00	0,00													0,00
27.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,67	20,44	0,23	7,00	5,00	0,00													0,00
28.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,21	19,06	0,15	7,00	5,00	0,00													0,00
29.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,07	15,07	0,00	7,00	5,00	0,00													0,00
30.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,33	15,71	0,62	7,00	5,00	0,00													0,00
31.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,32	16,64	0,68	7,00	5,00	0,00													0,00
01.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,56	16,98	0,58	7,00	5,00	0,00													0,00
02.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,87	18,47	0,40	7,00	5,00	0,00													0,00
03.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,75	18,30	0,45	7,00	5,00	0,00													0,00
04.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,34	16,80	0,54	7,00	5,00	0,00													0,00
05.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,69	16,98	0,71	7,00	5,00	0,00													0,00
06.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,24	16,66	0,58	7,00	5,00	0,00													0,00
07.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,89	17,39	0,50	7,00	5,00	0,00													0,00
08.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,62	18,34	0,28	7,00	5,00	0,00													0,00
09.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,97	18,55	0,42	7,00	5,00	0,00													0,00
10.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,93	18,54	0,39	7,00	5,00	0,00													0,00
11.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,33	18,96	0,37	7,00	5,00	0,00													0,00
12.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,83	19,42	0,41	7,00	5,00	0,00													0,00
13.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,57	19,10	0,47	7,00	5,00	0,00													0,00
14.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,10	18,63	0,47	7,00	5,00	0,00													0,00
15.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,84	18,38	0,46	7,00	5,00	0,00													0,00
16.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,71	18,28	0,43	7,00	5,00	0,00													0,00
17.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,37	17,89	0,48	7,00	5,00	0,00													0,00
18.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,05	17,54	0,51	7,00	5,00	0,00													0,00
19.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,77	17,27	0,50	7,00	5,00	0,00													0,00
20.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,64	17,19	0,45	7,00	5,00	0,00													0,00
21.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,50	16,96	0,54	7,00	5,00	0,00													0,00
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,26	16,72	0,54	7,00	5,00	0,00													0,00
Среднее	24,00	-	-	-	-	18,40	17,95	0,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	41199,77	41171,33	5512,47	385,51	5654,54	385,51	615,13	404,79	-
	23.09.16 01:00	41199,77	41171,33	6099,64	428,66	6256,84	428,66	615,13	447,87	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **0,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 0,00 куб.м.

суток:
Гкал;
куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20 СЕН 2016
«____» _____ г.