Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 14,12
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	160,48	141,81	18,67	68,92	68,85	0,07	7,00	5,00	0,05	18,12	-	18,12	18,49	-	18,49	-	69,12	-	1,25			1,30
25.08.16	24,00	-	158,41	140,40	18,01	68,93	68,86	0,07	7,00	5,00	0,07	17,13	-	17,13	17,48	-	17,48	-	69,11	-	1,19			1,26
26.08.16	24,00	-	158,40	141,61	16,79	68,72	68,67	0,05	7,00	5,00	0,05	16,28	-	16,28	16,63	-	16,63	-	68,78	-	1,12			1,17
27.08.16	24,00	-	159,08	141,46	17,62	68,99	68,95	0,04	7,00	5,00	0,05	17,13	-	17,13	17,50	-	17,50	-	69,02	-	1,18			1,23
28.08.16	24,00	-	160,46	139,20	21,26	69,07	69,02	0,05	7,00	5,00	0,07	20,35	-	20,35	20,77	-	20,77	-	69,12	-	1,41			1,48
29.08.16	24,00	-	159,10	137,57	21,53	68,90	68,85	0,05	7,00	5,00	0,28	17,64	-	17,64	18,03	-	18,03	-	68,94	-	1,22			1,50
30.08.16	24,00	-	157,37	136,01	21,36	68,51	68,45	0,06	7,00	5,00	0,26	17,78	-	17,78	18,15	-	18,15	-	68,58	-	1,22			1,48
31.08.16	24,00	-	158,76	135,58	23,18	68,51	68,44	0,07	7,00	5,00	0,25	19,68	-	19,68	20,13	-	20,13	-	68,67	-	1,35			1,61
01.09.16	24,00	-	158,50	137,08	21,42	68,97	68,92	0,05	7,00	5,00	0,27	17,57	-	17,57	17,95	-	17,95	-	69,00	-	1,22			1,49
02.09.16	22,00	-	143,25	124,34	18,91	69,12	69,06	0,06	7,00	5,00	0,22	15,89	-	15,89	16,24	-	16,24	-	69,26	-	1,10			1,32
03.09.16	24,00	-	159,66	137,09	22,57	68,78	68,71	0,07	7,00	5,00	0,27	18,83	-	18,83	19,24	-	19,24	-	68,98	-	1,30			1,57
04.09.16	24,00	-	160,10	135,66	24,44	68,50	68,44	0,06	7,00	5,00	0,26	20,84	-	20,84	21,27	-	21,27	-	68,56	-	1,43			1,69
05.09.16	24,00	-	138,28	115,94	22,34	64,65	65,10	-0,45	7,00	5,00	0,13	20,44	-	20,44	20,83	-	20,83	-	62,17	-	1,27			1,40
06.09.16	24,00	-	121,38	100,35	21,03	71,19	70,91	0,28	7,00	5,00	0,30	16,99	-	16,99	17,39	-	17,39	-	72,16	-	1,23			1,53
07.09.16	24,00	-	121,73	101,15	20,58	76,44	76,27	0,17	7,00	5,00	0,30	16,91	-	16,91	17,37	-	17,37	-	76,64	-	1,30			1,60
08.09.16	24,00	-	118,65	97,80	20,85	76,08	75,97	0,11	7,00	5,00	0,29	17,25	-	17,25	17,69	-	17,69	-	75,91	-	1,31			1,60
09.09.16	24,00	-	118,26	96,66	21,60	74,66	74,50	0,16	7,00	5,00	0,30	17,77	-	17,77	18,20	-	18,20	-	74,71	-	1,33			1,63
10.09.16	24,00	-	120,54	99,38	21,16	76,47	76,29	0,18	7,00	5,00	0,31	17,39	-	17,39	17,83	-	17,83	-	76,70	-	1,34			1,64
11.09.16	24,00	-	117,41	95,10	22,31	77,83	77,62	0,21	7,00	5,00	0,32	18,45	-	18,45	18,93	-	18,93	-	78,09	-	1,44			1,76
12.09.16	24,00	-	115,92	95,01	20,91	78,79	78,61	0,18	7,00	5,00	0,33	16,92	-	16,92	17,39	-	17,39	-	78,89	-	1,33			1,67
13.09.16	24,00	-	106,73	84,79	21,94	79,34	79,13	0,21	7,00	5,00	0,32	18,22	-	18,22	18,72	-	18,72	-	79,44	-	1,45			1,76
14.09.16	24,00	-	106,96	86,24	20,72	79,24	79,03	0,21	7,00	5,00	0,31	17,07	-	17,07	17,54	-	17,54	-	79,27	-	1,35			1,66
15.09.16	24,00	-	106,64	85,14	21,50	78,98	78,77	0,21	7,00	5,00	0,32	17,72	-	17,72	18,20	-	18,20	-	79,02	-	1,40			1,72
16.09.16	24,00	-	106,76	85,81	20,95	77,70	77,55	0,15	7,00	5,00	0,32	17,14	-	17,14	17,61	-	17,61	-	77,53	-	1,33			1,65
17.09.16	24,00	-	110,82	88,92	21,90	75,46	75,27	0,19	7,00	5,00	0,31	18,02	-	18,02	18,48	-	18,48	-	75,57	-	1,36			1,67
18.09.16	24,00	-	101,36	77,62	23,74	76,35	76,11	0,24	7,00	5,00	0,31	19,92	-	19,92	20,41	-	20,41	-	76,45	-	1,52			1,84
19.09.16	24,00	-	121,33	97,37	23,96	71,61	71,51	0,10	7,00	5,00	0,28	20,33	-	20,33	20,82	-	20,82	-	71,44	-	1,45			1,73
20.09.16	24,00	-	135,88	112,06	23,82	67,95	67,93	0,02	7,00	5,00	0,24	20,43	-	20,43	20,88	-	20,88	-	67,62	-	1,38			1,63
21.09.16	24,00	-	122,96	98,27	24,69	63,58	63,49	0,09	7,00	5,00	0,16	22,30	-	22,30	22,72	-	22,72	-	63,57	-	1,42			1,58
22.09.16	24,00	-	113,75	87,64	26,11	64,13	64,07	0,06	7,00	5,00	0,22	22,85	-	22,85	23,26	-	23,26	-	63,96	-	1,46			1,68
Среднее	23,93	-	133,30	111,77	21,53	71,88	71,78	0,10	7,00	5,00	0,24	18,45	-	18,45	18,87	-	18,87	-	71,88	-	1,32	-	-	1,56
Итого	718,00		3998,93	3353,06	645,87						7,19	553,36	0,00	553,36	566,15	0,00	566,15	0,00			39,65	0,00	0,00	46,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	56676,79	47946,40	9465,31	-	9680,55	-	1390,02	-	-
	23.09.16 02:00	60679,75	51302,95	10019,07	-	10247,11	-	1836,89	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °С = -7,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **566,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«29 СЕН 2016 г.