Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 14,12
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	286,74	263,88	22,86	69,30	69,24	0,06	7,00	5,00	0,54	15,48	-	15,48	15,80	-	15,80	-	69,33	-	1,07			1,61
25.08.16	24,00	-	285,32	262,35	22,97	69,31	69,25	0,06	7,00	5,00	0,41	17,49	-	17,49	17,87	-	17,87	-	69,40	-	1,22			1,62
26.08.16	24,00	-	286,68	264,48	22,20	69,10	69,05	0,05	7,00	5,00	0,43	16,36	-	16,36	16,71	-	16,71	-	69,02	-	1,13			1,56
27.08.16	24,00	-	288,37	262,54	25,83	69,37	69,33	0,04	7,00	5,00	0,58	17,84	-	17,84	18,22	-	18,22	-	69,25	-	1,24			1,82
28.08.16	24,00	-	285,70	249,65	36,05	69,46	69,40	0,06	7,00	5,00	1,28	18,04	-	18,04	18,45	-	18,45	-	69,31	-	1,25			2,53
29.08.16	24,00	-	286,70	248,47	38,23	69,30	69,24	0,06	7,00	5,00	1,48	17,33	-	17,33	17,72	-	17,72	-	69,18	-	1,20			2,68
30.08.16	24,00	откл	81,02	76,67	4,35	68,66	68,63	0,03	7,00	5,00	0,15	2,30	-	2,30	2,34	-	2,34	-	68,52	-	0,16			0,31
31.08.16	24,00	-	0,00	0,10	-0,10	68,73	68,74	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	68,57	-	0,00			0,00
01.09.16	24,00	вкл	187,96	170,78	17,18	68,93	68,90	0,03	7,00	5,00	0,27	13,54	-	13,54	13,85	-	13,85	-	68,72	-	0,93			1,20
02.09.16	24,00	-	284,63	248,62	36,01	69,55	69,50	0,05	7,00	5,00	1,38	16,54	-	16,54	16,89	-	16,89	-	69,56	-	1,15			2,53
03.09.16	24,00	-	287,07	249,87	37,20	69,14	69,09	0,05	7,00	5,00	1,47	16,28	-	16,28	16,65	-	16,65	-	69,14	-	1,13			2,60
04.09.16	24,00	-	286,88	246,30	40,58	68,87	68,84	0,03	7,00	5,00	1,46	19,76	-	19,76	20,18	-	20,18	-	68,74	-	1,36			2,82
05.09.16	24,00	-	248,82	210,74	38,08	65,06	65,33	-0,27	7,00	5,00	1,25	19,07	-	19,07	19,39	-	19,39	-	61,93	-	1,18			2,43
06.09.16	24,00	-	227,73	195,24	32,49	71,73	71,57	0,16	7,00	5,00	1,12	17,19	-	17,19	17,62	-	17,62	-	72,92	-	1,26			2,37
07.09.16	24,00	-	227,83	194,35	33,48	76,96	76,86	0,10	7,00	5,00	1,38	15,94	-	15,94	16,37	-	16,37	-	77,07	-	1,23			2,61
08.09.16	24,00	-	220,27	192,88	27,39	76,61	76,53	0,08	7,00	5,00	0,87	16,42	-	16,42	16,85	-	16,85	-	76,26	-	1,25			2,12
09.09.16	24,00	-	229,49	183,95	45,54	75,20	75,11	0,09	7,00	5,00	0,98	32,88	-	32,88	33,72	-	33,72	-	75,13	-	2,47			3,45
10.09.16	24,00	-	241,62	181,48	60,14	77,02	76,91	0,11	7,00	5,00	1,49	41,23	-	41,23	42,34	-	42,34	-	77,02	-	3,18			4,66
11.09.16	24,00	-	228,75	181,64	47,11	78,37	78,28	0,09	7,00	5,00	0,96	35,23	-	35,23	36,20	-	36,20	-	78,27	-	2,76			3,72
12.09.16	24,00	-	213,20	185,51	27,69	79,36	79,25	0,11	7,00	5,00	1,01	15,39	-	15,39	15,82	-	15,82	-	79,35	-	1,22			2,23
13.09.16	24,00	-	191,60	166,25	25,35	79,98	79,83	0,15	7,00	5,00	0,83	15,29	-	15,29	15,72	-	15,72	-	79,95	-	1,22			2,06
14.09.16	24,00	-	193,33	188,00	5,33	79,87	79,74	0,13	7,00	5,00	0,00	15,41	-	15,41	15,83	-	15,83	-	79,78	-	1,23			1,23
15.09.16	24,00	-	190,46	177,41	13,05	79,62	79,48	0,14	7,00	5,00	0,00	15,73	-	15,73	16,17	-	16,17	-	79,52	-	1,25			1,25
16.09.16	24,00	-	192,62	181,54	11,08	78,29	78,13	0,16	7,00	5,00	0,00	16,72	-	16,72	17,14	-	17,14	-	77,93	-	1,30			1,30
17.09.16	24,00	-	201,52	180,48	21,04	76,05	75,91	0,14	7,00	5,00	0,00	18,58	-	18,58	19,06	-	19,06	-	76,19	-	1,42			1,42
18.09.16	24,00	-	178,69	164,23	14,46	76,99	76,84	0,15	7,00	5,00	0,00	20,02	-	20,02	20,55	-	20,55	-	76,98	-	1,54			1,54
19.09.16	24,00	-	221,49	200,70	20,79	72,04	72,03	0,01	7,00	5,00	0,04	20,49	-	20,49	20,95	-	20,95	-	71,40	-	1,46			1,51
20.09.16	24,00	-	253,84	225,84	28,00	68,38	68,38	0,00	7,00	5,00	0,36	23,01	-	23,01	23,51	-	23,51	-	67,94	-	1,56			1,92
21.09.16	24,00	-	223,74	196,63	27,11	64,02	63,97	0,05	7,00	5,00	0,20	24,26	-	24,26	24,74	-	24,74	-	63,96	-	1,55			1,76
22.09.16	24,00	-	201,80	175,54	26,26	64,60	64,55	0,05	7,00	5,00	0,25	22,88	-	22,88	23,33	-	23,33	-	64,22	-	1,47			1,71
Среднее	24,00	-	224,46	197,54	26,93	72,33	72,26	0,07	7,00	5,00	0,67	18,56	-	18,56	19,00	-	19,00	-	72,15	-	1,35	-	-	2,02
Итого	720,00		6733,87	5926,12	807,75						20,18	556,70	0,00	556,70	569,99	0,00	569,99	0,00			40,38	0,00	0,00	60,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	68044,81	54441,60	11904,28	-	12170,34	-	5210,47	-	
	23.09.16 02:00	74786,63	60374,67	12461,84	-	12741,21	-	5269,55	-	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °C = ~~7,86~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~52,69~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~569,99~~ куб.м.

суток:
Гкал;
куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление сбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
« » г.