

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за сентябрь 2016  
 Договор: 9969.038.1  
 Строит. адрес: Бабушкина 66-1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: Обуховский 3-д

Установленные приборы:  
 Выключитель: ВК7-У № 207788  
 Поддош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= 0.1  
 Сбортн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= 0.1  
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-3 2C Gmin= 0.12  
 Тр.подпитки(M4): расходомер: Gmin= 0.12  
 Тр.подпитки(M5): расходомер: Gmin= 0.12  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(P1+P2)+M2\*(P3+P4)  
 лето: Q=M1\*(P1+P2)+M2\*(P3+P4)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qтеп.пот.= Qгвс=0,1868  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтеп.гвс.ср= 0,0849  
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут: Qот=92,64 Qтеп.пот.= 0  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.09.2016 по 22.09.2016: Qгвс=34,08

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УТЗ:  
 Рассчитывать совместно с УТЗ:  
 график: 150/70  
 Тхв, гр.С= 15,27  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Дата	Тк	Тн	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)					Контрольные данные		Общие теплопотери Q общ. Гкал.					
			M1	M2	dM	T1	T2	T3	C	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп		T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс	
01.09.16	24.00	-	147,94	126,18	21,76	69,69	65,73	3,96	7,00	5,00	0,50	24,76	-	-	22,51	-	22,51	-	69,71	-	1,52	-	1,52	-	2,02
02.09.16	24.00	-	146,68	124,89	21,79	69,94	66,03	3,91	7,00	5,00	0,49	21,79	-	-	22,52	-	22,52	-	69,98	-	1,52	-	1,52	-	2,02
03.09.16	24.00	-	149,04	125,47	23,57	69,48	65,69	3,79	7,00	5,00	0,48	23,57	-	-	24,35	-	24,35	-	69,54	-	1,64	-	1,64	-	2,12
04.09.16	24.00	-	147,26	124,28	22,98	69,22	65,41	3,81	7,00	5,00	0,48	22,98	-	-	25,41	-	25,41	-	69,27	-	1,59	-	1,59	-	2,07
05.09.16	24.00	-	150,53	125,93	24,60	69,80	66,01	3,79	7,00	5,00	0,48	24,60	-	-	23,37	-	23,37	-	69,27	-	1,57	-	1,57	-	2,06
06.09.16	24.00	-	152,36	129,74	22,62	69,21	65,39	3,82	7,00	5,00	0,50	22,62	-	-	23,30	-	23,30	-	69,27	-	1,57	-	1,57	-	2,07
07.09.16	24.00	-	148,12	123,94	24,18	69,43	65,52	3,91	7,00	5,00	0,49	24,18	-	-	25,00	-	25,00	-	69,47	-	1,57	-	1,57	-	2,06
08.09.16	24.00	-	147,69	125,02	22,67	69,62	65,67	3,95	7,00	5,00	0,50	22,67	-	-	23,44	-	23,44	-	69,66	-	1,68	-	1,68	-	2,07
09.09.16	24.00	-	135,05	114,42	20,63	69,65	65,71	3,94	7,00	5,00	0,46	20,63	-	-	13,55	-	13,55	-	69,66	-	1,58	-	1,58	-	2,17
11.09.16	24.00	-	147,54	121,42	26,12	69,34	65,52	3,82	7,00	5,00	0,47	26,12	-	-	24,87	-	24,87	-	69,63	-	1,44	-	1,44	-	2,08
12.09.16	24.00	-	149,67	125,64	24,03	69,59	65,80	3,79	7,00	5,00	0,48	24,03	-	-	26,98	-	26,98	-	69,37	-	1,81	-	1,81	-	2,28
13.09.16	24.00	-	149,63	125,71	23,92	68,03	64,38	3,65	7,00	5,00	0,46	23,92	-	-	24,69	-	24,69	-	69,63	-	1,67	-	1,67	-	2,16
14.09.16	24.00	-	152,24	128,70	23,54	69,59	65,69	3,90	7,00	5,00	0,51	23,54	-	-	24,33	-	24,33	-	68,04	-	1,63	-	1,63	-	2,09
15.09.16	24.00	-	150,51	126,68	23,83	69,07	65,29	3,78	7,00	5,00	0,48	23,83	-	-	24,63	-	24,63	-	69,63	-	1,64	-	1,64	-	2,15
16.09.16	24.00	-	150,51	126,68	23,83	69,07	65,29	3,78	7,00	5,00	0,48	23,83	-	-	24,63	-	24,63	-	69,10	-	1,65	-	1,65	-	2,13
17.09.16	24.00	-	150,51	126,68	23,83	69,07	65,29	3,78	7,00	5,00	0,48	23,83	-	-	24,63	-	24,63	-	69,10	-	1,65	-	1,65	-	2,13
18.09.16	24.00	-	150,51	126,68	23,83	69,07	65,29	3,78	7,00	5,00	0,48	23,83	-	-	24,63	-	24,63	-	69,10	-	1,65	-	1,65	-	2,13
19.09.16	24.00	-	150,51	126,68	23,83	69,07	65,29	3,78	7,00	5,00	0,48	23,83	-	-	24,63	-	24,63	-	69,10	-	1,65	-	1,65	-	2,13
20.09.16	24.00	-	150,51	126,68	23,83	69,07	65,29	3,78	7,00	5,00	0,48	23,83	-	-	24,63	-	24,63	-	69,10	-	1,65	-	1,65	-	2,13
21.09.16	24.00	-	150,51	126,68	23,83	69,07	65,29	3,78	7,00	5,00	0,48	23,83	-	-	24,63	-	24,63	-	69,10	-	1,65	-	1,65	-	2,13
22.09.16	24.00	-	150,51	126,68	23,83	69,07	65,29	3,78	7,00	5,00	0,48	23,83	-	-	24,63	-	24,63	-	69,10	-	1,65	-	1,65	-	2,13
Среднее	24.00	-	148,97	125,54	23,44	69,31	65,49	3,83	7,00	5,00	0,49	23,44	-	-	23,87	-	23,87	-	69,35	-	1,62	-	1,62	-	2,13
Итого	528,00	-	3277,35	2761,78	515,57	-	-	-	-	-	10,68	515,57	0,00	0,00	525,14	0,00	525,14	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тр.б. ч
	01.09.16 01:00	47849,51	37276,92	11850,41	-	12133,25	-	1432,88	-	-
	10.09.16 15:00	49273,73	38482,27	12557,34	-	12855,51	-	1452,84	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период повышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета с учетом корректировок

15,27 °C = -7,87 Гкал;  
 38,55 Гкал;  
 525,14 куб.м.

ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 печать, подписание  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП "ТЭК СПб"  
 Функциональный приборно-учетный отдел  
 Отдел учета тепловой энергии  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 29 СЕН 2016