Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01786
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 6;7

расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	*	154,12	132,53	21,59	69,36	64,97	4,39	8,00	3,00	0,59	21,59			22,37		22,37	-	69,62		1,50			2,09
25.08.16	24,00	*	152,05	131,29	20,76	69,33	64,93	4,40	8,00	3,00	0,59	20,76			21,53		21,53	-	69,59		1,44			2,03
26.08.16	24,00	*	152,79	132,05	20,74	69,20	64,82	4,37	8,00	3,00	0,59	20,74			21,50		21,50	-	69,45		1,44			2,03
27.08.16	24,00	*	153,33	132,16	21,17	69,45	65,09	4,36	8,00	3,00	0,59	21,17			21,94		21,94	-	69,69		1,48			2,06
28.08.16	24,00	*	154,51	130,67	23,83	69,51	64,93	4,58	8,00	3,00	0,61	23,83			24,68		24,68	-	69,77		1,66			2,27
29.08.16	24,00	*	154,78	131,35	23,43	69,24	64,79	4,45	8,00	3,00	0,59	23,43			24,25		24,25	-	69,52		1,63			2,22
30.08.16	24,00	*	150,53	130,33	20,20	68,81	64,32	4,49	8,00	3,00	0,60	20,20			20,95		20,95	-	69,06		1,40			1,99
31.08.16	24,00	*	150,96	129,72	21,24	68,87	64,32	4,55	8,00	3,00	0,60	21,24			22,01		22,01	-	69,14		1,47			2,07
01.09.16	24,00	*	153,34	131,58	21,77	69,31	64,87	4,44	8,00	3,00	0,59	21,77			22,55		22,55	-	69,55		1,51			2,11
02.09.16	24,00	*	151,57	130,95	20,61	69,56	65,04	4,52	8,00	3,00	0,60	20,61			21,38		21,38	-	69,82		1,44			2,04
03.09.16	24,00	*	151,78	131,71	20,07	69,14	64,66	4,47	8,00	3,00	0,60	20,07			20,81		20,81	-	69,40		1,39			1,99
04.09.16	24,00	*	153,32	130,09	23,23	68,86	64,47	4,39	8,00	3,00	0,58	23,23			24,03		24,03	-	69,10		1,60			2,18
05.09.16	24,00	*	154,76	131,52	23,23	69,44	65,01	4,43	8,00	3,00	0,59	23,23			24,05		24,05	-	69,69		1,62			2,21
06.09.16	24,00	*	159,20	135,03	24,17	68,83	64,48	4,35	8,00	3,00	0,60	24,17			25,00		25,00	-	69,11		1,67			2,27
07.09.16	24,00	*	155,83	133,33	22,49	69,33	64,88	4,45	8,00	3,00	0,60	22,49			23,30		23,30	-	69,60		1,57			2,17
08.09.16	24,00	*	151,53	130,04	21,50	69,07	64,49	4,58	8,00	3,00	0,61	21,50			22,28		22,28	-	69,33		1,49			2,10
09.09.16	24,00	*	152,32	130,74	21,58	69,22	64,67	4,55	8,00	3,00	0,60	21,58			22,37		22,37	-	69,46		1,50			2,10
10.09.16	24,00	*	151,61	130,52	21,10	69,37	64,79	4,58	8,00	3,00	0,61	21,10			21,88		21,88	-	69,60		1,47			2,08
11.09.16	24,00	*	150,37	128,20	22,17	69,00	64,55	4,45	8,00	3,00	0,58	22,17			22,95		22,95	-	69,21		1,53			2,11
12.09.16	24,00	*	153,03	130,89	22,14	69,19	64,74	4,45	8,00	3,00	0,59	22,14			22,93		22,93	-	69,45		1,54			2,13
13.09.16	24,00	*	154,70	130,88	23,82	67,67	63,39	4,28	8,00	3,00	0,57	23,82			24,62		24,62	-	67,90		1,62			2,19
14.09.16	24,00	*	157,69	134,28	23,42	69,24	64,80	4,44	8,00	3,00	0,60	23,42			24,24		24,24	-	69,49		1,63			2,23
15.09.16	24,00	*	155,44	133,51	21,93	69,04	64,55	4,49	8,00	3,00	0,61	21,93			22,72		22,72	-	69,30		1,52			2,13
16.09.16	24,00	*	153,55	131,26	22,29	69,23	64,66	4,57	8,00	3,00	0,61	22,29			23,10		23,10	-	69,49		1,55			2,16
17.09.16	24,00	*	151,47	127,62	23,85	69,14	64,47	4,67	8,00	3,00	0,60	23,85			24,68		24,68	-	69,42		1,66			2,26
18.09.16	24,00	*	153,45	127,07	26,38	68,96	64,32	4,64	8,00	3,00	0,60	26,38			27,26		27,26	-	69,21		1,83			2,42
19.09.16	24,00	*	149,46	124,25	25,21	68,91	64,13	4,78	8,00	3,00	0,60	25,21			26,07		26,07	-	69,18		1,74			2,35
20.09.16	24,00	*	142,20	115,93	26,27	68,03	63,27	4,76	8,00	3,00	0,56	26,27			27,11		27,11	-	68,24		1,79			2,35
21.09.16	24,00	*	149,80	116,48	33,32	64,01	48,61	15,40	8,00	3,00	1,81	33,32			34,79		34,79	-	64,25		2,14			3,95
22.09.16	24,00	*	149,38	117,90	31,49	64,84	38,73	26,11	8,00	3,00	3,08	31,49			33,53		33,53	-	65,10		2,05			5,13
Среднее	24,00	-	152,63	129,46	23,17	68,77	63,19	5,58	8,00	3,00	0,72	23,17	-	-	24,03	-	24,03	-	69,02	-	1,60	-	-	2,31
Итого	720,00		4578,87	3883,90	694,97						21,55	694,97	0,00	0,00	720,87	0,00	720,87	0,00			47,87	0,00	0,00	69,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	100794,45	83536,20	38494,08	0,00	39428,42	0,00	3118,75	2799,22	-
	23.09.16 02:00	105379,22	87424,56	40463,90	0,00	41441,35	0,00	3188,60	2935,26	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -10,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **720,87** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петербургэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 29 СЕН 2016 г.
печать энергосбыта