Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	13,70	0,00	13,70	63,75	21,40	42,35	7,00	5,00	0,00	13,70	-	-	13,93	-	13,93	-	63,37	-	0,87			0,87
25.08.16	24,00	-	4,62	0,00	4,62	60,33	20,69	39,64	7,00	5,00	0,00	4,62	-	-	4,68	-	4,68	-	59,60	-	0,28			0,28
26.08.16	24,00	-	9,16	0,00	9,16	62,04	21,05	41,00	7,00	5,00	0,00	9,16	-	-	9,31	-	9,31	-	61,49	-	0,57	-	-	0,57
27.08.16	24,00	-	9,16	0,00	9,16	62,04	21,05	41,00	7,00	5,00	0,00	9,16	-	-	9,31	-	9,31	-	61,49	-	0,57	-	-	0,57
28.08.16	24,00	-	9,16	0,00	9,16	62,04	21,05	41,00	7,00	5,00	0,00	9,16	-	-	9,31	-	9,31	-	61,49	-	0,57	-	-	0,57
29.08.16	24,00	-	9,16	0,00	9,16	62,04	21,05	41,00	7,00	5,00	0,00	9,16	-	-	9,31	-	9,31	-	61,49	-	0,57	-	-	0,57
30.08.16	24,00	-	14,33	8,47	5,86	61,84	52,97	8,87	7,00	5,00	0,00	14,33	-	-	6,01	-	6,01	-	56,80	-	0,81			0,81
31.08.16	24,00	-	14,04	7,71	6,33	63,13	52,78	10,35	7,00	5,00	0,00	14,04	-	-	6,48	-	6,48	-	58,05	-	0,82			0,82
01.09.16	24,00	-	14,07	12,35	1,72	62,30	51,56	10,74	7,00	5,00	0,00	14,07	-	-	1,76	-	1,76	-	55,72	-	0,78			0,78
02.09.16	24,00	-	13,87	8,37	5,50	61,69	52,27	9,42	7,00	5,00	0,00	13,87	-	-	5,63	-	5,63	-	56,13	-	0,78			0,78
03.09.16	24,00	-	13,49	8,39	5,10	60,37	51,81	8,56	7,00	5,00	0,00	13,49	-	-	5,27	-	5,27	-	55,43	-	0,75			0,75
04.09.16	24,00	-	13,94	10,43	3,51	61,53	46,68	14,85	7,00	5,00	0,00	13,94	-	-	3,65	-	3,65	-	54,51	-	0,76			0,76
05.09.16	24,00	-	13,77	9,06	4,70	61,20	50,25	10,94	7,00	5,00	0,00	13,77	-	-	4,85	-	4,85	-	55,36	-	0,26	-	-	0,26
06.09.16	24,00	-	13,77	9,06	4,70	61,20	50,25	10,94	7,00	5,00	0,00	13,77	-	-	4,85	-	4,85	-	55,36	-	0,26	-	-	0,26
07.09.16	24,00	-	13,74	11,02	2,72	61,98	48,95	13,03	7,00	5,00	0,00	13,74	-	-	2,82	-	2,82	-	54,97	-	0,76			0,76
08.09.16	24,00	-	14,96	10,22	4,74	63,49	54,68	8,81	7,00	5,00	0,00	14,96	-	-	4,82	-	4,82	-	58,58	-	0,88			0,88
09.09.16	24,00	-	14,60	10,36	4,24	64,06	51,29	12,77	7,00	5,00	0,00	14,60	-	-	4,32	-	4,32	-	57,82	-	0,84			0,84
10.09.16	24,00	-	14,49	8,95	5,54	62,65	51,11	11,54	7,00	5,00	0,00	14,49	-	-	5,70	-	5,70	-	56,86	-	0,82			0,82
11.09.16	24,00	-	16,66	7,33	9,33	64,81	55,21	9,60	7,00	5,00	0,00	16,66	-	-	9,59	-	9,59	-	60,85	-	1,01			1,01
12.09.16	24,00	-	14,37	8,80	5,57	63,34	51,35	11,99	7,00	5,00	0,00	14,37	-	-	5,70	-	5,70	-	57,73	-	0,83			0,83
13.09.16	24,00	-	14,57	9,50	5,07	65,21	48,95	16,26	7,00	5,00	0,00	14,57	-	-	5,22	-	5,22	-	58,09	-	0,85			0,85
14.09.16	24,00	-	14,68	12,21	2,47	65,58	54,68	10,90	7,00	5,00	0,00	14,68	-	-	2,50	-	2,50	-	59,21	-	0,87			0,87
15.09.16	24,00	-	14,36	9,37	4,99	64,40	52,60	11,80	7,00	5,00	0,00	14,36	-	-	5,11	-	5,11	-	58,09	-	0,83			0,83
16.09.16	24,00	-	14,55	12,69	1,86	61,33	48,59	12,74	7,00	5,00	0,00	14,55	-	-	1,96	-	1,96	-	54,92	-	0,80			0,80
17.09.16	24,00	-	14,29	9,71	4,58	62,03	49,75	12,28	7,00	5,00	0,00	14,29	-	-	4,72	-	4,72	-	55,53	-	0,79			0,79
18.09.16	24,00	-	14,37	13,63	0,74	62,71	52,01	10,70	7,00	5,00	0,00	14,37	-	-	0,75	-	0,75	-	56,60	-	0,81			0,81
19.09.16	24,00	-	12,96	11,46	1,50	60,16	49,62	10,54	7,00	5,00	0,00	12,96	-	-	1,62	-	1,62	-	54,60	-	0,71			0,71
20.09.16	24,00	-	13,87	11,60	2,27	61,63	50,46	11,17	7,00	5,00	0,00	13,87	-	-	2,36	-	2,36	-	55,58	-	0,13	-	-	0,13
21.09.16	24,00	-	27,20	17,53	9,67	59,60	53,13	6,47	7,00	5,00	0,00	27,20	-	-	9,88	-	9,88	-	54,44	-	1,48			1,48
22.09.16	24,00	-	43,11	22,68	20,43	67,98	67,38	0,60	7,00	5,00	0,04	20,43	-	-	20,83	-	20,83	-	66,99	-	1,37			1,40
Среднее	24,00	-	14,63	8,70	5,94	62,55	45,82	16,73	7,00	5,00	0,00	13,88	-	-	6,07	-	6,07	-	57,90	-	0,75	-	-	0,75
Итого	720,00		439,02	260,91	178,11						0,04	416,34	0,00	0,00	182,23	0,00	182,23	0,00			22,43	0,00	0,00	22,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	6600,16	8695,63	4277,56	-	4352,80	-	58,23	-	-
	23.09.16 02:00	7003,14	9028,28	4858,42	-	4942,58	-	65,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C = -6,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **182,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.