Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	97,07	80,87	16,20	70,01	69,82	0,19	7,00	5,00	0,00	16,75	-	-	17,11	-	17,11	-	70,10	-	1,17			1,17
25.08.16	24,00	-	95,91	79,99	15,92	69,98	69,81	0,17	7,00	5,00	0,00	16,46	-	-	16,84	-	16,84	-	70,00	-	1,15			1,15
26.08.16	24,00	-	95,55	80,99	14,56	69,90	69,74	0,16	7,00	5,00	0,00	15,49	-	-	15,85	-	15,85	-	69,89	-	1,09			1,09
27.08.16	24,00	-	96,20	80,96	15,24	70,11	69,97	0,14	7,00	5,00	0,00	16,00	-	-	16,39	-	16,39	-	69,99	-	1,12			1,12
28.08.16	24,00	-	96,13	80,28	15,85	70,14	69,98	0,16	7,00	5,00	0,00	16,64	-	-	17,02	-	17,02	-	70,07	-	1,17			1,17
29.08.16	24,00	-	97,55	80,60	16,95	69,90	69,72	0,18	7,00	5,00	0,00	17,65	-	-	18,05	-	18,05	-	69,87	-	1,23			1,23
30.08.16	23,00	-	93,16	76,13	17,03	69,47	69,30	0,17	7,00	5,00	0,00	17,92	-	-	18,31	-	18,31	-	69,41	-	1,24			1,24
31.08.16	24,00	-	95,82	79,55	16,27	69,62	69,43	0,19	7,00	5,00	0,00	16,90	-	-	17,31	-	17,31	-	69,65	-	1,18			1,18
01.09.16	24,00	-	97,37	80,76	16,61	69,96	69,82	0,14	7,00	5,00	0,00	17,28	-	-	17,65	-	17,65	-	69,81	-	1,21			1,21
02.09.16	24,00	-	95,59	79,99	15,60	70,26	70,10	0,16	7,00	5,00	0,00	16,34	-	-	16,71	-	16,71	-	70,21	-	1,15			1,15
03.09.16	24,00	-	98,97	80,57	18,40	69,81	69,63	0,18	7,00	5,00	0,00	19,08	-	-	19,53	-	19,53	-	69,88	-	1,33			1,33
04.09.16	24,00	-	99,67	79,73	19,94	69,50	69,34	0,16	7,00	5,00	0,00	20,63	-	-	21,10	-	21,10	-	69,47	-	1,43			1,43
05.09.16	24,00	-	98,39	81,08	17,31	70,12	69,96	0,16	7,00	5,00	0,00	18,14	-	-	18,53	-	18,53	-	70,11	-	1,27			1,27
06.09.16	24,00	-	100,05	83,26	16,79	69,52	69,36	0,16	7,00	5,00	0,00	17,62	-	-	18,02	-	18,02	-	69,52	-	1,22			1,22
07.09.16	24,00	-	98,21	81,41	16,80	70,00	69,86	0,14	7,00	5,00	0,00	17,46	-	-	17,88	-	17,88	-	69,90	-	1,22			1,22
08.09.16	24,00	-	97,18	79,68	17,50	69,75	69,59	0,16	7,00	5,00	0,00	17,94	-	-	18,36	-	18,36	-	69,67	-	1,25			1,25
09.09.16	24,00	-	95,99	80,03	15,96	69,95	69,79	0,16	7,00	5,00	0,00	16,31	-	-	16,69	-	16,69	-	69,82	-	1,14			1,14
10.09.16	24,00	-	97,70	80,16	17,54	69,96	69,79	0,17	7,00	5,00	0,00	18,26	-	-	18,68	-	18,68	-	69,87	-	1,28			1,28
11.09.16	24,00	-	96,09	78,87	17,22	69,62	69,48	0,14	7,00	5,00	0,00	18,16	-	-	18,56	-	18,56	-	69,45	-	1,27			1,27
12.09.16	24,00	-	97,25	80,67	16,58	69,89	69,73	0,16	7,00	5,00	0,00	17,10	-	-	17,47	-	17,47	-	69,78	-	1,19			1,19
13.09.16	24,00	-	98,32	80,62	17,70	68,39	68,21	0,18	7,00	5,00	0,00	18,35	-	-	18,73	-	18,73	-	68,40	-	1,25			1,25
14.09.16	24,00	-	99,25	82,36	16,89	69,89	69,73	0,16	7,00	5,00	0,00	17,80	-	-	18,20	-	18,20	-	69,79	-	1,24			1,24
15.09.16	24,00	-	99,90	82,14	17,76	69,81	69,65	0,16	7,00	5,00	0,00	18,83	-	-	19,29	-	19,29	-	69,75	-	1,32			1,32
16.09.16	24,00	-	97,80	80,47	17,33	69,91	69,75	0,16	7,00	5,00	0,00	18,20	-	-	18,63	-	18,63	-	69,77	-	1,27			1,27
17.09.16	24,00	-	97,03	78,78	18,25	69,87	69,68	0,19	7,00	5,00	0,00	19,25	-	-	19,68	-	19,68	-	69,80	-	1,35			1,35
18.09.16	24,00	-	96,87	78,47	18,40	69,63	69,45	0,18	7,00	5,00	0,00	19,32	-	-	19,74	-	19,74	-	69,47	-	1,34			1,34
19.09.16	24,00	-	94,80	76,44	18,36	69,62	69,42	0,20	7,00	5,00	0,00	19,25	-	-	19,66	-	19,66	-	69,57	-	1,34			1,34
20.09.16	24,00	-	92,71	73,98	18,73	68,19	68,05	0,14	7,00	5,00	0,00	19,63	-	-	20,05	-	20,05	-	67,52	-	1,33			1,33
21.09.16	24,00	-	93,88	75,82	18,06	64,31	48,32	15,99	7,00	5,00	1,19	18,65	-	-	19,01	-	19,01	-	64,03	-	1,20			2,38
22.09.16	24,00	-	94,38	75,60	18,78	65,89	38,14	27,75	7,00	5,00	2,08	18,97	-	-	19,36	-	19,36	-	66,10	-	1,26			3,34
Среднее	23,97	-	96,83	79,68	17,15	69,43	67,82	1,61	7,00	5,00	0,11	17,88	-	-	18,28	-	18,28	-	69,36	-	1,24	-	-	1,35
Итого	719,00		2904,79	2390,26	514,53						3,26	536,38	0,00	0,00	548,41	0,00	548,41	0,00			37,20	0,00	0,00	40,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	50969,65	42006,57	10031,47	-	10267,81	-	1403,17	-	-
	23.09.16 02:00	53878,42	44399,95	10568,61	-	10816,99	-	1442,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -8,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **548,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.
печать, энергосбыта