Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Договор: 9971.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 72

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2):

тр-д. ГВС(М3):

тр.цирк.ГВС(М4):

тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0916.bt

Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45

расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45

расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30

расходомер: Gmin= Gmax=

расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

график: 150/70

Txв, гр.С= 15,27

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	140,56	128,21	12,35	70,30	66,14	4,16	7,00	5,00	0,54	12,35	-	-	12,90	-	12,90	-	70,24	-	0,87			1,41
25.08.16	24,00	-	138,77	127,28	11,49	70,27	66,05	4,22	7,00	5,00	0,54	11,49	-	-	12,04	-	12,04	-	70,20	-	0,81			1,35
26.08.16	24,00	-	138,87	128,06	10,81	70,18	66,01	4,17	7,00	5,00	0,54	10,81	-	-	11,32	-	11,32	-	70,10	-	0,76			1,30
27.08.16	24,00	-	138,12	128,14	9,98	70,39	66,18	4,21	7,00	5,00	0,55	9,98	-	-	10,49	-	10,49	-	70,31	-	0,70			1,25
28.08.16	24,00	-	139,67	126,82	12,85	70,42	66,06	4,36	7,00	5,00	0,56	12,85	-	-	13,47	-	13,47	-	70,34	-	0,90			1,46
29.08.16	24,00	-	141,05	127,33	13,72	70,18	65,90	4,28	7,00	5,00	0,55	13,72	-	-	14,30	-	14,30	-	70,10	-	0,96			1,51
30.08.16	24,00	-	134,51	120,22	14,29	69,77	65,51	4,26	7,00	5,00	0,52	14,29	-	-	9,40	-	9,40	-	69,68	-	1,00			1,52
31.08.16	24,00	-	140,59	125,35	15,24	69,93	65,61	4,32	7,00	5,00	0,55	15,24	-	-	15,88	-	15,88	-	69,86	-	1,06			1,61
01.09.16	24,00	-	141,42	127,09	14,33	70,26	66,02	4,24	7,00	5,00	0,55	14,33	-	-	14,98	-	14,98	-	70,17	-	1,01			1,55
02.09.16	24,00	-	138,85	125,84	13,01	70,53	66,20	4,33	7,00	5,00	0,55	13,01	-	-	13,60	-	13,60	-	70,44	-	0,92			1,47
03.09.16	24,00	-	139,94	126,76	13,18	70,05	65,76	4,29	7,00	5,00	0,55	13,18	-	-	13,73	-	13,73	-	69,98	-	0,92			1,47
04.09.16	24,00	-	142,32	125,25	17,07	69,78	65,58	4,20	7,00	5,00	0,53	17,07	-	-	17,70	-	17,70	-	69,70	-	1,19			1,72
05.09.16	24,00	-	141,10	126,99	14,11	70,38	66,13	4,25	7,00	5,00	0,55	14,11	-	-	14,72	-	14,72	-	70,30	-	0,99			1,54
06.09.16	24,00	-	144,51	129,97	14,54	69,78	65,60	4,18	7,00	5,00	0,55	14,54	-	-	15,17	-	15,17	-	69,70	-	1,01			1,56
07.09.16	24,00	-	142,03	127,44	14,59	70,26	65,96	4,30	7,00	5,00	0,55	14,59	-	-	15,20	-	15,20	-	70,17	-	1,02			1,58
08.09.16	24,00	-	139,59	124,78	14,81	70,01	65,58	4,43	7,00	5,00	0,56	14,81	-	-	15,45	-	15,45	-	69,92	-	1,04			1,60
09.09.16	24,00	-	140,22	125,00	15,22	70,24	65,85	4,39	7,00	5,00	0,56	15,22	-	-	15,86	-	15,86	-	70,15	-	1,07			1,62
10.09.16	24,00	-	137,45	125,13	12,32	70,23	65,82	4,41	7,00	5,00	0,56	12,32	-	-	12,90	-	12,90	-	70,14	-	0,86			1,42
11.09.16	24,00	-	140,87	122,87	18,00	69,91	65,60	4,31	7,00	5,00	0,53	18,00	-	-	18,68	-	18,68	-	69,82	-	1,26			1,79
12.09.16	24,00	-	140,49	124,95	15,54	70,15	65,80	4,35	7,00	5,00	0,55	15,54	-	-	16,25	-	16,25	-	70,05	-	1,09			1,64
13.09.16	24,00	-	140,77	125,51	15,26	68,61	64,29	4,32	7,00	5,00	0,55	15,26	-	-	15,88	-	15,88	-	68,52	-	1,05			1,59
14.09.16	24,00	-	143,07	128,20	14,87	70,13	65,63	4,50	7,00	5,00	0,58	14,87	-	-	15,52	-	15,52	-	70,03	-	1,04			1,63
15.09.16	24,00	-	142,76	127,63	15,13	70,04	65,53	4,51	7,00	5,00	0,58	15,13	-	-	15,79	-	15,79	-	69,95	-	1,06			1,64
16.09.16	24,00	-	139,98	125,31	14,67	70,16	65,58	4,58	7,00	5,00	0,58	14,67	-	-	15,32	-	15,32	-	70,07	-	1,03			1,61
17.09.16	24,00	-	138,03	122,71	15,32	70,12	65,42	4,70	7,00	5,00	0,59	15,32	-	-	16,04	-	16,04	-	70,03	-	1,07			1,66
18.09.16	24,00	-	139,78	122,14	17,64	69,88	65,09	4,79	7,00	5,00	0,59	17,64	-	-	18,31	-	18,31	-	69,77	-	1,23			1,83
19.09.16	24,00	-	136,21	119,08	17,13	69,88	64,90	4,98	7,00	5,00	0,60	17,13	-	-	17,86	-	17,86	-	69,78	-	1,20			1,79
20.09.16	24,00	-	132,22	115,17	17,05	68,50	63,62	4,88	7,00	5,00	0,57	17,05	-	-	17,76	-	17,76	-	68,33	-	1,17			1,74
21.09.16	24,00	-	135,87	118,12	17,75	64,55	52,51	12,04	7,00	5,00	1,43	17,75	-	-	18,85	-	18,85	-	64,45	-	1,14			2,57
22.09.16	24,00	-	133,60	116,25	17,35	66,06	49,02	17,04	7,00	5,00	2,00	17,35	-	-	18,67	-	18,67	-	65,39	-	1,13			3,13
Среднее	24,00	-	139,44	124,79	14,65	69,70	64,63	5,07	7,00	5,00	0,63	14,65	-	-	15,13	-	15,13	-	69,59	-	1,02	-	-	1,65
Итого	720,00		4183,22	3743,60	439,62						18,99	439,62	0,00	0,00	454,04	0,00	454,04	0,00			30,55	0,00	0,00	49,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.09.16 01:00	67628,23	59059,55	34548,36	-	35405,82	-	1507,01	-	-
	23.09.16 02:00	69856,86	61034,90	35701,21	-	36584,03	-	1535,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -6,71 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,83** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **454,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петербургэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» СЕН 2016 г.