

Абонент: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за сентябрь 2016

Долевая: Строит.Адрес: Бабушкина 73  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 Режим (Схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 208340  
 Подающ. тр. (M1): расходомер: Gmin=  
 Обратн. тр. (M2): расходомер: Gmax=  
 тр. д. ГВС (M3): расходомер: Gmin=  
 тр. Ширк. ГВС (M4): расходомер: Gmax=  
 тр. подпитки (V5): расходомер: Gmin=  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(T1-T2)\*K2\*(T2-T3) + M2\*(T1-T2)\*K1\*(T2-T3) + M3\*(T1-T2)\*K3\*(T2-T3) + M4\*(T1-T2)\*K4\*(T2-T3) + V5\*(T1-T2)\*K5\*(T2-T3)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qогр= Qгвс-сп= Qгвс-от= Qгвс-лост= Qгвс-ср=  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qогр= Qгвс-сп= Qгвс-от= Qгвс-лост= Qгвс-ср=  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Qогр= Qгвс-сп= Qгвс-от= Qгвс-лост= Qгвс-ср=  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016: Qгвс-от= Qгвс-сп= Qгвс-лост= Qгвс-ср=

Дата	Тп	Тс	M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, Гкал/сут	P2, Гкал/сут	Qотоп, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dV3, м.куб	Vлоп, м.куб	T3, С	T4, С	Контрольные данные		Общие теплопотери Q общ, Гкал
																					Qгвс.кп, Гкал	Qгвс.лост, Гкал	
24.08.16	24.00	-	86.18	78.84	7.34	65.06	64.89	0.17	7.00	5.00	0.00	8.19	-	-	8.35	-	8.35	-	64.87	-	0.53	0.53	
25.08.16	24.00	-	86.69	77.19	9.50	65.09	64.93	0.16	7.00	5.00	0.00	10.27	-	-	10.49	-	10.49	-	64.93	-	0.67	0.67	
26.08.16	24.00	-	85.49	78.97	6.52	64.97	64.82	0.15	7.00	5.00	0.00	7.30	-	-	7.46	-	7.46	-	64.60	-	0.47	0.47	
27.08.16	24.00	-	87.25	79.59	7.66	65.21	65.05	0.16	7.00	5.00	0.00	8.44	-	-	8.61	-	8.61	-	64.92	-	0.55	0.55	
28.08.16	24.00	-	87.79	78.98	8.81	65.23	65.06	0.17	7.00	5.00	0.00	9.59	-	-	9.77	-	9.77	-	65.02	-	0.63	0.63	
29.08.16	24.00	-	90.23	78.77	11.46	65.16	65.02	0.14	7.00	5.00	0.00	12.32	-	-	12.57	-	12.57	-	64.95	-	0.80	0.80	
30.08.16	24.00	-	87.34	80.04	7.33	64.74	64.59	0.15	7.00	5.00	0.00	8.26	-	-	8.45	-	8.45	-	64.54	-	0.63	0.63	
31.08.16	24.00	-	87.94	79.71	8.23	64.68	64.52	0.16	7.00	5.00	0.00	9.27	-	-	9.43	-	9.43	-	64.45	-	0.53	0.53	
01.09.16	24.00	-	89.65	81.54	8.11	65.17	65.01	0.16	7.00	5.00	0.00	9.06	-	-	9.13	-	9.13	-	64.97	-	0.58	0.58	
02.09.16	24.00	-	88.67	80.60	8.07	65.29	65.13	0.16	7.00	5.00	0.00	9.06	-	-	9.25	-	9.25	-	65.06	-	0.59	0.59	
03.09.16	24.00	-	89.95	80.37	9.58	65.03	64.86	0.17	7.00	5.00	0.00	10.52	-	-	10.71	-	10.71	-	64.91	-	0.68	0.68	
04.09.16	24.00	-	90.23	78.56	11.67	64.81	64.66	0.15	7.00	5.00	0.00	12.77	-	-	13.02	-	13.02	-	64.63	-	0.83	0.83	
05.09.16	24.00	-	83.13	75.34	7.79	60.81	60.98	-0.17	7.00	5.00	0.00	9.08	-	-	9.23	-	9.23	-	58.02	-	0.53	0.53	
06.09.16	24.00	-	76.95	70.31	6.64	66.05	65.72	0.33	7.00	5.00	0.00	9.04	-	-	7.96	-	7.96	-	66.88	-	0.68	0.68	
07.09.16	24.00	-	76.01	68.18	7.83	71.31	71.01	0.30	7.00	5.00	0.00	9.04	-	-	9.25	-	9.25	-	71.39	-	0.52	0.52	
08.09.16	24.00	-	72.93	64.64	8.29	71.22	71.02	0.20	7.00	5.00	0.00	9.40	-	-	9.62	-	9.62	-	70.44	-	0.65	0.65	
09.09.16	24.00	-	69.08	61.98	7.10	69.83	69.57	0.26	7.00	5.00	0.00	8.39	-	-	8.59	-	8.59	-	69.45	-	0.59	0.59	
10.09.16	24.00	-	70.16	61.76	8.40	71.43	71.14	0.29	7.00	5.00	0.00	9.53	-	-	9.76	-	9.76	-	71.41	-	0.68	0.68	
11.09.16	24.00	-	67.46	59.38	8.08	72.49	72.19	0.30	7.00	5.00	0.00	9.55	-	-	9.76	-	9.76	-	72.41	-	0.69	0.69	
12.09.16	24.00	-	66.41	59.87	6.54	73.27	72.95	0.32	7.00	5.00	0.00	7.58	-	-	7.77	-	7.77	-	73.00	-	0.55	0.55	
13.09.16	24.00	-	60.07	53.30	6.77	73.33	72.97	0.36	7.00	5.00	0.00	8.07	-	-	8.27	-	8.27	-	73.06	-	0.59	0.59	
14.09.16	24.00	-	65.00	57.53	7.47	73.66	73.34	0.32	7.00	5.00	0.00	8.61	-	-	8.84	-	8.84	-	73.48	-	0.63	0.63	
15.09.16	24.00	-	65.43	58.29	7.14	73.47	73.15	0.32	7.00	5.00	0.00	8.28	-	-	8.48	-	8.48	-	73.18	-	0.61	0.61	
16.09.16	24.00	-	65.41	57.17	8.24	72.69	72.41	0.28	7.00	5.00	0.00	9.25	-	-	9.46	-	9.46	-	72.29	-	0.67	0.67	
17.09.16	24.00	-	65.28	55.91	9.37	71.17	70.83	0.34	7.00	5.00	0.00	8.82	-	-	9.02	-	9.02	-	71.18	-	0.74	0.74	
18.09.16	24.00	-	54.49	46.41	8.08	70.97	70.56	0.41	7.00	5.00	0.00	9.25	-	-	9.46	-	9.46	-	70.90	-	0.63	0.63	
19.09.16	24.00	-	63.77	55.49	8.28	67.98	67.80	0.18	7.00	5.00	0.00	8.82	-	-	9.02	-	9.02	-	67.09	-	0.62	0.62	
20.09.16	24.00	-	66.22	56.71	9.51	64.93	64.81	0.12	7.00	5.00	0.00	10.43	-	-	10.66	-	10.66	-	64.22	-	0.67	0.67	
21.09.16	24.00	-	54.92	44.57	10.35	60.57	60.30	0.27	7.00	5.00	0.00	10.78	-	-	10.96	-	10.96	-	60.40	-	0.65	0.65	
22.09.16	24.00	-	46.61	37.59	9.02	60.71	60.43	0.28	7.00	5.00	0.00	9.27	-	-	9.46	-	9.46	-	60.34	-	0.56	0.56	
Среднее	24.00	-	74.89	66.59	8.31	67.54	67.32	0.22	7.00	5.00	0.00	9.28	-	-	9.48	-	9.48	-	67.23	-	0.62	0.62	
Итого	720.00	-	2246,77	1997,59	249,18	-	-	-	-	-	-	278,47	0,00	0,00	284,43	0,00	284,43	0,00	-	-	18,69	18,69	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	220792	1810942	431189	-	439410	-	1226,67	-
	19.04.15 13:00	220792	1810942	431189	-	439410	-	326,67	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 14,12 °С = -3,93 Гкал;  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 14,76 Гкал;  
 Период расчета по договору: с учетом корректировок 284,43 куб.м;  
 Период превышения G2: с учетом корректировок  
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 Печать энергосбыта  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ГУП "ЭК СПб"  
 Печать энергосбыта  
 Отдел учета приборного учета  
 ОТДЕЛ УЧЕТА И БИЛЛИНГА КУЭТ  
 ОТДЕЛ УЧЕТА И БИЛЛИНГА  
 29 СЕН 2016