Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	142,10	128,39	13,71	70,31	65,96	4,35	7,00	5,00	0,56	13,71	-	-	14,31	-	14,31	-	70,22	-	0,96			1,53
25.08.16	24,00	-	140,54	126,77	13,77	70,29	65,94	4,35	7,00	5,00	0,56	13,77	-	-	14,34	-	14,34	-	70,20	-	0,97			1,52
26.08.16	24,00	-	141,19	127,60	13,59	70,18	65,88	4,30	7,00	5,00	0,55	13,59	-	-	14,18	-	14,18	-	70,09	-	0,95			1,51
27.08.16	24,00	-	142,08	127,74	14,34	70,40	66,09	4,31	7,00	5,00	0,56	14,34	-	-	14,95	-	14,95	-	70,30	-	1,01			1,57
28.08.16	24,00	-	141,61	126,61	15,00	70,42	65,95	4,47	7,00	5,00	0,57	15,00	-	-	15,67	-	15,67	-	70,32	-	1,05			1,63
29.08.16	24,00	-	142,31	127,32	14,99	70,18	65,76	4,42	7,00	5,00	0,57	14,99	-	-	15,62	-	15,62	-	70,09	-	1,05			1,62
30.08.16	24,00	-	140,49	125,05	15,44	69,77	65,33	4,44	7,00	5,00	0,56	15,44	-	-	16,10	-	16,10	-	69,67	-	1,08			1,64
31.08.16	24,00	-	141,64	124,79	16,85	69,92	65,43	4,49	7,00	5,00	0,57	16,85	-	-	17,57	-	17,57	-	69,83	-	1,18			1,75
01.09.16	24,00	-	142,55	126,74	15,81	70,27	65,81	4,46	7,00	5,00	0,57	15,81	-	-	16,45	-	16,45	-	70,16	-	1,11			1,68
02.09.16	24,00	-	140,39	125,45	14,94	70,54	66,05	4,49	7,00	5,00	0,57	14,94	-	-	15,57	-	15,57	-	70,45	-	1,05			1,62
03.09.16	24,00	-	139,68	126,51	13,17	70,07	65,63	4,44	7,00	5,00	0,57	13,17	-	-	13,76	-	13,76	-	69,98	-	0,92			1,49
04.09.16	24,00	-	140,88	125,06	15,82	69,78	65,37	4,41	7,00	5,00	0,56	15,82	-	-	16,47	-	16,47	-	69,67	-	1,10			1,66
05.09.16	24,00	-	133,58	118,73	14,85	70,37	65,98	4,39	7,00	5,00	0,53	14,85	-	-	15,50	-	15,50	-	70,27	-	1,04			1,57
06.09.16	24,00	-	106,59	91,09	15,50	69,73	65,51	4,22	7,00	5,00	0,39	15,50	-	-	16,06	-	16,06	-	69,62	-	1,08			1,47
07.09.16	24,00	-	105,10	89,09	16,01	70,22	65,91	4,31	7,00	5,00	0,39	16,01	-	-	16,56	-	16,56	-	70,06	-	1,12			1,51
08.09.16	24,00	-	104,49	87,27	17,22	69,95	65,64	4,31	7,00	5,00	0,38	17,22	-	-	17,82	-	17,82	-	69,80	-	1,20			1,58
09.09.16	24,00	-	104,55	87,69	16,86	70,19	65,90	4,29	7,00	5,00	0,38	16,86	-	-	17,46	-	17,46	-	70,04	-	1,18			1,56
10.09.16	24,00	-	104,13	87,69	16,44	70,19	65,93	4,26	7,00	5,00	0,38	16,44	-	-	17,05	-	17,05	-	70,05	-	1,15			1,53
11.09.16	24,00	-	102,68	86,02	16,66	69,87	65,68	4,19	7,00	5,00	0,37	16,66	-	-	17,27	-	17,27	-	69,69	-	1,16			1,53
12.09.16	24,00	-	103,81	87,22	16,59	70,11	65,90	4,21	7,00	5,00	0,38	16,59	-	-	17,19	-	17,19	-	69,96	-	1,16			1,54
13.09.16	24,00	-	102,66	86,41	16,25	68,59	64,59	4,00	7,00	5,00	0,35	16,25	-	-	16,77	-	16,77	-	68,50	-	1,11			1,47
14.09.16	24,00	-	102,62	86,45	16,17	70,10	66,02	4,08	7,00	5,00	0,36	16,17	-	-	16,78	-	16,78	-	69,96	-	1,13			1,49
15.09.16	24,00	-	100,62	85,98	14,64	70,00	65,82	4,18	7,00	5,00	0,37	14,64	-	-	15,21	-	15,21	-	69,85	-	1,02			1,39
16.09.16	24,00	-	100,10	84,25	15,85	70,11	65,95	4,16	7,00	5,00	0,36	15,85	-	-	16,41	-	16,41	-	69,96	-	1,11			1,47
17.09.16	24,00	-	98,04	82,27	15,77	70,08	65,87	4,21	7,00	5,00	0,35	15,77	-	-	16,29	-	16,29	-	69,93	-	1,10			1,46
18.09.16	24,00	-	100,17	82,05	18,12	69,82	65,62	4,20	7,00	5,00	0,35	18,12	-	-	18,70	-	18,70	-	69,63	-	1,26			1,61
19.09.16	24,00	-	97,86	79,88	17,98	69,84	65,61	4,23	7,00	5,00	0,34	17,98	-	-	18,58	-	18,58	-	69,70	-	1,25			1,60
20.09.16	24,00	-	96,10	76,17	19,93	68,35	64,45	3,90	7,00	5,00	0,31	19,93	-	-	20,50	-	20,50	-	67,92	-	1,35			1,66
21.09.16	24,00	-	100,02	79,13	20,89	64,47	49,01	15,46	7,00	5,00	1,23	20,89	-	-	21,82	-	21,82	-	64,30	-	1,34			2,58
22.09.16	24,00	-	98,21	79,16	19,05	66,04	42,01	24,03	7,00	5,00	1,90	19,05	-	-	20,31	-	20,31	-	66,05	-	1,26			3,16
Среднее	24,00	-	118,56	102,49	16,07	69,67	64,35	5,32	7,00	5,00	0,53	16,07	-	-	16,71	-	16,71	-	69,54	-	1,12	-	-	1,65
Итого	720,00		3556,79	3074,58	482,21						15,91	482,21	0,00	0,00	501,27	0,00	501,27	0,00			33,48	0,00	0,00	49,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 02:00	40236,01	31720,40	9277,97	-	9497,29	-	1205,61	-	-
	23.09.16 02:00	43796,96	34798,38	10882,02	-	11136,80	-	1255,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -7,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **501,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 29 СЕН 2016 г.
печать энергосбыта