Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001
расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	142,40	130,05	12,35	70,34	65,64	4,70	7,00	5,00	0,61	12,35	-	-	12,93	-	12,93	-	70,53	-	0,87			1,49
25.08.16	24,00	-	139,81	128,34	11,47	70,31	65,51	4,80	7,00	5,00	0,62	11,47	-	-	12,06	-	12,06	-	70,50	-	0,81			1,43
26.08.16	24,00	-	140,84	128,85	11,99	70,22	65,52	4,70	7,00	5,00	0,61	11,99	-	-	12,54	-	12,54	-	70,40	-	0,84			1,45
27.08.16	24,00	-	140,11	129,02	11,09	70,44	65,70	4,74	7,00	5,00	0,62	11,09	-	-	11,65	-	11,65	-	70,61	-	0,78			1,40
28.08.16	24,00	-	140,63	127,38	13,25	70,46	65,55	4,91	7,00	5,00	0,63	13,25	-	-	13,90	-	13,90	-	70,64	-	0,94			1,57
29.08.16	24,00	-	141,81	127,78	14,03	70,20	65,34	4,86	7,00	5,00	0,62	14,03	-	-	14,68	-	14,68	-	70,39	-	0,99			1,61
30.08.16	24,00	-	134,66	120,38	14,28	69,83	65,04	4,79	7,00	5,00	0,58	14,28	-	-	9,41	-	9,41	-	70,00	-	1,00			1,58
31.08.16	24,00	-	139,94	125,44	14,50	69,97	65,06	4,91	7,00	5,00	0,62	14,50	-	-	15,23	-	15,23	-	70,16	-	1,02			1,64
01.09.16	24,00	-	139,97	127,32	12,65	70,31	65,36	4,95	7,00	5,00	0,63	12,65	-	-	13,23	-	13,23	-	70,47	-	0,89			1,53
02.09.16	24,00	-	137,85	126,91	10,94	70,57	65,62	4,95	7,00	5,00	0,63	10,94	-	-	11,52	-	11,52	-	70,76	-	0,77			1,41
03.09.16	24,00	-	140,92	127,25	13,67	70,11	65,29	4,82	7,00	5,00	0,62	13,67	-	-	14,28	-	14,28	-	70,30	-	0,96			1,58
04.09.16	24,00	-	140,17	125,79	14,38	69,81	64,97	4,84	7,00	5,00	0,61	14,38	-	-	15,03	-	15,03	-	69,99	-	1,01			1,62
05.09.16	24,00	-	142,50	127,36	15,14	70,41	65,57	4,84	7,00	5,00	0,62	15,14	-	-	15,82	-	15,82	-	70,58	-	1,07			1,69
06.09.16	24,00	-	145,28	129,91	15,37	69,80	65,03	4,77	7,00	5,00	0,62	15,37	-	-	16,04	-	16,04	-	69,99	-	1,08			1,70
07.09.16	24,00	-	140,62	127,08	13,54	70,31	65,41	4,90	7,00	5,00	0,63	13,54	-	-	14,19	-	14,19	-	70,48	-	0,95			1,58
08.09.16	24,00	-	139,06	123,90	15,16	70,04	65,11	4,93	7,00	5,00	0,61	15,16	-	-	15,84	-	15,84	-	70,21	-	1,06			1,68
09.09.16	24,00	-	138,97	124,15	14,82	70,26	65,29	4,97	7,00	5,00	0,62	14,82	-	-	15,50	-	15,50	-	70,43	-	1,04			1,66
10.09.16	24,00	-	140,66	124,13	16,53	70,26	65,39	4,87	7,00	5,00	0,60	16,53	-	-	17,28	-	17,28	-	70,44	-	1,16			1,77
11.09.16	24,00	-	138,63	122,17	16,46	69,96	65,12	4,84	7,00	5,00	0,59	16,46	-	-	17,19	-	17,19	-	70,12	-	1,15			1,75
12.09.16	24,00	-	140,41	124,59	15,82	70,19	65,35	4,84	7,00	5,00	0,60	15,82	-	-	16,53	-	16,53	-	70,36	-	1,11			1,72
13.09.16	24,00	-	138,83	123,52	15,31	68,68	64,02	4,66	7,00	5,00	0,58	15,31	-	-	15,96	-	15,96	-	68,86	-	1,05			1,63
14.09.16	24,00	-	141,59	125,16	16,43	70,18	65,34	4,84	7,00	5,00	0,61	16,43	-	-	17,10	-	17,10	-	70,35	-	1,16			1,76
15.09.16	24,00	-	140,62	124,78	15,84	70,09	65,22	4,87	7,00	5,00	0,61	15,84	-	-	16,56	-	16,56	-	70,26	-	1,11			1,73
16.09.16	24,00	-	138,26	122,63	15,63	70,20	65,19	5,01	7,00	5,00	0,62	15,63	-	-	16,34	-	16,34	-	70,37	-	1,10			1,72
17.09.16	24,00	-	137,42	119,96	17,46	70,17	65,18	4,99	7,00	5,00	0,60	17,46	-	-	18,15	-	18,15	-	70,35	-	1,23			1,83
18.09.16	24,00	-	138,25	119,26	18,99	69,92	64,84	5,08	7,00	5,00	0,61	18,99	-	-	19,76	-	19,76	-	70,08	-	1,33			1,94
19.09.16	24,00	-	135,92	116,36	19,56	69,93	64,69	5,24	7,00	5,00	0,61	19,56	-	-	20,35	-	20,35	-	70,11	-	1,37			1,98
20.09.16	24,00	-	130,88	112,28	18,60	68,55	63,52	5,03	7,00	5,00	0,57	18,60	-	-	19,32	-	19,32	-	68,65	-	1,28			1,84
21.09.16	24,00	-	137,84	114,93	22,91	64,55	52,64	11,91	7,00	5,00	1,37	22,91	-	-	24,06	-	24,06	-	64,70	-	1,48			2,86
22.09.16	24,00		134,88	114,52	20,36	67,68	60,28	7,39	7,00	5,00	0,85	20,36	-	-	21,24	-	21,24	-	67,82	-	1,38	-	-	2,23
Среднее	24,00	-	139,32	124,04	15,28	69,79	64,59	5,20	7,00	5,00	0,64	15,28	-	-	15,79	-	15,79	-	69,96	-	1,07	-	-	1,71
Итого	720,00		4179,73	3721,20	458,53						19,34	458,53	0,00	0,00	473,69	0,00	473,69	0,00			32,01	0,00	0,00	51,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -7,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **473,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта