Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001
расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	130,17	120,75	9,42	70,50	65,81	4,69	7,00	5,00	0,57	9,42	-	-	9,91	-	9,91	-	70,53	-	0,66			1,24
25.08.16	24,00	-	128,35	119,76	8,59	70,47	65,70	4,77	7,00	5,00	0,58	8,59	-	-	9,11	-	9,11	-	70,48	-	0,61			1,18
26.08.16	24,00	-	129,32	120,69	8,63	70,36	65,67	4,69	7,00	5,00	0,57	8,63	-	-	9,06	-	9,06	-	70,39	-	0,61			1,18
27.08.16	24,00	-	129,63	120,69	8,94	70,59	65,89	4,70	7,00	5,00	0,57	8,94	-	-	9,27	-	9,27	-	70,60	-	0,63			1,20
28.08.16	24,00	-	130,23	118,34	11,89	70,60	65,81	4,79	7,00	5,00	0,57	11,89	-	-	12,33	-	12,33	-	70,62	-	0,84			1,41
29.08.16	24,00	-	129,87	119,88	9,99	70,37	65,52	4,85	7,00	5,00	0,58	9,99	-	-	10,44	-	10,44	-	70,39	-	0,70			1,29
30.08.16	24,00	-	127,62	118,63	8,99	69,99	65,18	4,81	7,00	5,00	0,57	8,99	-	-	9,38	-	9,38	-	70,01	-	0,63			1,20
31.08.16	24,00	-	128,90	117,14	11,76	70,12	65,28	4,84	7,00	5,00	0,57	11,76	-	-	12,17	-	12,17	-	70,14	-	0,82			1,40
01.09.16	24,00	-	129,82	119,36	10,46	70,48	65,68	4,80	7,00	5,00	0,58	10,46	-	-	11,03	-	11,03	-	70,49	-	0,74			1,32
02.09.16	24,00	-	129,19	118,02	11,17	70,72	65,89	4,83	7,00	5,00	0,57	11,17	-	-	11,64	-	11,64	-	70,75	-	0,79			1,36
03.09.16	24,00	-	130,19	119,37	10,82	70,26	65,50	4,76	7,00	5,00	0,57	10,82	-	-	11,34	-	11,34	-	70,28	-	0,76			1,33
04.09.16	24,00	-	130,78	116,82	13,96	69,98	65,30	4,68	7,00	5,00	0,55	13,96	-	-	14,43	-	14,43	-	70,00	-	0,98			1,53
05.09.16	24,00	-	131,58	119,63	11,95	70,58	65,82	4,76	7,00	5,00	0,58	11,95	-	-	12,54	-	12,54	-	70,60	-	0,84			1,42
06.09.16	24,00	-	133,72	123,58	10,14	69,95	65,28	4,67	7,00	5,00	0,58	10,14	-	-	10,50	-	10,50	-	69,98	-	0,71			1,29
07.09.16	24,00	-	131,68	120,47	11,21	70,46	65,72	4,74	7,00	5,00	0,57	11,21	-	-	11,66	-	11,66	-	70,46	-	0,79			1,36
08.09.16	24,00	-	129,01	117,43	11,58	70,18	65,38	4,80	7,00	5,00	0,57	11,58	-	-	11,97	-	11,97	-	70,19	-	0,81			1,38
09.09.16	24,00	-	128,69	118,49	10,20	70,42	65,57	4,85	7,00	5,00	0,58	10,20	-	-	10,62	-	10,62	-	70,44	-	0,72			1,30
10.09.16	24,00	-	129,52	117,81	11,71	70,41	65,61	4,80	7,00	5,00	0,57	11,71	-	-	12,22	-	12,22	-	70,41	-	0,82			1,40
11.09.16	24,00	-	128,76	114,67	14,09	70,11	65,36	4,75	7,00	5,00	0,55	14,09	-	-	14,64	-	14,64	-	70,11	-	0,99			1,54
12.09.16	24,00	-	130,00	119,23	10,77	70,33	65,53	4,80	7,00	5,00	0,58	10,77	-	-	11,20	-	11,20	-	70,34	-	0,76			1,34
13.09.16	24,00	-	130,18	118,51	11,67	68,78	64,20	4,58	7,00	5,00	0,55	11,67	-	-	12,16	-	12,16	-	68,77	-	0,80			1,35
14.09.16	24,00	-	132,42	120,78	11,64	70,32	65,48	4,84	7,00	5,00	0,59	11,64	-	-	12,13	-	12,13	-	70,33	-	0,82			1,41
15.09.16	24,00	-	132,21	119,93	12,28	70,22	65,36	4,86	7,00	5,00	0,59	12,28	-	-	12,80	-	12,80	-	70,24	-	0,86			1,45
16.09.16	24,00	-	129,40	118,16	11,24	70,33	65,36	4,97	7,00	5,00	0,59	11,24	-	-	11,77	-	11,77	-	70,35	-	0,79			1,38
17.09.16	24,00	-	126,17	114,49	11,68	70,33	65,27	5,06	7,00	5,00	0,58	11,68	-	-	12,27	-	12,27	-	70,34	-	0,82			1,41
18.09.16	24,00	-	128,06	112,01	16,05	70,09	65,09	5,00	7,00	5,00	0,57	16,05	-	-	16,73	-	16,73	-	70,09	-	1,12			1,69
19.09.16	24,00	-	124,15	109,43	14,72	70,09	64,92	5,17	7,00	5,00	0,57	14,72	-	-	15,37	-	15,37	-	70,10	-	1,03			1,60
20.09.16	24,00	-	120,07	105,83	14,24	68,69	63,64	5,05	7,00	5,00	0,54	14,24	-	-	14,86	-	14,86	-	68,64	-	0,98			1,52
21.09.16	24,00	-	126,98	111,23	15,75	64,66	49,24	15,42	7,00	5,00	1,72	15,75	-	-	16,90	-	16,90	-	64,64	-	1,02			2,74
22.09.16	24,00	-	132,21	113,03	19,18	66,23	43,89	22,34	7,00	5,00	2,52	19,18	-	-	20,78	-	20,78	-	66,29	-	1,27			3,80
Среднее	24,00	-	129,30	117,47	11,82	69,89	64,13	5,76	7,00	5,00	0,68	11,82	-	-	12,37	-	12,37	-	69,90	-	0,82	-	-	1,50
Итого	720,00		3878,88	3524,16	354,72						20,28	354,72	0,00	0,00	371,23	0,00	371,23	0,00			24,73	0,00	0,00	45,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 02:00	55447,21	49258,75	6097,03	-	6228,33	-	1276,33	-	-
	23.09.16 02:00	59326,14	52782,78	7830,19	-	8000,59	-	1321,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -5,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **371,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КМУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта