

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабushкина 89-1 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источники: Обуховский 3-д

Телефон:
 Строит. адрес: Бабushкина 89-1
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы:
 Часовые и суточн. архивы в файлах: СТП943-14858-(С)-0916.6х
 Ролик (Схема): 07

Вычислитель: СТП-943 № 14858
 Поддош. тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40
 Обратн. тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40
 Тр.-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр. подл. ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 32
 тр. подл. ГВС(M5): расходомер: ПРЭМ 32
 расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)*K2*(t2-t3) лето: Q=M2*(t4-t5)*K1

Приборы УУТЗ поверены до
 Термометр.: КТТТР-05
 Термометр.: КТТТР-05
 Термометр.: ТТТ-15-2
 Термометр.: ТТТ-15-2

Тхв, гр.С= 15,27

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/час:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Qот=0,4626
 Qвс.ср=0
 Сол=138,78
 Qвс.пот=0
 Qвс.ср=0

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотопоре Q общ. Гкал.
		M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	M5, T	M6, T	M7, T	M8, T	M9, T	M10, T	M11, T	M12, T	M13, T	M14, T	M15, T	M16, T	M17, T	M18, T	M19, T	M20, T	Qвс. кал.	Q общ. Гкал.	
24.08.16	24.00	20,86	0,00	20,86	66,89	21,35	45,54	5,00	4,00	0,01	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	0,00	1,39	66,27	0,00	1,40	
25.08.16	24.00	19,65	0,00	19,65	66,99	20,83	46,16	5,00	4,00	0,01	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	0,00	1,31	66,34	0,00	1,32	
26.08.16	24.00	19,63	0,02	19,60	66,41	21,05	45,36	5,00	4,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	20,18	0,00	1,30	65,76	0,00	1,30	
27.08.16	24.00	18,71	0,00	18,71	66,64	21,31	45,33	5,00	4,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	1,24	65,96	0,00	1,25	
28.08.16	24.00	20,86	0,00	20,86	66,72	18,88	47,84	5,00	4,00	0,01	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	0,00	1,34	66,14	0,00	1,34	
29.08.16	24.00	22,16	0,02	22,14	66,59	18,40	48,19	5,00	4,00	0,01	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00	1,38	65,94	0,00	1,39	
30.08.16	24.00	23,16	0,00	23,16	66,59	19,22	47,37	5,00	4,00	0,01	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00	1,47	65,94	0,00	1,48	
01.09.16	24.00	22,86	0,02	22,84	67,07	19,11	47,96	5,00	4,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	23,78	0,00	1,54	66,44	0,00	1,54	
02.09.16	24.00	19,85	0,00	19,85	66,84	19,82	47,02	5,00	4,00	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	0,00	1,53	66,16	0,00	1,53	
03.09.16	24.00	21,61	0,00	21,61	66,92	19,49	47,42	5,00	4,00	0,01	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00	1,44	66,31	0,00	1,45	
04.09.16	24.00	22,89	0,00	22,89	66,63	19,12	47,50	5,00	4,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	1,52	66,28	0,00	1,53	
05.09.16	24.00	22,61	0,00	22,61	66,91	19,59	47,04	5,00	4,00	0,49	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	1,51	65,97	0,00	1,53	
06.09.16	24.00	22,92	0,00	22,92	66,55	21,11	39,44	5,00	4,00	0,01	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	1,52	66,30	0,00	1,53	
07.09.16	24.00	22,57	0,04	22,53	66,93	19,89	47,04	5,00	4,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	23,22	0,00	1,51	65,94	0,00	1,52	
08.09.16	24.00	22,24	0,00	22,23	66,62	19,23	47,39	5,00	4,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	1,48	66,09	0,00	1,49	
09.09.16	24.00	21,16	0,00	21,16	66,76	18,63	48,13	5,00	4,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	0,00	1,41	66,09	0,00	1,41	
10.09.16	24.00	23,58	0,00	23,58	66,85	18,64	48,21	5,00	4,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	1,57	66,22	0,00	1,58	
11.09.16	24.00	24,97	0,10	24,87	66,86	19,17	47,69	5,00	4,00	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00	1,67	66,24	0,00	1,67	
12.09.16	24.00	21,90	0,02	21,88	66,65	19,55	47,09	5,00	4,00	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53	0,00	1,46	66,00	0,00	1,46	
13.09.16	24.00	23,04	0,15	22,89	65,19	18,47	46,72	5,00	4,00	0,01	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00	1,50	65,98	0,00	1,50	
14.09.16	24.00	22,39	0,00	22,39	66,65	17,53	49,12	5,00	4,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00	1,49	66,15	0,00	1,49	
15.09.16	24.00	23,52	0,00	23,52	66,78	17,87	48,92	5,00	4,00	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	1,57	66,03	0,00	1,57	
16.09.16	24.00	22,19	0,01	22,18	66,77	17,09	49,68	5,00	4,00	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00	1,48	65,99	0,00	1,48	
17.09.16	24.00	23,93	0,00	23,93	66,71	16,20	50,50	5,00	4,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00	1,59	66,15	0,00	1,60	
18.09.16	24.00	25,94	0,00	25,94	66,82	15,72	51,10	5,00	4,00	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	0,00	1,73	66,13	0,00	1,73	
19.09.16	24.00	26,28	0,07	26,21	66,79	15,93	50,86	5,00	4,00	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	1,75	65,32	0,00	1,75	
20.09.16	24.00	23,75	0,06	23,70	66,04	15,70	50,35	5,00	4,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	24,41	0,00	1,56	61,55	0,00	1,57	
21.09.16	24.00	23,97	0,05	23,92	62,24	15,50	46,74	5,00	4,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	1,49	63,27	0,00	1,49	
22.09.16	24.00	82,37	58,49	23,88	65,08	46,12	18,97	5,00	4,00	1,56	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,00	26,57	0,00	1,65	65,78	0,00	1,65	
Среднее	24.00	24,39	2,05	22,34	66,48	21,12	45,35	5,00	4,00	0,07	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00	1,49	65,78	0,00	1,49	
Итого	720,00	731,63	61,52	670,11						2,16	680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	693,66	0,00	693,66	0,00	44,71	0,00	0,00	46,87	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(K3)	V4(K3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч
	24.08.16 02:00	12405,09	101093,55	28418,21	0,00	2807,70	0,00	4945,77	794,62	0,00
	23.09.16 02:00	125152,57	101110,22	28990,00	0,00	28702,18	0,00	4952,98	1843,38	0,00

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период превышения G2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

15,27 °C = -10,38 Гкал;
 36,49 Гкал;
 693,66 куб.м.

Суточн:
 Гкал;
 куб.м;
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО "ИнфраХит-Монтаж"
ДЛЯ ОТЧЕТА

ГЛУП "ТЭК СПб"
 филиал "энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, 10
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20.09.2016