Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ повернены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	111,98	100,24	11,74	69,31	66,31	3,00	7,00	5,00	0,49	9,15	-	-	9,34	-	9,34	-	69,03	-	0,63			1,12
25.08.16	24,00	-	111,14	99,21	11,93	69,35	66,30	3,05	7,00	5,00	0,48	9,37	-	-	9,58	-	9,58	-	69,08	-	0,65			1,13
26.08.16	24,00	-	107,62	94,92	12,70	69,18	65,78	3,40	7,00	5,00	0,51	10,15	-	-	10,35	-	10,35	-	68,58	-	0,70			1,21
27.08.16	24,00	-	111,58	99,91	11,67	69,46	66,45	3,01	7,00	5,00	0,52	8,64	-	-	8,81	-	8,81	-	68,97	-	0,60			1,12
28.08.16	24,00	-	112,77	98,70	14,07	69,44	66,38	3,06	7,00	5,00	0,53	11,00	-	-	11,26	-	11,26	-	69,07	-	0,76			1,29
29.08.16	24,00	-	111,91	99,34	12,57	69,17	66,11	3,06	7,00	5,00	0,52	9,57	-	-	9,79	-	9,79	-	68,86	-	0,66			1,18
30.08.16	24,00	-	110,91	97,95	12,96	68,84	65,79	3,05	7,00	5,00	0,51	10,06	-	-	10,26	-	10,26	-	68,49	-	0,69			1,20
31.08.16	24,00	-	111,87	97,67	14,20	69,02	65,92	3,10	7,00	5,00	0,51	11,26	-	-	11,50	-	11,50	-	68,68	-	0,78			1,29
01.09.16	24,00	-	112,62	99,37	13,25	69,32	66,26	3,06	7,00	5,00	0,52	10,25	-	-	10,47	-	10,47	-	68,85	-	0,71			1,23
02.09.16	24,00	-	110,92	98,17	12,75	69,52	66,44	3,08	7,00	5,00	0,51	9,82	-	-	10,02	-	10,02	-	69,21	-	0,68			1,19
03.09.16	24,00	-	113,42	99,50	13,92	69,15	66,11	3,04	7,00	5,00	0,51	11,01	-	-	11,25	-	11,25	-	68,90	-	0,76			1,27
04.09.16	24,00	-	115,06	100,22	14,84	68,89	65,90	2,99	7,00	5,00	0,51	11,95	-	-	12,19	-	12,19	-	68,50	-	0,82			1,33
05.09.16	24,00	-	118,10	104,72	13,38	69,40	66,46	2,94	7,00	5,00	0,52	10,45	-	-	10,67	-	10,67	-	69,02	-	0,72			1,24
06.09.16	24,00	-	122,37	108,11	14,26	68,81	65,96	2,85	7,00	5,00	0,52	11,23	-	-	11,47	-	11,47	-	68,44	-	0,77			1,29
07.09.16	24,00	-	117,65	104,55	13,10	69,26	66,31	2,95	7,00	5,00	0,52	10,12	-	-	10,34	-	10,34	-	68,84	-	0,70			1,22
08.09.16	24,00	-	115,34	101,68	13,66	68,96	65,94	3,02	7,00	5,00	0,51	10,76	-	-	11,01	-	11,01	-	68,64	-	0,74			1,25
09.09.16	24,00	-	115,78	103,10	12,68	69,24	66,22	3,02	7,00	5,00	0,52	9,89	-	-	10,09	-	10,09	-	68,76	-	0,68			1,19
10.09.16	24,00	-	117,66	103,29	14,37	69,17	67,94	1,23	7,00	5,00	0,33	11,48	-	-	11,69	-	11,69	-	68,78	-	0,79			1,12
11.09.16	24,00	-	116,96	101,50	15,46	68,96	68,76	0,20	7,00	5,00	0,23	12,68	-	-	12,94	-	12,94	-	68,51	-	0,87			1,09
12.09.16	24,00	-	118,36	104,08	14,28	69,14	68,92	0,22	7,00	5,00	0,22	11,60	-	-	11,83	-	11,83	-	68,75	-	0,80			1,02
13.09.16	24,00	-	118,53	103,82	14,71	67,69	67,51	0,18	7,00	5,00	0,22	11,87	-	-	12,11	-	12,11	-	67,14	-	0,80			1,02
14.09.16	24,00	-	120,22	105,64	14,58	69,10	68,89	0,21	7,00	5,00	0,23	11,69	-	-	11,94	-	11,94	-	68,79	-	0,81			1,03
15.09.16	24,00	-	120,14	105,15	14,99	69,13	68,93	0,20	7,00	5,00	0,22	12,27	-	-	12,52	-	12,52	-	68,72	-	0,84			1,06
16.09.16	24,00	-	116,79	102,37	14,42	69,14	68,93	0,21	7,00	5,00	0,22	11,77	-	-	12,02	-	12,02	-	68,68	-	0,81			1,03
17.09.16	24,00	-	115,26	100,93	14,33	69,16	68,94	0,22	7,00	5,00	0,21	11,77	-	-	12,00	-	12,00	-	68,73	-	0,81			1,02
18.09.16	24,00	-	115,76	99,50	16,26	68,92	68,71	0,21	7,00	5,00	0,21	13,71	-	-	13,99	-	13,99	-	68,47	-	0,94			1,15
19.09.16	24,00	-	107,07	92,31	14,76	68,94	68,69	0,25	7,00	5,00	0,19	12,42	-	-	12,69	-	12,69	-	68,53	-	0,85			1,04
20.09.16	24,00	-	101,53	87,34	14,19	67,28	67,02	0,26	7,00	5,00	0,18	12,03	-	-	12,26	-	12,26	-	66,93	-	0,81			0,98
21.09.16	24,00	-	103,47	88,69	14,78	63,76	63,54	0,22	7,00	5,00	0,17	12,56	-	-	12,76	-	12,76	-	63,38	-	0,80			0,97
22.09.16	24,00	-	98,32	86,89	11,43	65,39	49,06	16,33	7,00	5,00	1,36	12,44	-	-	12,66	-	12,66	-	65,32	-	0,81			2,17
Среднее	24,00	-	113,37	99,63	13,74	68,74	66,35	2,39	7,00	5,00	0,42	11,10	-	-	11,33	-	11,33	-	68,36	-	0,76	-	-	1,18
Итого	720,00		3401,11	2988,87	412,24						12,70	332,97	0,00	0,00	339,81	0,00	339,81	0,00			22,75	0,00	0,00	35,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 02:00	40892,13	35055,70	5094,04	-	5210,35	-	1063,58	-	
	23.09.16 02:00	44294,95	38046,15	5427,07	-	5550,22	-	1098,90	-	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -5,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **339,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.
печать энергосбыта