Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3003

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	100,51	89,79	10,72	69,44	69,24	0,20	7,00	5,00	0,02	9,23	0,00	9,23	9,43	0,00	9,43	-	69,39	34,97	0,74			0,77
25.08.16	24,00	-	99,89	88,90	10,99	69,42	69,21	0,21	7,00	5,00	0,02	9,40	0,00	9,40	9,63	0,00	9,63	-	69,42	34,61	0,76			0,78
26.08.16	24,00	-	100,54	89,91	10,63	69,30	69,11	0,19	7,00	5,00	0,02	9,20	0,00	9,20	9,40	0,00	9,40	-	69,17	34,55	0,74			0,76
27.08.16	24,00	-	100,81	90,00	10,81	69,55	69,36	0,19	7,00	5,00	0,03	9,39	0,00	9,39	9,59	0,00	9,59	-	69,41	34,65	0,75			0,78
28.08.16	24,00	-	100,99	88,99	12,00	69,62	69,42	0,20	7,00	5,00	0,02	10,59	0,00	10,59	10,79	0,00	10,79	-	69,48	33,91	0,83			0,86
29.08.16	24,00	-	101,37	89,59	11,78	69,38	69,18	0,20	7,00	5,00	0,02	10,51	0,00	10,51	10,75	0,00	10,75	-	69,24	33,64	0,82			0,84
30.08.16	24,00	-	99,72	88,35	11,37	68,96	68,76	0,20	7,00	5,00	0,03	10,07	0,00	10,07	10,28	0,00	10,28	-	68,84	33,59	0,78			0,81
31.08.16	24,00	-	101,45	88,03	13,42	69,02	68,81	0,21	7,00	5,00	0,02	12,11	0,00	12,11	12,37	0,00	12,37	-	69,00	33,24	0,92			0,95
01.09.16	24,00	-	101,51	89,48	12,03	69,48	69,28	0,20	7,00	5,00	0,02	10,70	0,00	10,70	10,92	0,00	10,92	-	69,30	33,32	0,83			0,86
02.09.16	24,00	-	100,28	88,71	11,57	69,69	69,49	0,20	7,00	5,00	0,02	10,10	0,00	10,10	10,34	0,00	10,34	-	69,61	33,30	0,80			0,83
03.09.16	24,00	-	100,85	89,61	11,24	69,25	69,04	0,21	7,00	5,00	0,02	9,95	0,00	9,95	10,18	0,00	10,18	-	69,27	33,10	0,78			0,80
04.09.16	24,00	-	104,07	90,59	13,48	68,98	68,78	0,20	7,00	5,00	0,02	12,30	0,00	12,30	12,55	0,00	12,55	-	68,87	33,12	0,93			0,95
05.09.16	24,00	-	105,40	93,65	11,75	69,50	69,33	0,17	7,00	5,00	0,02	10,44	0,00	10,44	10,66	0,00	10,66	-	69,35	33,16	0,81			0,84
06.09.16	24,00	-	110,57	97,77	12,80	68,88	68,71	0,17	7,00	5,00	0,02	11,50	0,00	11,50	11,76	0,00	11,76	-	68,79	32,72	0,88			0,91
07.09.16	24,00	-	108,32	95,03	13,29	69,39	69,21	0,18	7,00	5,00	0,02	12,06	0,00	12,06	12,33	0,00	12,33	-	69,34	32,54	0,92			0,94
08.09.16	24,00	-	104,23	91,79	12,44	69,12	68,93	0,19	7,00	5,00	0,02	11,14	0,00	11,14	11,38	0,00	11,38	-	69,03	32,64	0,86			0,88
09.09.16	24,00	-	105,20	93,19	12,01	69,24	69,04	0,20	7,00	5,00	0,02	10,67	0,00	10,67	10,89	0,00	10,89	-	69,18	32,70	0,83			0,85
10.09.16	24,00	-	104,60	92,97	11,63	69,37	69,19	0,18	7,00	5,00	0,02	10,18	0,00	10,18	10,42	0,00	10,42	-	69,18	32,86	0,80			0,83
11.09.16	24,00	-	104,67	91,04	13,63	69,01	68,83	0,18	7,00	5,00	0,02	12,25	0,00	12,25	12,50	0,00	12,50	-	68,87	33,24	0,94			0,96
12.09.16	24,00	-	106,12	93,53	12,59	69,25	69,07	0,18	7,00	5,00	0,02	11,18	0,00	11,18	11,42	0,00	11,42	-	69,14	33,17	0,87			0,90
13.09.16	24,00	-	106,73	93,61	13,12	67,76	67,59	0,17	7,00	5,00	0,02	11,70	0,00	11,70	11,95	0,00	11,95	-	67,57	32,37	0,89			0,91
14.09.16	24,00	-	108,90	95,35	13,55	69,31	69,12	0,19	7,00	5,00	0,02	12,02	0,00	12,02	12,27	0,00	12,27	-	69,22	32,82	0,94			0,96
15.09.16	24,00	-	106,73	94,76	11,97	69,13	68,95	0,18	7,00	5,00	0,02	10,47	0,00	10,47	10,69	0,00	10,69	-	69,00	32,87	0,82			0,85
16.09.16	24,00	-	105,76	92,69	13,07	69,32	69,15	0,17	7,00	5,00	0,03	11,59	0,00	11,59	11,82	0,00	11,82	-	69,12	32,71	0,90			0,93
17.09.16	24,00	-	103,56	90,45	13,11	69,24	69,05	0,19	7,00	5,00	0,02	11,62	0,00	11,62	11,86	0,00	11,86	-	69,08	32,52	0,91			0,93
18.09.16	24,00	-	103,23	89,77	13,46	69,09	68,90	0,19	7,00	5,00	0,03	11,81	0,00	11,81	12,06	0,00	12,06	-	68,91	32,22	0,93			0,96
19.09.16	24,00	-	98,17	84,88	13,29	69,03	68,82	0,21	7,00	5,00	0,03	11,68	0,00	11,68	11,95	0,00	11,95	-	68,93	32,06	0,91			0,94
20.09.16	24,00	-	92,59	78,54	14,05	68,11	67,95	0,16	7,00	5,00	0,03	12,48	0,00	12,48	12,73	0,00	12,73	-	67,57	32,13	0,95			0,98
21.09.16	24,00	-	93,66	79,91	13,75	64,20	64,02	0,18	7,00	5,00	0,02	12,05	0,00	12,05	12,28	0,00	12,28	-	63,96	30,36	0,88			0,90
22.09.16	24,00	-	91,22	78,49	12,73	64,98	50,10	14,88	7,00	5,00	1,40	12,35	0,00	12,35	12,61	0,00	12,61	-	65,32	36,33	0,60			2,00
Среднее	24,00	-	102,39	89,98	12,41	68,87	68,19	0,68	7,00	5,00	0,07	11,02	-	11,02	11,26	-	11,26	-	68,75	33,18	0,84	-	-	0,91
Итого	720,00		3071,65	2699,37	372,28						2,09	330,74	0,00	330,74	337,81	0,00	337,81	0,00			25,32	0,00	0,00	27,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 02:00	37216,49	32462,76	4350,99	0,00	4606,59	0,00	972,22	-	-
	23.09.16 02:00	40291,66	35164,82	4682,53	0,00	4945,21	0,00	959,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -5,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **337,81** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
Печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«_____» _____ г.
29 СЕН 2016