Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3003

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	161,22	151,79	9,43	69,33	65,59	3,74	7,00	5,00	0,61	119,11	109,32	9,79	121,75	111,43	10,32	-	69,32	64,24	0,62			1,23
25.08.16	24,00	-	159,77	150,53	9,24	69,29	65,46	3,83	7,00	5,00	0,62	118,07	108,44	9,63	120,68	110,52	10,16	-	69,29	64,10	0,61			1,22
26.08.16	24,00	-	161,14	152,11	9,03	69,20	65,44	3,76	7,00	5,00	0,61	118,99	109,63	9,36	121,61	111,72	9,89	-	69,19	64,08	0,59			1,21
27.08.16	24,00	-	161,15	152,19	8,96	69,44	65,69	3,75	7,00	5,00	0,62	118,98	109,66	9,32	121,62	111,78	9,84	-	69,44	64,33	0,59			1,20
28.08.16	24,00	-	160,74	149,59	11,15	69,51	65,64	3,87	7,00	5,00	0,63	119,06	107,53	11,53	121,71	109,57	12,14	-	69,49	64,23	0,73			1,36
29.08.16	24,00	-	161,99	150,82	11,17	69,26	65,35	3,91	7,00	5,00	0,64	120,14	108,58	11,56	122,79	110,64	12,15	-	69,25	63,95	0,73			1,37
30.08.16	24,00	-	160,14	149,97	10,17	68,84	64,87	3,97	7,00	5,00	0,64	118,98	108,53	10,45	121,61	110,58	11,03	-	68,83	63,47	0,66			1,30
31.08.16	24,00	-	161,36	147,60	13,76	68,89	64,93	3,96	7,00	5,00	0,64	120,37	106,26	14,11	123,01	108,24	14,77	-	68,88	63,50	0,90			1,54
01.09.16	24,00	-	161,97	152,37	9,60	69,36	65,43	3,93	7,00	5,00	0,64	120,33	110,41	9,92	122,97	112,52	10,45	-	69,35	64,04	0,63			1,27
02.09.16	24,00	-	161,49	150,16	11,33	69,58	65,58	4,00	7,00	5,00	0,65	120,26	108,63	11,63	122,93	110,72	12,21	-	69,57	64,16	0,74			1,39
03.09.16	24,00	-	164,86	150,03	14,83	69,13	65,17	3,96	7,00	5,00	0,66	123,46	108,21	15,25	126,15	110,28	15,87	-	69,12	63,75	0,97			1,63
04.09.16	24,00	-	168,53	152,00	16,53	68,86	65,01	3,85	7,00	5,00	0,66	126,47	109,54	16,93	129,20	111,58	17,62	-	68,86	63,62	1,08			1,73
05.09.16	24,00	-	170,96	158,16	12,80	69,40	65,64	3,76	7,00	5,00	0,65	127,11	113,96	13,15	129,94	116,17	13,77	-	69,39	64,28	0,84			1,49
06.09.16	24,00	-	174,86	165,13	9,73	68,78	65,32	3,46	7,00	5,00	0,61	128,58	118,69	9,89	131,43	120,97	10,46	-	68,78	64,07	0,64			1,25
07.09.16	24,00	-	170,21	159,54	10,67	69,27	65,71	3,56	7,00	5,00	0,61	125,31	114,50	10,81	128,09	116,69	11,40	-	69,27	64,41	0,70			1,31
08.09.16	24,00	-	164,70	153,23	11,47	69,00	65,33	3,67	7,00	5,00	0,61	121,62	109,92	11,70	124,26	112,00	12,26	-	68,99	63,99	0,75			1,36
09.09.16	24,00	-	166,44	156,03	10,41	69,12	65,49	3,63	7,00	5,00	0,61	122,72	112,03	10,69	125,40	114,16	11,24	-	69,11	64,17	0,68			1,29
10.09.16	24,00	-	166,52	155,24	11,28	69,26	65,63	3,63	7,00	5,00	0,61	122,80	111,28	11,52	125,51	113,43	12,08	-	69,25	64,30	0,74			1,35
11.09.16	24,00	-	163,46	152,25	11,21	68,90	65,29	3,61	7,00	5,00	0,60	120,63	109,24	11,39	123,28	111,29	11,99	-	68,89	63,97	0,73			1,33
12.09.16	24,00	-	167,83	156,58	11,25	69,14	65,57	3,57	7,00	5,00	0,61	123,99	112,39	11,60	126,70	114,57	12,13	-	69,14	64,26	0,74			1,35
13.09.16	24,00	-	167,99	157,57	10,42	67,65	64,25	3,40	7,00	5,00	0,58	124,12	113,35	10,77	126,76	115,44	11,32	-	67,64	63,01	0,67			1,25
14.09.16	24,00	-	170,74	161,56	9,18	69,19	65,55	3,64	7,00	5,00	0,63	126,03	116,58	9,45	128,81	118,82	9,99	-	69,18	64,25	0,60			1,23
15.09.16	24,00	-	170,41	159,61	10,80	69,02	65,39	3,63	7,00	5,00	0,63	126,06	115,02	11,04	128,81	117,21	11,60	-	69,02	64,08	0,71			1,33
16.09.16	24,00	-	165,99	156,71	9,28	69,21	65,46	3,75	7,00	5,00	0,63	122,49	112,94	9,55	125,18	115,10	10,08	-	69,20	64,11	0,61			1,24
17.09.16	24,00	-	162,53	152,39	10,14	69,11	65,30	3,81	7,00	5,00	0,63	120,11	109,70	10,41	122,75	111,78	10,97	-	69,11	63,92	0,66			1,29
18.09.16	24,00	-	161,90	150,97	10,93	68,96	65,07	3,89	7,00	5,00	0,64	119,86	108,59	11,27	122,46	110,63	11,83	-	68,95	63,66	0,71			1,35
19.09.16	24,00	-	153,11	143,01	10,10	68,89	64,80	4,09	7,00	5,00	0,63	113,29	102,91	10,38	115,77	104,85	10,92	-	68,87	63,32	0,65			1,29
20.09.16	24,00	-	142,85	132,30	10,55	67,97	63,79	4,18	7,00	5,00	0,61	105,89	95,05	10,84	108,16	96,79	11,37	-	67,94	62,27	0,67			1,27
21.09.16	24,00	-	116,32	104,99	11,33	63,94	53,28	10,66	7,00	5,00	1,30	73,68	62,32	11,36	75,04	63,28	11,76	-	63,88	57,15	0,55			1,85
22.09.16	24,00	-	85,51	74,66	10,85	64,63	43,22	21,41	7,00	5,00	1,83	39,90	29,19	10,71	40,68	29,63	11,05	-	64,63	52,08	0,47			2,30
Среднее	24,00	-	159,56	148,64	10,92	68,74	64,14	4,60	7,00	5,00	0,69	116,95	105,75	11,20	119,50	107,75	11,76	-	68,73	63,29	0,70	-	-	1,39
Итого	720,00		4786,69	4459,09	327,60						20,63	3508,41	3172,40	336,01	3585,06	3232,39	352,67	0,00			20,94	0,00	0,00	41,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 02:00	40090,92	35262,42	21795,22	13130,13	22280,65	13921,90	900,03	-	-
	23.09.16 02:00	44874,09	39718,26	25299,97	16299,17	25861,97	17150,86	941,62	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -5,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **352,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.