

Абонент: ЖКС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабushкина 97-2 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский з-д

Телефон:
 Договор: 9006.038.1
 Строит. Адрес: Бабushкина 97-2
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:

Установленные приборы:
 Выключитель: ВК7-7 № 206917
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.д. ГВС(M3): Тр.шир. ГВС(M4):
 Тр.подпитки(V5): расходомер: ПРЭМ 20
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (P1 - P2) \cdot K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4$
 летом: $Q = M1 \cdot (P1 - P2) \cdot K1 \cdot K2 \cdot K3$
 Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср.час):
 Договорные расходы (сд.отг.):
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

График: 150/70
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Приборы УУТЗ поверены до
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н

Схемы подключения: Двухтрубная
 Режим (схема): 3001
 Gmin= 0,067
 Gmax= 30
 Gmin= 0,067
 Gmax= 30
 Gmin= 0,027
 Gmax= 12
 Gmin=
 Gmax=
 Qот=0,256
 Qот.пот.=
 Qот.гвс.ср=0,047
 Qот.гвс.ср=0,047
 Gтеп.пот.=0
 Gтеп.пот.=0

Дата	Тп	Тн	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Учет ГВС (ТВ-2)		Контрольные данные		Общие теплопогр-е
																						Qгвс.общ.	Qгвс.кв.	Гкал	Гкал	
24.08.16	24.00	-	-	91,94	80,31	11,63	69,30	68,98	0,32	7,00	5,00	0,05	11,46	-	-	11,72	-	11,72	-	69,07	-	0,79	-	-	-	0,84
25.08.16	24.00	-	-	92,34	79,54	12,80	69,28	68,95	0,33	7,00	5,00	0,04	12,68	-	-	12,93	-	12,93	-	69,08	-	0,88	-	-	-	0,92
26.08.16	24.00	-	-	92,59	80,40	12,19	69,16	68,87	0,29	7,00	5,00	0,04	12,12	-	-	12,37	-	12,37	-	68,74	-	0,83	-	-	-	0,87
27.08.16	24.00	-	-	92,30	80,54	11,76	69,40	69,11	0,29	7,00	5,00	0,03	11,76	-	-	12,00	-	12,00	-	68,96	-	0,81	-	-	-	0,84
28.08.16	24.00	-	-	93,72	79,41	14,31	69,47	69,16	0,31	7,00	5,00	0,04	14,19	-	-	14,55	-	14,55	-	69,08	-	0,98	-	-	-	1,02
29.08.16	24.00	-	-	92,50	80,19	12,31	69,22	68,91	0,31	7,00	5,00	0,04	12,23	-	-	12,49	-	12,49	-	68,83	-	0,84	-	-	-	0,88
30.08.16	24.00	-	-	90,22	78,92	11,30	68,81	68,50	0,31	7,00	5,00	0,03	13,28	-	-	13,56	-	13,56	-	68,41	-	0,77	-	-	-	0,81
31.08.16	24.00	-	-	91,93	78,54	13,39	68,87	68,54	0,33	7,00	5,00	0,05	13,07	-	-	13,34	-	13,34	-	68,59	-	0,92	-	-	-	0,95
01.09.16	24.00	-	-	90,95	79,65	13,25	69,32	69,03	0,29	7,00	5,00	0,05	13,32	-	-	13,32	-	13,32	-	68,84	-	0,90	-	-	-	0,96
02.09.16	24.00	-	-	91,73	79,81	11,92	69,10	68,78	0,32	7,00	5,00	0,04	11,72	-	-	11,99	-	11,99	-	68,78	-	0,81	-	-	-	0,85
03.09.16	24.00	-	-	98,19	83,14	15,05	68,80	68,51	0,29	7,00	5,00	0,06	14,59	-	-	14,89	-	14,89	-	68,46	-	1,00	-	-	-	1,06
05.09.16	24.00	-	-	99,78	86,32	13,46	69,34	69,06	0,28	7,00	5,00	0,06	13,04	-	-	13,32	-	13,32	-	68,73	-	0,90	-	-	-	0,96
06.09.16	24.00	-	-	103,02	90,29	12,73	68,73	68,46	0,27	7,00	5,00	0,05	12,44	-	-	12,71	-	12,71	-	68,31	-	0,85	-	-	-	0,90
07.09.16	24.00	-	-	99,21	86,61	12,60	69,23	68,95	0,28	7,00	5,00	0,06	12,25	-	-	12,53	-	12,53	-	68,84	-	0,87	-	-	-	0,90
08.09.16	24.00	-	-	94,59	81,44	13,15	68,98	68,68	0,30	7,00	5,00	0,06	12,67	-	-	12,95	-	12,95	-	68,61	-	0,85	-	-	-	0,90
09.09.16	24.00	-	-	95,10	82,53	12,57	69,10	68,81	0,29	7,00	5,00	0,07	11,93	-	-	12,19	-	12,19	-	68,73	-	0,82	-	-	-	0,94
11.09.16	24.00	-	-	95,18	82,26	12,92	69,24	68,95	0,29	7,00	5,00	0,08	12,18	-	-	12,43	-	12,43	-	68,79	-	0,84	-	-	-	0,90
12.09.16	24.00	-	-	95,66	80,38	15,28	68,88	68,59	0,29	7,00	5,00	0,07	14,65	-	-	14,97	-	14,97	-	68,47	-	1,01	-	-	-	1,08
13.09.16	24.00	-	-	97,37	82,80	13,59	69,12	68,83	0,29	7,00	5,00	0,08	12,91	-	-	13,20	-	13,20	-	68,73	-	0,89	-	-	-	0,97
14.09.16	24.00	-	-	97,37	82,84	14,53	67,62	67,37	0,25	7,00	5,00	0,06	14,08	-	-	14,35	-	14,35	-	67,05	-	0,95	-	-	-	1,01
15.09.16	24.00	-	-	98,27	84,52	13,75	69,17	68,89	0,28	7,00	5,00	0,06	13,29	-	-	13,58	-	13,58	-	68,76	-	0,92	-	-	-	0,98
16.09.16	24.00	-	-	98,77	83,93	14,84	69,01	68,72	0,29	7,00	5,00	0,06	14,41	-	-	14,72	-	14,72	-	68,69	-	0,99	-	-	-	1,05
17.09.16	24.00	-	-	95,73	82,15	13,58	69,19	68,90	0,29	7,00	5,00	0,05	13,30	-	-	13,57	-	13,57	-	68,73	-	0,92	-	-	-	1,07
18.09.16	24.00	-	-	95,45	79,07	16,38	68,95	68,65	0,30	7,00	5,00	0,05	14,88	-	-	15,17	-	15,17	-	68,72	-	1,02	-	-	-	1,16
19.09.16	24.00	-	-	90,87	74,69	16,18	68,87	68,55	0,32	7,00	5,00	0,06	16,01	-	-	16,40	-	16,40	-	68,47	-	1,10	-	-	-	1,24
20.09.16	24.00	-	-	84,47	69,16	15,31	67,90	67,54	0,36	7,00	5,00	0,06	15,81	-	-	16,13	-	16,13	-	68,48	-	1,08	-	-	-	1,44
21.09.16	24.00	-	-	84,24	69,09	15,15	64,06	40,42	23,64	7,00	5,00	0,81	14,53	-	-	14,82	-	14,82	-	67,10	-	0,98	-	-	-	1,78
22.09.16	24.00	-	-	78,68	64,78	13,90	64,84	40,08	24,76	7,00	5,00	1,67	14,71	-	-	14,99	-	14,99	-	63,59	-	0,94	-	-	-	2,61
Среднее	24.00	-	-	93,64	80,08	13,56	68,72	66,49	2,23	7,00	5,00	0,19	13,25	-	-	13,70	-	13,70	-	64,89	-	0,87	-	-	-	2,50
Итого	720,00	-	-	2809,16	2402,25	406,91	-	-	-	-	-	5,57	396,53	0,00	0,00	404,98	0,00	404,98	0,00	27,10	0,00	0,00	-	-	-	32,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тр.б.ч
	24.09.16 02:00	28510,99	6049,22	-	-	61,86,45	-	1004,59	-	-
	24.09.16 02:00	34532,23	6049,22	-	-	61,86,45	-	1004,59	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

15,27 °C = 6,06 Гкал;
 26,62 Гкал;
 404,98 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 для отчета
 «...» 28 СЕН 2016

