Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	113,19	100,18	13,01	68,93	68,78	0,15	7,00	5,00	0,02	13,01	-	-	13,32	-	13,32	-	69,14	-	0,90			0,92
25.08.16	24,00	-	110,74	99,64	11,10	68,90	68,74	0,16	7,00	5,00	0,02	11,10	-	-	11,38	-	11,38	-	69,09	-	0,77			0,78
26.08.16	24,00	-	111,75	100,64	11,11	68,78	68,65	0,13	7,00	5,00	0,02	11,11	-	-	11,36	-	11,36	-	68,79	-	0,76			0,78
27.08.16	24,00	-	112,32	100,59	11,73	69,03	68,92	0,11	7,00	5,00	0,02	11,73	-	-	11,97	-	11,97	-	68,97	-	0,81			0,83
28.08.16	24,00	-	112,60	99,18	13,42	69,10	68,97	0,13	7,00	5,00	0,02	13,42	-	-	13,70	-	13,70	-	69,08	-	0,93			0,95
29.08.16	24,00	-	111,16	100,44	10,72	68,86	68,72	0,14	7,00	5,00	0,02	10,72	-	-	10,96	-	10,96	-	68,84	-	0,74			0,76
30.08.16	24,00	-	111,64	98,53	13,11	68,44	68,30	0,14	7,00	5,00	0,02	13,11	-	-	13,39	-	13,39	-	68,47	-	0,90			0,92
31.08.16	24,00	-	112,24	97,95	14,29	68,49	68,34	0,15	7,00	5,00	0,02	14,29	-	-	14,60	-	14,60	-	68,64	-	0,98			1,00
01.09.16	24,00	-	112,46	99,69	12,77	68,94	68,82	0,12	7,00	5,00	0,02	12,77	-	-	13,05	-	13,05	-	68,80	-	0,88			0,90
02.09.16	24,00	-	111,39	98,91	12,48	69,17	69,02	0,15	7,00	5,00	0,02	12,48	-	-	12,76	-	12,76	-	69,25	-	0,86			0,88
03.09.16	24,00	-	112,30	99,86	12,44	68,73	68,59	0,14	7,00	5,00	0,02	12,44	-	-	12,71	-	12,71	-	68,81	-	0,86			0,87
04.09.16	24,00	-	117,52	105,12	12,40	68,40	68,29	0,11	7,00	5,00	0,02	12,40	-	-	12,68	-	12,68	-	68,41	-	0,85			0,86
05.09.16	24,00	-	120,48	108,95	11,53	68,95	68,83	0,12	7,00	5,00	0,02	11,53	-	-	11,76	-	11,76	-	68,99	-	0,80			0,81
06.09.16	24,00	-	124,09	112,36	11,73	68,34	68,24	0,10	7,00	5,00	0,02	11,73	-	-	11,99	-	11,99	-	68,30	-	0,80			0,82
07.09.16	24,00	-	121,80	108,56	13,24	68,86	68,75	0,11	7,00	5,00	0,02	13,24	-	-	13,55	-	13,55	-	68,84	-	0,91			0,93
08.09.16	24,00	-	114,23	101,73	12,50	68,61	68,49	0,12	7,00	5,00	0,02	12,50	-	-	12,75	-	12,75	-	68,62	-	0,86			0,88
09.09.16	24,00	-	115,50	103,51	11,99	68,72	68,59	0,13	7,00	5,00	0,02	11,99	-	-	12,25	-	12,25	-	68,75	-	0,82			0,84
10.09.16	24,00	-	116,13	103,31	12,82	68,85	68,73	0,12	7,00	5,00	0,02	12,82	-	-	13,14	-	13,14	-	68,79	-	0,88			0,90
11.09.16	24,00	-	114,78	100,77	14,01	68,52	68,40	0,12	7,00	5,00	0,02	14,01	-	-	14,28	-	14,28	-	68,47	-	0,96			0,98
12.09.16	24,00	-	116,12	104,00	12,12	68,74	68,62	0,12	7,00	5,00	0,01	12,12	-	-	12,41	-	12,41	-	68,71	-	0,83			0,85
13.09.16	24,00	-	116,36	103,81	12,55	67,26	67,16	0,10	7,00	5,00	0,01	12,55	-	-	12,85	-	12,85	-	67,07	-	0,84			0,86
14.09.16	24,00	-	117,81	105,70	12,11	68,80	68,68	0,12	7,00	5,00	0,02	12,11	-	-	12,37	-	12,37	-	68,78	-	0,83			0,85
15.09.16	24,00	-	117,55	104,94	12,61	68,63	68,51	0,12	7,00	5,00	0,02	12,61	-	-	12,89	-	12,89	-	68,66	-	0,87			0,88
16.09.16	24,00	-	115,78	102,64	13,14	68,81	68,70	0,11	7,00	5,00	0,02	13,14	-	-	13,41	-	13,41	-	68,75	-	0,90			0,92
17.09.16	24,00	-	115,65	99,58	16,07	68,71	68,58	0,13	7,00	5,00	0,02	16,07	-	-	16,40	-	16,40	-	68,70	-	1,10			1,12
18.09.16	24,00	-	114,43	98,66	15,77	68,57	68,44	0,13	7,00	5,00	0,02	15,77	-	-	16,04	-	16,04	-	68,47	-	1,08			1,10
19.09.16	24,00	-	107,73	93,49	14,24	68,48	68,33	0,15	7,00	5,00	0,02	14,24	-	-	14,54	-	14,54	-	68,48	-	0,98			1,00
20.09.16	24,00	-	100,16	86,78	13,38	67,59	58,26	9,33	7,00	5,00	0,83	13,38	-	-	14,12	-	14,12	-	67,07	-	0,90			1,73
21.09.16	24,00	-	100,12	86,40	13,72	63,72	42,08	21,64	7,00	5,00	1,87	13,72	-	-	14,88	-	14,88	-	63,66	-	0,87			2,75
22.09.16	24,00	-	93,24	80,88	12,36	64,42	41,68	22,74	7,00	5,00	1,83	12,36	-	-	13,45	-	13,45	-	65,01	-	0,80			2,64
Среднее	24,00	-	113,04	100,23	12,82	68,35	66,44	1,90	7,00	5,00	0,17	12,82	-	-	13,17	-	13,17	-	68,35	-	0,88	-	-	1,04
Итого	720,00		3391,27	3006,80	384,47						5,00	384,47	0,00	0,00	394,96	0,00	394,96	0,00			26,27	0,00	0,00	31,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 02:00	23922,17	21080,82	14596,32	-	14950,68	-	580,93	-	-
	23.09.16 03:00	27316,40	24090,16	16457,06	-	16851,40	-	632,38	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -5,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **394,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» СЕН 2016 г.

печать энергосбыта