

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-2 ЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002934

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. 32

Обратн.тр. 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТСП-Н

КТСП-Н

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	20,36	9,00	0,000	-	-	20,04	6,50	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	19,61	9,00	0,000	-	-	19,39	6,50	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	19,07	9,00	0,000	-	-	18,85	6,50	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	19,86	9,00	0,000	-	-	19,51	6,50	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	20,62	9,00	0,000	-	-	20,12	6,50	0,000	-	0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	18,66	9,00	0,000	-	-	18,58	6,50	0,000	-	0,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	17,99	9,00	0,000	-	-	17,92	6,50	0,000	-	0,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	18,22	9,00	0,000	-	-	18,06	6,50	0,000	-	0,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	17,68	9,00	0,000	-	-	17,58	6,50	0,000	-	0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	18,02	9,00	0,000	-	-	17,75	6,50	0,000	-	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	18,71	9,00	0,000	-	-	18,40	6,50	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	18,20	9,00	0,000	-	-	18,04	6,50	0,000	-	0,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	18,04	9,00	0,000	-	-	17,82	6,50	0,000	-	0,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	17,80	9,00	0,000	-	-	18,00	6,50	0,100	-	-0,20	-0,100	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	17,13	9,00	0,000	-	-	17,21	6,50	0,000	-	-0,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	29,89	9,00	7,782	-	-	26,79	6,50	1,348	-	3,10	6,434	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	23,60	9,00	11,577	-	-	18,20	6,50	0,000	-	5,41	11,577	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	17,80	9,00	3,170	-	-	17,35	6,50	0,000	-	0,45	3,170	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	17,78	9,00	5,371	-	-	17,51	6,50	0,000	-	0,27	5,371	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	18,70	9,00	5,111	-	-	18,38	6,50	0,000	-	0,32	5,111	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	19,60	9,00	5,829	-	-	18,97	6,50	0,000	-	0,64	5,829	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	18,63	9,00	4,329	-	-	17,68	6,50	0,000	-	0,94	4,329	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	16,72	9,00	2,912	-	-	21,06	6,50	10,892	-	-4,35	-7,980	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	17,47	9,00	0,100	-	-	19,80	6,50	20,601	-	-2,33	-20,501	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	16,76	9,00	0,000	-	-	18,79	6,50	12,665	-	-2,02	-12,665	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	15,80	9,00	0,000	-	-	17,42	6,50	8,561	-	-1,62	-8,561	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	15,05	9,00	0,100	-	-	16,39	6,50	7,064	-	-1,34	-6,964	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	14,67	9,00	0,100	-	-	15,92	6,50	7,301	-	-1,24	-7,201	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	15,65	9,00	0,100	-	-	17,69	6,50	5,173	-	-2,04	-5,073	0,00	0,00	0,00	0,000
21.09.16	24	-	17,14	9,00	0,400	-	-	30,20	6,50	6,764	-	-13,06	-6,364	0,00	0,00	0,00	0,001
22.09.16	24	-	66,11	9,00	107,627	-	-	44,28	6,50	108,615	-	21,83	-0,988	0,00	0,00	0,00	2,336
Среднее	24,00	-	20,04	9,00	4,984	-	-	19,80	6,50	6,099	-	0,25	-1,115	-	-	-	0,075
Итого	744,0	-			154,508	0,000				189,084	0,000		-34,575	0,00	0,00	0,00	2,34

Ориентировочно до конца месяца (+)

123,802

178,450

-54,647

2,67

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

Итого за сентябрь 2016 :

278,311

367,533

-89,223

5,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
14.05.16 11:00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.05.16 11:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

рекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата