ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв = 0

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.08.16	24	-	23,05	10,30	0,000	-	-	22,36	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	22,59	10,30	0,000	-	-	21,99	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	22,26	10,30	0,000	-	-	21,65	5,60	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	22,45	10,30	0,000	-	-	21,84	5,60	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	22,72	10,30	0,000	-	-	22,08	5,60	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	21,84	10,30	0,000	-	-	21,31	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	21,73	10,30	0,000	-	-	21,04	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	21,55	10,30	0,000	-	-	20,93	5,60	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	21,25	10,30	0,300	-	-	20,67	5,60	0,000	-	0,58	0,300	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	21,31	10,30	0,000	-	-	20,75	5,60	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	21,54	10,30	0,000	-	-	21,00	5,60	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	21,47	10,30	0,000	-	-	20,90	5,60	0,000	-	0,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	21,59	10,30	0,000	-	-	20,97	5,60	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	21,50	10,30	0,000	-	-	21,10	5,60	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	21,20	10,30	0,000	-	-	20,75	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	21,01	10,30	0,000	-	-	20,53	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	20,81	10,30	0,000	-	-	20,36	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	20,94	10,30	0,000	-	-	20,38	5,60	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	20,99	10,30	0,000	-	-	20,39	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	21,35	10,30	0,000	-	-	20,78	5,60	0,000	-	0,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	21,01	10,30	0,300	-	-	21,14	5,60	0,300	-	-0,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	20,90	10,30	0,000	-	-	20,43	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	20,79	10,30	0,000	-	-	20,26	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	20,65	10,30	0,000	-	-	20,13	5,60	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	20,51	10,30	0,000	-	-	20,03	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	20,29	10,30	0,000	-	-	19,76	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	19,91	10,30	0,000	-	-	19,36	5,60	0,000	-	0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	19,71	10,30	0,000	-	-	19,17	5,60	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	67,20	10,30	79,720	-	-	47,80	5,60	74,200	-	19,40	5,520	0,00	0,00	0,00	1,818
21.09.16	24	-	66,97	10,30	139,550	-	-	46,24	5,60	137,990	-	20,73	1,560	0,00	0,00	0,00	2,972
22.09.16	24	-	66,97	10,30	139,550	-	-	46,24	5,60	137,990	-	20,73	1,560	0,00	0,00	0,00	2,972
Среднее	24,00	-	25,74	10,30	11,594	-	-	23,30	5,60	11,306	-	2,44	0,288	-	-	-	0,250
Итого	744,0				359,420	0,000				350,480	0,000		8,940	0,00	0,00	0,00	7,76

Ориентировочно до конца месяца(+)	410,080	400,206	9,874	8,87
Корректировка за прошлый месяц (-)	0,000	0,000	0,000	0,00
Итого за сентябрь 2016 :	769,500	750,686	18,814	16,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 05:00	35521,760	-	35254,340	-	0,000	0,000	600,770	
23.09.16 10:00	35919,200	-	35642,400	-	0,000	0,000	609,529	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

...ния по сбыту тепловой энергии
...филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 29.09.2016