

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48493

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	22,54	10,30	0,000	-	-	21,94	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	22,18	10,30	0,000	-	-	21,66	5,60	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	21,82	10,30	0,000	-	-	21,29	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	21,94	10,30	0,000	-	-	21,48	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	22,13	10,30	0,000	-	-	21,63	5,60	0,000	-	0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	21,69	10,30	0,000	-	-	21,17	5,60	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	21,42	10,30	0,000	-	-	20,91	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	21,19	10,30	0,000	-	-	20,68	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	20,88	10,30	0,300	-	-	20,43	5,60	0,000	-	0,45	0,300	0,00	0,00	0,00	0,006
01.09.16	24	-	20,78	10,30	0,000	-	-	20,29	5,60	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	20,91	10,30	0,000	-	-	20,46	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	20,94	10,30	0,000	-	-	20,44	5,60	0,000	-	0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	20,84	10,30	0,000	-	-	20,36	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	20,59	10,30	0,000	-	-	20,15	5,60	0,000	-	0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	20,39	10,30	0,000	-	-	19,96	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	20,30	10,30	0,000	-	-	19,87	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	20,20	10,30	0,000	-	-	19,80	5,60	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	19,94	10,30	0,000	-	-	19,47	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	19,81	10,30	0,000	-	-	19,35	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	20,19	10,30	0,000	-	-	19,76	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	20,52	10,30	0,000	-	-	20,07	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	19,96	10,30	0,000	-	-	19,43	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	19,54	10,30	0,000	-	-	19,01	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	19,28	10,30	0,000	-	-	18,85	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	19,30	10,30	0,000	-	-	18,85	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	19,01	10,30	0,000	-	-	18,50	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	18,51	10,30	0,000	-	-	17,96	5,60	0,000	-	0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	18,11	10,30	0,000	-	-	17,65	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	67,02	10,30	66,160	-	-	41,13	5,60	65,730	-	25,89	0,430	0,00	0,00	0,00	1,736
21.09.16	24	-	66,81	10,30	117,280	-	-	42,58	5,60	116,960	-	24,23	0,320	0,00	0,00	0,00	2,861
22.09.16	24	-	66,81	10,30	117,280	-	-	42,58	5,60	116,960	-	24,23	0,320	0,00	0,00	0,00	2,861
Среднее	24,00	-	25,02	10,30	9,710	-	-	22,18	5,60	9,666	-	2,83	0,044	-	-	-	0,241
Итого	744,0	-			301,020	0,000	-			299,650	0,000		1,370	0,00	0,00	0,00	7,46

Ориентировочно до конца месяца(+)

343,680

342,457

1,223

8,52

Корректировка за прошлый месяц (-)

38,469

0,386

38,083

0,83

Итого за сентябрь 2016 :

606,231

641,721

-35,490

15,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 05:00	28929,110	-	28659,060	-	0,000	0,000	586,432	
22.09.16 10:00	29160,390	-	28889,160	-	0,000	0,000	592,184	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал
Гкал
Фирма по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

29.09.2016