

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	22,23	10,20	0,000	-	-	21,79	5,60	0,000	-	0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	22,16	10,20	0,000	-	-	21,80	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	21,96	10,20	0,000	-	-	21,60	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	22,06	10,20	0,000	-	-	21,70	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	21,99	10,20	0,000	-	-	21,55	5,60	0,000	-	0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	21,52	10,20	0,000	-	-	21,14	5,60	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	20,37	10,20	0,000	-	-	19,97	5,60	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	20,80	10,20	0,000	-	-	20,45	5,60	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	23,64	10,20	0,300	-	-	20,37	5,60	0,300	-	3,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	20,88	10,20	0,000	-	-	20,62	5,60	0,000	-	0,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	20,92	10,20	0,000	-	-	20,67	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	20,98	10,20	0,000	-	-	20,74	5,60	0,000	-	0,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	20,58	10,20	0,000	-	-	20,28	5,60	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	20,94	10,20	0,000	-	-	20,67	5,60	0,000	-	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	20,84	10,20	0,000	-	-	20,59	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	20,74	10,20	0,000	-	-	20,52	5,60	0,000	-	0,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	20,55	10,20	0,000	-	-	20,34	5,60	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	20,54	10,20	0,000	-	-	20,33	5,60	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	20,51	10,20	0,000	-	-	20,31	5,60	0,000	-	0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	20,36	10,20	0,000	-	-	20,15	5,60	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	20,54	10,20	0,000	-	-	20,34	5,60	0,000	-	0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	20,21	10,20	0,000	-	-	19,99	5,60	0,000	-	0,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	20,12	10,20	0,000	-	-	19,91	5,60	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	20,07	10,20	0,000	-	-	19,89	5,60	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	19,92	10,20	0,000	-	-	19,75	5,60	0,000	-	0,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	19,78	10,20	0,000	-	-	19,59	5,60	0,000	-	0,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	19,56	10,20	0,000	-	-	19,38	5,60	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	19,29	10,20	0,000	-	-	19,12	5,60	0,000	-	0,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	67,07	10,20	76,260	-	-	44,39	5,60	73,840	-	22,68	2,420	0,00	0,00	0,00	1,841
21.09.16	24	-	66,86	10,20	129,530	-	-	45,16	5,60	127,850	-	21,70	1,680	0,00	0,00	0,00	2,896
22.09.16			66,86	10,20	129,530	-	-	45,16	5,60	127,850	-	21,70	1,680	0,00	0,00	0,00	2,896
Среднее	24,00	-	25,32	10,20	10,826	-	-	22,85	5,60	10,640	-	2,47	0,186	-	-	-	0,246
Итого	720,0				335,620	0,000				329,840	0,000		5,780	0,00	0,00	0,00	7,63

Ориентировочно до конца месяца(+)

383,223

376,617

6,606

8,72

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

Итого за сентябрь 2016 :

718,843

706,457

12,386

16,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал
 Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

29.09.2016