

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 32932

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС ПРЭМ 50

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср.= Qгвс.ср.=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	21,84	10,30	0,000	-	-	21,47	5,60	0,000	-	0,37	0,000	-	-	-	0,000
24.08.16	24	-	21,80	10,30	0,000	-	-	21,47	5,60	0,000	-	0,33	0,000	-	-	-	0,000
25.08.16	24	-	21,39	10,30	0,000	-	-	20,95	5,60	0,000	-	0,44	0,000	-	-	-	0,000
26.08.16	24	-	21,64	10,30	0,000	-	-	21,38	5,60	0,000	-	0,26	0,000	-	-	-	0,000
27.08.16	24	-	21,61	10,30	0,000	-	-	21,39	5,60	0,000	-	0,22	0,000	-	-	-	0,000
28.08.16	24	-	20,90	10,30	0,000	-	-	20,95	5,60	0,000	-	-0,05	0,000	-	-	-	0,000
29.08.16	24	-	17,84	10,30	0,000	-	-	17,87	5,60	0,000	-	-0,03	0,000	-	-	-	0,000
30.08.16	24	-	19,47	10,30	0,000	-	-	19,10	5,60	0,000	-	0,37	0,000	-	-	-	0,000
31.08.16	24	-	20,11	10,30	0,000	-	-	19,92	5,60	0,000	-	0,19	0,000	-	-	-	0,000
01.09.16	24	-	20,10	10,30	0,000	-	-	19,66	5,60	0,000	-	0,44	0,000	-	-	-	0,000
02.09.16	24	-	20,45	10,30	0,000	-	-	20,16	5,60	0,000	-	0,29	0,000	-	-	-	0,000
03.09.16	24	-	20,50	10,30	0,000	-	-	20,24	5,60	0,000	-	0,26	0,000	-	-	-	0,000
04.09.16	24	-	19,26	10,30	0,000	-	-	18,99	5,60	0,000	-	0,27	0,000	-	-	-	0,000
05.09.16	24	-	20,35	10,30	0,000	-	-	19,84	5,60	0,000	-	0,51	0,000	-	-	-	0,000
06.09.16	24	-	20,29	10,30	0,000	-	-	19,97	5,60	0,000	-	0,32	0,000	-	-	-	0,000
07.09.16	24	-	20,22	10,30	0,000	-	-	20,20	5,60	0,000	-	0,02	0,000	-	-	-	0,000
08.09.16	24	-	20,09	10,30	0,000	-	-	20,13	5,60	0,000	-	-0,04	0,000	-	-	-	0,000
09.09.16	24	-	20,07	10,30	0,000	-	-	19,68	5,60	0,000	-	0,39	0,000	-	-	-	0,000
10.09.16	24	-	19,83	10,30	0,000	-	-	19,55	5,60	0,000	-	0,28	0,000	-	-	-	0,000
11.09.16	24	-	19,52	10,30	0,000	-	-	19,17	5,60	0,000	-	0,35	0,000	-	-	-	0,000
12.09.16	24	-	20,38	10,30	0,000	-	-	20,20	5,60	0,000	-	0,18	0,000	-	-	-	0,000
13.09.16	24	-	19,98	10,30	0,000	-	-	19,98	5,60	0,000	-	0,00	0,000	-	-	-	0,000
14.09.16	24	-	19,20	10,30	0,000	-	-	18,70	5,60	0,000	-	0,50	0,000	-	-	-	0,000
15.09.16	24	-	19,71	10,30	0,000	-	-	19,43	5,60	0,000	-	0,28	0,000	-	-	-	0,000
16.09.16	24	-	18,36	10,30	0,000	-	-	18,33	5,60	0,000	-	0,03	0,000	-	-	-	0,000
17.09.16	24	-	17,71	10,30	0,000	-	-	17,28	5,60	0,000	-	0,43	0,000	-	-	-	0,000
18.09.16	24	-	18,18	10,30	0,000	-	-	17,46	5,60	0,000	-	0,72	0,000	-	-	-	0,000
19.09.16	24	-	18,11	10,30	0,000	-	-	17,86	5,60	0,000	-	0,25	0,000	-	-	-	0,000
20.09.16	24	-	64,24	10,30	73,570	-	-	39,93	5,60	41,300	-	24,31	32,270	-	-	-	3,087
21.09.16	24	-	66,89	10,30	122,650	-	-	44,36	5,60	117,750	-	22,53	4,900	-	-	-	2,988
22.09.16	24	-	68,47	10,30	119,780	-	-	45,31	5,60	119,150	-	23,16	0,630	-	-	-	2,811
Среднее	24,00	-	24,47	10,30	10,194	-	-	21,97	5,60	8,974	-	2,50	1,219	-	-	-	0,287
Итого	744,0	-			316,000	0,000				278,200	0,000		37,800	0,00	0,00	0,00	8,89

Ориентировочно до конца месяца(+)

361,143

317,943

43,200

10,16

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

Итого за сентябрь 2016 :

677,143

596,143

81,000

19,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.08.16 05:00	35497,110	-	34885,240	-	-	-	661,899	
23.09.16 10:00	36047,870	-	35204,860	-	-	-	675,654	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

рекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 29.09.2016