Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15150
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,11

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	*	13,44	0,00	13,44	58,49	20,98	37,51	6,10	4,00	0,00	13,51			13,73		13,73	-	58,17		0,79			0,79
25.08.16	24,00	*	13,05	0,00	13,05	59,18	20,43	38,75	6,10	4,00	0,00	13,12			13,34		13,34	-	58,81		0,77			0,77
26.08.16	24,00	*	13,25	0,00	13,25	58,84	20,71	38,13	6,10	4,00	0,00	13,32			13,53		13,53	-	58,49		0,78	-	-	0,78
27.08.16	24,00	*	13,25	0,00	13,25	58,84	20,71	38,13	6,10	4,00	0,00	13,32			13,53		13,53	-	58,49		0,78	-	-	0,78
28.08.16	24,00	*	13,25	0,00	13,25	58,84	20,71	38,13	6,10	4,00	0,00	13,32			13,53		13,53	-	58,49		0,78	-	-	0,78
29.08.16	24,00	*	13,25	0,00	13,25	58,84	20,71	38,13	6,10	4,00	0,00	13,32			13,53		13,53	-	58,49		0,78	-	-	0,78
30.08.16	24,00	*	32,84	18,81	14,03	62,51	61,64	0,87	6,10	4,00	0,01	14,35			14,60		14,60	-	61,69		0,89			0,89
31.08.16	24,00	*	32,18	18,97	13,21	63,48	62,30	1,17	6,10	4,00	0,02	13,41			13,66		13,66	-	62,99		0,84			0,86
01.09.16	24,00	*	32,28	18,38	13,90	63,13	62,10	1,02	6,10	4,00	0,01	14,26			14,52		14,52	-	62,49		0,89			0,90
02.09.16	24,00	*	31,89	18,66	13,24	62,26	61,35	0,91	6,10	4,00	0,01	13,43			13,67		13,67	-	61,52		0,83			0,84
03.09.16	24,00	*	31,09	16,83	14,26	60,90	59,69	1,21	6,10	4,00	0,01	14,54			14,79		14,79	-	60,56		0,88			0,89
04.09.16	24,00	*	31,74	17,42	14,31	61,67	60,31	1,36	6,10	4,00	0,00	14,76			15,02		15,02	-	61,45		0,91			0,91
05.09.16	24,00	*	27,35	19,15	8,20	61,59	59,91	1,67	6,10	4,00	0,00	14,09			14,34		14,34	-	60,22		0,85			0,85
06.09.16	24,00	*	22,01	16,55	5,46	61,40	57,92	3,48	6,10	4,00	0,00	15,06			15,28		15,28	-	55,96		0,84			0,84
07.09.16	24,00	*	25,86	11,97	13,89	60,98	59,97	1,01	6,10	4,00	0,00	14,79			15,04		15,04	-	60,39		0,89			0,89
08.09.16	24,00	*	15,63	0,00	15,63	59,06	18,91	40,15	6,10	4,00	0,01	15,63			15,88		15,88	-	58,65		0,92			0,92
09.09.16	24,00	*	16,53	0,00	16,53	60,07	17,70	42,37	6,10	4,00	0,01	16,53			16,80		16,80	-	59,71		0,99			0,99
10.09.16	24,00	*	14,93	0,00	14,93	58,42	18,19	40,23	6,10	4,00	0,01	14,95			15,19		15,19	-	58,01		0,87			0,87
11.09.16	24,00	*	14,53	0,00	14,53	59,12	19,21	39,91	6,10	4,00	0,00	14,57			14,81		14,81	-	58,68		0,85			0,86
12.09.16	24,00	*	16,87	0,00	16,87	59,62	18,33	41,29	6,10	4,00	0,00	16,94			17,22		17,22	-	59,23		1,00			1,01
13.09.16	24,00	*	14,88	0,00	14,88	59,82	17,61	42,20	6,10	4,00	0,01	14,91			15,16		15,16	-	59,34		0,88			0,89
14.09.16	24,00	*	14,87	0,00	14,87	60,58	16,66	43,92	6,10	4,00	0,01	14,87			15,12		15,12	-	60,13		0,89			0,90
15.09.16	24,00	*	14,19	0,00	14,19	58,93	17,14	41,79	6,10	4,00	0,01	14,18			14,41		14,41	-	58,47		0,83			0,84
16.09.16	24,00	*	15,67	0,00	15,67	57,42	16,05	41,37	6,10	4,00	0,01	15,64			15,88		15,88	-	57,03		0,89			0,90
17.09.16	24,00	*	14,86	0,00	14,86	57,56	15,03	42,53	6,10	4,00	0,01	14,86			15,09		15,09	-	57,15		0,85			0,86
18.09.16	24,00	*	15,41	0,00	15,41	58,04	14,31	43,73	6,10	4,00	0,01	15,38			15,63		15,63	-	57,66		0,89			0,89
19.09.16	24,00	*	16,39	0,00	16,39	57,40	14,96	42,44	6,10	4,00	0,00	16,45			16,71		16,71	-	57,03		0,94			0,94
20.09.16	24,00	*	14,83	0,00	14,83	57,10	15,75	41,35	6,10	4,00	0,00	14,89			15,11		15,11	-	56,64		0,84			0,85
21.09.16	24,00	*	17,13	0,00	17,13	53,82	14,31	39,50	6,10	4,00	0,00	17,16			17,39		17,39	-	53,49		0,92			0,92
22.09.16	24,00	*	16,00	0,00	16,00	59,04	14,96	44,07	6,10	4,00	0,01	16,01			16,27		16,27	-	58,61		0,94			0,94
Среднее	24,00	-	19,32	5,22	14,09	59,56	30,62	28,94	6,10	4,00	0,00	14,72	-	-	14,96	-	14,96	-	58,93	-	0,87	-	-	0,87
Итого	720,00		579,45	156,74	422,71						0,14	441,57	0,00	0,00	448,79	0,00	448,79	0,00			25,99	0,00	0,00	26,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 02:00	98003,96	87551,82	17597,86	0,00	17934,20	0,00	5968,61	1117,99	-
	22.09.16 22:00	98550,16	87763,48	18042,12	0,00	18385,59	0,00	6033,86	1143,87	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C = -7,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **448,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 20 СЕН 2016 г.