Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14860
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00		24,49	12,13	12,36	64,03	58,72	5,31	6,10	4,00	0,00	12,36			12,61		20,00	-	61,20		0,76			0,76
25.08.16	24,00		24,49	12,13	12,36	64,03	58,72	5,31	6,10	4,00	0,00	12,36			12,61		20,00	-	61,20		0,76			0,76
26.08.16	24,00	*	24,49	12,13	12,36	64,03	58,72	5,31	6,10	4,00	0,00	12,36			12,61		20,00	-	61,20		0,76			0,76
27.08.16	24,00	*	24,49	12,13	12,36	64,03	58,72	5,31	6,10	4,00	0,00	12,36			12,61		20,00	-	61,20		0,76			0,76
28.08.16	24,00	*	24,49	12,13	12,36	64,03	58,72	5,31	6,10	4,00	0,00	12,36			12,61		20,00	-	61,20		0,76			0,76
29.08.16	24,00	*	24,49	12,13	12,36	64,03	58,72	5,31	6,10	4,00	0,00	12,36			12,61		20,00	-	61,20		0,76			0,76
30.08.16	24,00	*	24,80	11,57	13,23	63,72	59,83	3,88	6,10	4,00	0,00	18,81			19,14		19,14	-	61,38		1,15			1,15
31.08.16	24,00	*	24,27	12,56	11,71	64,28	56,07	8,21	6,10	4,00	0,00	22,42			22,80		22,80	-	60,12		1,35			1,35
01.09.16	24,00	*	24,40	12,26	12,14	64,10	60,27	3,82	6,10	4,00	0,00	17,73			18,04		18,04	-	62,08		1,10			1,10
02.09.16	24,00	*	24,10	12,61	11,49	62,98	59,32	3,66	6,10	4,00	0,00	17,07			17,37		17,37	-	60,75		1,04			1,04
03.09.16	24,00	*	23,45	12,10	11,36	61,86	55,99	5,87	6,10	4,00	0,00	20,24			20,57		20,57	-	58,83		1,19			1,19
04.09.16	24,00	*	23,16	13,19	9,96	62,44	54,07	8,37	6,10	4,00	0,00	22,10			22,46		22,46	-	58,36		1,29			1,29
05.09.16	24,00	*	23,57	12,63	10,94	62,43	56,46	5,97	6,10	4,00	0,00	19,80			20,13		20,13	-	59,32		1,17	-	-	1,17
06.09.16	24,00	*	23,57	12,63	10,94	62,43	56,46	5,97	6,10	4,00	0,00	19,80			20,13		20,13	-	59,32		1,17	-	-	1,17
07.09.16	24,00	*	23,57	12,63	10,94	62,43	56,46	5,97	6,10	4,00	0,00	19,80			20,13		20,13	-	59,32		1,17	-	-	1,17
08.09.16	24,00	*	25,53	12,28	13,25	64,82	59,82	5,01	6,10	4,00	0,00	20,09			20,45		20,45	-	61,99		1,24			1,24
09.09.16	24,00	*	25,03	13,60	11,43	65,45	60,02	5,43	6,10	4,00	0,00	19,67			20,03		20,03	-	62,30		1,23			1,23
10.09.16	24,00	*	24,78	12,49	12,29	64,09	59,51	4,58	6,10	4,00	0,00	19,68			20,03		20,03	-	61,54		1,21			1,21
11.09.16	24,00	*	27,69	13,50	14,18	64,75	61,29	3,46	6,10	4,00	0,00	18,97			19,32		19,32	-	63,29		1,20			1,20
12.09.16	24,00	*	25,88	12,25	13,62	64,36	60,59	3,78	6,10	4,00	0,00	19,98			20,35		20,35	-	62,31		1,24			1,24
13.09.16	24,00	*	24,68	12,22	12,47	65,39	59,03	6,36	6,10	4,00	0,00	20,14			20,51		20,51	-	62,60		1,26			1,26
14.09.16	24,00	*	25,17	12,03	13,14	66,34	61,63	4,71	6,10	4,00	0,00	19,12			19,48		19,48	-	64,06		1,22			1,22
15.09.16	24,00	*	24,50	11,94	12,56	65,10	59,78	5,32	6,10	4,00	0,00	19,55			19,91		19,91	-	62,53		1,22			1,22
16.09.16	24,00	*	24,82	11,92	12,90	62,19	57,74	4,45	6,10	4,00	0,00	19,78			20,11		20,11	-	59,70		1,18			1,18
17.09.16	24,00	*	24,36	12,70	11,66	62,65	54,35	8,29	6,10	4,00	0,00	23,42			23,80		23,80	-	58,88		1,38			1,38
18.09.16	24,00	*	24,36	12,84	11,52	63,50	54,89	8,62	6,10	4,00	0,00	22,99			23,37		23,37	-	59,68		1,37			1,37
19.09.16	24,00	*	24,51	12,48	12,03	62,78	55,66	7,12	6,10	4,00	0,00	22,06			22,43		22,43	-	59,42		1,31	-	-	1,31
20.09.16	24,00	*	24,51	12,48	12,03	62,78	55,66	7,12	6,10	4,00	0,00	22,06			22,43		22,43	-	59,42		1,31	-	-	1,31
21.09.16	24,00	*	24,51	12,48	12,03	62,78	55,66	7,12	6,10	4,00	0,00	22,06			22,43		22,43	-	59,42		1,31	-	-	1,31
22.09.16	24,00		76,82	58,77	18,05	67,80	67,62	0,19	6,10	4,00	0,00	18,35			18,74		18,74	-	67,35		1,24			1,24
Среднее	24,00	-	26,30	13,97	12,33	63,85	58,35	5,50	6,10	4,00	-	18,66	-	-	18,99	-	20,47	-	61,04	-	1,14	-	-	1,14
Итого	720,00		788,97	418,96	370,01						0,00	559,87	0,00	0,00	569,83	0,00	614,13	0,00			34,11	0,00	0,00	34,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 02:00	86771,97	74865,87	21454,78	0,00	21854,51	0,00	6200,66	1549,85	-
	22.09.16 22:00	87462,84	75300,41	22054,08	0,00	22464,03	0,00	6275,63	1385,90	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C = -9,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **614,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» СЕН 2016
печать энергосбыта