

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 201505
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв = 0 C
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	19,89	1,04	0,000	-	-	19,61	1,09	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	19,57	1,04	0,000	-	-	19,18	1,09	0,000	-	0,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	18,93	1,04	0,000	-	-	18,61	1,10	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	19,75	1,04	0,000	-	-	19,44	1,09	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	19,47	1,08	0,000	-	-	19,33	1,14	0,000	-	0,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	18,32	1,04	0,000	-	-	18,33	1,12	0,000	-	-0,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	17,23	1,04	0,000	-	-	17,17	1,14	0,000	-	0,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	17,39	3,72	0,000	-	-	17,14	1,13	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	17,09	6,93	0,000	-	-	16,59	1,12	0,000	-	0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	17,18	7,81	0,000	-	-	16,56	1,12	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	18,18	8,44	0,000	-	-	17,74	1,10	0,000	-	0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	17,97	8,27	0,000	-	-	17,46	1,11	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	17,46	8,11	0,000	-	-	16,92	1,12	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	17,36	7,61	0,000	-	-	16,79	1,12	0,000	-	0,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	16,96	7,53	0,000	-	-	16,52	1,12	0,000	-	0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	17,88	7,79	0,000	-	-	17,51	1,11	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	19,27	7,65	0,000	-	-	19,40	1,11	0,000	-	-0,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	39,30	6,40	13,230	-	-	19,28	2,04	0,000	-	20,02	13,230	0,00	0,00	0,00	0,519
10.09.16	24	-	19,07	3,19	0,000	-	-	19,25	3,33	0,000	-	-0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	19,45	2,85	0,000	-	-	19,86	2,96	0,000	-	-0,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	20,36	2,52	0,000	-	-	20,75	2,63	0,000	-	-0,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	18,45	2,24	0,000	-	-	19,19	2,36	0,000	-	-0,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	17,09	2,02	0,000	-	-	17,93	2,14	0,000	-	-0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	60,43	4,26	4,890	-	-	18,83	4,37	0,000	-	41,60	4,890	0,00	0,00	0,00	0,295
16.09.16	24	-	17,72	3,88	0,000	-	-	18,34	4,04	0,000	-	-0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	16,63	3,01	0,000	-	-	17,24	3,16	0,000	-	-0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	15,68	2,50	0,000	-	-	16,32	2,64	0,000	-	-0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	15,80	2,13	0,000	-	-	16,30	2,26	0,000	-	-0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	16,38	1,82	0,000	-	-	16,96	1,94	0,000	-	-0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.09.16	24	-	15,34	1,65	0,000	-	-	15,19	1,77	0,000	-	0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.09.16	24	-	63,45	2,38	0,290	-	-	44,36	2,51	0,220	-	19,09	0,070	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	21,45	3,94	0,594	-	-	18,84	1,84	0,007	-	2,61	0,587	-	-	-	0,027
Итого	744,0	-	-	-	18,410	0,000	-	-	-	0,220	0,000	-	18,190	0,00	0,00	0,00	0,82

Ориентировочно до конца месяца(+) 0,331
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000
Итого за сентябрь 2016 : 18,741
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 0,471
 18,270
 0,83

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 03:00	80467,400	-	80820,420	-	0,000	0,000	1557,014	
23.09.16 04:00	80485,810	-	80820,640	-	0,000	0,000	1557,837	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0 C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Главный инженер (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 29.09.2016