

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 3150212
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 221168
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв = 0 C
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	21,21	1,06	0,000	-	-	20,61	1,04	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	20,43	1,06	0,000	-	-	19,81	1,04	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	20,30	1,06	0,000	-	-	19,66	1,04	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	20,87	1,06	0,000	-	-	20,31	1,04	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	21,27	1,06	0,000	-	-	20,76	1,04	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	19,80	1,07	0,000	-	-	19,33	1,04	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	19,65	1,06	0,000	-	-	18,87	1,05	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	19,55	1,06	0,000	-	-	18,99	1,04	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	18,98	1,06	0,000	-	-	18,52	1,05	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	19,49	1,06	0,000	-	-	18,83	1,04	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	19,86	1,06	0,000	-	-	19,26	1,04	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	19,87	1,06	0,000	-	-	19,16	1,04	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	20,23	1,06	0,000	-	-	19,48	1,04	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	20,17	1,06	0,000	-	-	19,36	1,04	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	19,44	1,07	0,000	-	-	18,82	1,05	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	19,77	1,06	0,000	-	-	20,88	1,04	0,000	-	-1,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	19,71	1,06	0,000	-	-	25,32	1,04	0,000	-	-5,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	20,12	1,06	0,000	-	-	26,47	1,04	0,000	-	-6,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	20,49	1,06	0,000	-	-	26,74	1,04	0,000	-	-6,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	21,19	1,06	0,000	-	-	27,43	1,04	0,000	-	-6,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	21,30	1,06	0,000	-	-	27,10	1,04	0,000	-	-5,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	19,75	1,07	0,000	-	-	25,70	1,04	0,000	-	-5,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	61,70	4,30	9,890	-	-	32,44	4,24	0,010	-	29,26	9,880	0,00	0,00	0,00	0,612
15.09.16	24	-	59,14	9,07	7,190	-	-	27,03	9,08	0,000	-	32,11	7,190	0,00	0,00	0,00	0,430
16.09.16	24	-	57,85	9,05	7,200	-	-	25,97	9,07	0,000	-	31,88	7,200	0,00	0,00	0,00	0,414
17.09.16	24	-	56,88	9,07	7,200	-	-	25,17	9,08	0,000	-	31,71	7,200	0,00	0,00	0,00	0,408
18.09.16	24	-	58,65	4,30	1,590	-	-	27,10	4,34	0,000	-	31,55	1,590	0,00	0,00	0,00	0,093
19.09.16	24	-	21,46	2,44	0,000	-	-	23,71	2,49	0,000	-	-2,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	20,84	1,87	0,000	-	-	22,79	1,92	0,000	-	-1,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.09.16	24	-	20,38	1,51	0,000	-	-	19,18	1,55	0,000	-	1,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.09.16	24	-	66,24	2,51	32,750	-	-	39,98	2,33	23,600	-	26,26	9,150	0,00	0,00	0,00	1,226
Среднее	24,00	-	27,95	2,18	2,123	-	-	23,06	2,16	0,762	-	4,90	1,362	-	-	-	0,103
Итого	744,0	-	-	-	65,820	0,000	-	-	-	-	-	-	42,210	0,00	0,00	0,00	3,18

Ориентировочно до конца месяца(+) 55,703
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000 26,971
Итого за сентябрь 2016 : 121,523 50,581 28,731 2,45
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 70,941 0,000 0,00

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 03:00	83291,060	-	80832,200	-	0,000	0,000	1635,200	
23.09.16 04:00	83371,980	-	80870,600	-	0,000	0,000	1638,592	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0 C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 29.09.2016