

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 50  
 Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Термопреобр. КТПТР-05  
 КТПТР-05

Tхв = 0  
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	21,53	10,30	0,000	-	-	21,33	5,60	0,000	-	0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	20,92	10,30	0,000	-	-	20,81	5,60	0,000	-	0,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	20,28	10,30	0,000	-	-	20,12	5,60	0,000	-	0,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	21,34	10,30	0,000	-	-	21,05	5,60	0,000	-	0,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	21,51	10,30	0,000	-	-	21,24	5,60	0,000	-	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	20,85	10,30	0,000	-	-	20,83	5,60	0,000	-	0,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	18,40	10,30	0,000	-	-	18,66	5,60	0,000	-	-0,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	18,93	10,30	0,000	-	-	18,98	5,60	0,000	-	-0,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	29,23	10,30	0,480	-	-	19,38	5,60	0,000	-	9,85	0,480	0,00	0,00	0,00	0,014
01.09.16	24	-	19,58	10,30	0,000	-	-	19,19	5,60	0,000	-	0,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,86	5,60	0,000	-	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	19,91	10,30	0,000	-	-	19,59	5,60	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	19,50	10,30	0,000	-	-	19,32	5,60	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	19,51	10,30	0,000	-	-	19,26	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	19,31	10,30	0,000	-	-	19,12	5,60	0,000	-	0,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	19,77	10,30	0,000	-	-	19,46	5,60	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	19,93	10,30	0,000	-	-	19,76	5,60	0,000	-	0,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	18,78	10,30	0,000	-	-	18,55	5,60	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	18,64	10,30	0,000	-	-	18,30	5,60	0,000	-	0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	19,27	10,30	0,000	-	-	19,08	5,60	0,000	-	0,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,89	5,60	0,000	-	0,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	19,40	10,30	0,000	-	-	19,25	5,60	0,000	-	0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	17,57	10,30	0,000	-	-	17,63	5,60	0,000	-	-0,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	18,08	10,30	0,000	-	-	17,80	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	17,24	10,30	0,000	-	-	17,35	5,60	0,000	-	-0,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	16,05	10,30	0,000	-	-	16,33	5,60	0,000	-	-0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	15,78	10,30	0,000	-	-	15,90	5,60	0,000	-	-0,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	15,98	10,30	0,000	-	-	15,99	5,60	0,000	-	-0,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	66,41	10,30	143,770	-	-	47,23	5,60	139,950	-	19,18	3,820	0,00	0,00	0,00	2,949
21.09.16	24	-	66,51	10,30	243,730	-	-	47,61	5,60	242,090	-	18,90	1,640	0,00	0,00	0,00	4,702
22.09.16			66,51	10,30	243,730	-	-	47,61	5,60	242,090	-	18,90	1,640	0,00	0,00	0,00	4,702
Среднее	24,00	-	24,10	10,30	20,378	-	-	21,82	5,60	20,133	-	2,27	0,245	-	-	-	0,399
Итого	720,0				631,710	0,000				624,130	0,000		7,580	0,00	0,00	0,00	12,37

Ориентировочно до конца месяца(+) 721,406 713,291 8,114 14,12  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000 0,000 0,000 0,00  
**Итого за сентябрь 2016 :** 1353,116 1337,421 15,694 26,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
10.07.16 07:00	56329,660	-	55954,870	-	0,000	0,000	824,985	
10.07.16 07:00	56329,660	-	55954,870	-	0,000	0,000	824,985	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Гкал  
 Гкал

Функция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуски УУ  
 Дата: 03.09.2016