

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	21,65	10,30	0,000	-	-	20,85	5,60	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	21,26	10,30	0,000	-	-	20,57	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	20,95	10,30	0,000	-	-	20,24	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	21,03	10,30	0,000	-	-	20,35	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	21,35	10,30	0,000	-	-	20,58	5,60	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	20,51	10,30	0,000	-	-	19,91	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	20,40	10,30	0,000	-	-	19,65	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	20,37	10,30	0,000	-	-	19,66	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	19,09	10,30	0,300	-	-	19,29	5,60	0,000	-	-0,20	0,300	0,00	0,00	0,00	0,006
01.09.16	24	-	20,06	10,30	0,000	-	-	19,37	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	20,35	10,30	0,000	-	-	19,69	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	20,28	10,30	0,000	-	-	19,62	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	20,39	10,30	0,000	-	-	19,66	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	20,36	10,30	0,000	-	-	19,66	5,60	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	19,95	10,30	0,000	-	-	19,30	5,60	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	19,82	10,30	0,000	-	-	19,24	5,60	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	19,63	10,30	0,000	-	-	19,10	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	19,52	10,30	0,000	-	-	18,87	5,60	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	19,66	10,30	0,000	-	-	18,95	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	20,05	10,30	0,000	-	-	19,33	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	20,18	10,30	0,000	-	-	19,58	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	19,52	10,30	0,000	-	-	18,92	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	19,40	10,30	0,000	-	-	18,73	5,60	0,000	-	0,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	19,22	10,30	0,000	-	-	18,59	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	19,13	10,30	0,000	-	-	18,51	5,60	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	18,92	10,30	0,000	-	-	18,27	5,60	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	18,66	10,30	0,000	-	-	17,94	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	18,17	10,30	0,000	-	-	17,48	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	65,50	10,30	65,400	-	-	51,80	5,60	61,900	-	13,70	3,500	0,00	0,00	0,00	1,103
21.09.16	24	-	66,13	10,30	115,920	-	-	44,82	5,60	114,080	-	21,31	1,840	0,00	0,00	0,00	2,561
22.09.16	24	-	67,71	10,30	113,420	-	-	45,78	5,60	111,670	-	21,93	1,750	0,00	0,00	0,00	2,575
Среднее	24,00	-	24,49	10,30	9,517	-	-	22,07	5,60	9,279	-	2,42	0,238	-	-	-	0,201
Итого	744,0	-			295,040	0,000				287,650	0,000		7,390	0,00	0,00	0,00	6,25

Ориентировочно до конца месяца(+)

336,846

328,743

8,103

7,13

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

**Итого за сентябрь 2016 :**

631,886

616,393

15,493

13,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
15.05.16 14:00	32186,090	-	31794,080	-	0,000	0,000	641,410	
15.05.16 14:00	32186,090	-	31794,080	-	0,000	0,000	641,410	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

20.09.2016