

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	20,81	10,30	0,000	-	-	20,34	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	20,51	10,30	0,000	-	-	20,06	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	20,26	10,30	0,000	-	-	19,80	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	20,10	10,30	0,000	-	-	19,80	5,60	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	20,48	10,30	0,000	-	-	20,14	5,60	0,000	-	0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	19,54	10,30	0,000	-	-	19,25	5,60	0,000	-	0,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	19,77	10,30	0,000	-	-	19,26	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	19,62	10,30	0,000	-	-	19,21	5,60	0,000	-	0,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	18,93	10,30	0,300	-	-	18,75	5,60	0,000	-	0,18	0,300	0,00	0,00	0,00	0,006
01.09.16	24	-	19,07	10,30	0,000	-	-	18,68	5,60	0,000	-	0,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	19,19	10,30	0,000	-	-	18,87	5,60	0,000	-	0,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	19,07	10,30	0,000	-	-	18,71	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	19,26	10,30	0,000	-	-	18,86	5,60	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	19,18	10,30	0,000	-	-	18,78	5,60	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	18,93	10,30	0,000	-	-	18,55	5,60	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	18,51	10,30	0,000	-	-	18,26	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	18,38	10,30	0,000	-	-	18,19	5,60	0,000	-	0,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	18,61	10,30	0,000	-	-	18,24	5,60	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	18,74	10,30	0,000	-	-	18,33	5,60	0,000	-	0,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	19,03	10,30	0,000	-	-	18,65	5,60	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	18,96	10,30	0,000	-	-	18,75	5,60	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	18,68	10,30	0,000	-	-	18,33	5,60	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	18,77	10,30	0,000	-	-	18,32	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	18,36	10,30	0,000	-	-	17,99	5,60	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	18,36	10,30	0,000	-	-	18,02	5,60	0,000	-	0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	18,21	10,30	0,000	-	-	17,83	5,60	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	17,96	10,30	0,000	-	-	17,54	5,60	0,000	-	0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	17,55	10,30	0,000	-	-	17,13	5,60	0,000	-	0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	65,32	10,30	46,470	-	-	54,86	5,60	44,930	-	10,46	1,540	0,00	0,00	0,00	0,575
21.09.16	24	-	65,93	10,30	135,320	-	-	41,99	5,60	134,980	-	23,94	0,340	0,00	0,00	0,00	3,262
22.09.16	24	-	67,56	10,30	133,160	-	-	42,54	5,60	133,160	-	25,02	0,000	0,00	0,00	0,00	3,339
Среднее	24,00	-	23,67	10,30	10,169	-	-	21,42	5,60	10,099	-	2,25	0,070	-	-	-	0,232
Итого	744,0				315,250	0,000				313,070	0,000		2,180	0,00	0,00	0,00	7,18

Ориентировочно до конца месяца(+)

359,943

357,794

2,149

8,20

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

Итого за сентябрь 2016 :

675,193

670,864

4,329

15,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 03:00	35072,750	-	35053,370	-	0,000	0,000	634,177	
23.09.16 04:00	35403,410	-	35381,850	-	0,000	0,000	641,755	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 29.09.2016