

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 ЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**ЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	20,49	10,30	0,000	-	-	19,68	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	20,54	10,30	0,000	-	-	19,73	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	20,47	10,30	0,000	-	-	19,64	5,60	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	20,52	10,30	0,000	-	-	19,77	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	20,63	10,30	0,000	-	-	19,85	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	20,44	10,30	0,000	-	-	19,67	5,60	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	19,82	10,30	0,000	-	-	19,01	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	19,54	10,30	0,000	-	-	18,76	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	19,17	10,30	0,480	-	-	18,73	5,60	0,000	-	0,44	0,480	0,00	0,00	0,00	0,009
01.09.16	24	-	19,51	10,30	0,000	-	-	18,64	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	19,58	10,30	0,000	-	-	18,74	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	19,72	10,30	0,000	-	-	18,85	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	19,62	10,30	0,000	-	-	18,76	5,60	0,000	-	0,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	19,57	10,30	0,000	-	-	18,70	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	19,43	10,30	0,000	-	-	18,62	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	19,33	10,30	0,000	-	-	18,55	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	19,36	10,30	0,000	-	-	18,60	5,60	0,000	-	0,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	19,20	10,30	0,000	-	-	18,36	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	19,09	10,30	0,000	-	-	18,25	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	19,28	10,30	0,000	-	-	18,49	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	19,50	10,30	0,000	-	-	18,73	5,60	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	19,28	10,30	0,000	-	-	18,51	5,60	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	18,78	10,30	0,000	-	-	17,95	5,60	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	18,73	10,30	0,000	-	-	17,91	5,60	0,000	-	0,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	18,45	10,30	0,000	-	-	17,70	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	18,03	10,30	0,000	-	-	17,23	5,60	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	17,70	10,30	0,000	-	-	16,85	5,60	0,000	-	0,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	17,65	10,30	0,000	-	-	16,84	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	64,89	10,30	46,420	-	-	36,99	5,60	44,260	-	27,90	2,160	0,00	0,00	0,00	1,378
21.09.16	24	-	65,60	10,30	130,870	-	-	38,24	5,60	130,820	-	27,36	0,050	0,00	0,00	0,00	3,589
22.09.16	24	-	67,13	10,30	127,500	-	-	38,52	5,60	127,450	-	28,61	0,050	0,00	0,00	0,00	3,656
Среднее	24,00	-	23,90	10,30	9,847	-	-	20,48	5,60	9,759	-	3,43	0,088	-	-	-	0,278
Итого	744,0	-	-	-	305,270	0,000	-	-	-	302,530	0,000	-	2,740	0,00	0,00	0,00	8,63

Ориентировочно до конца месяца(+)

348,331

345,749

2,583

9,85

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

**Итого за сентябрь 2016 :**

653,601

648,279

5,323

18,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 03:00	49453,370	-	49440,370	-	0,000	0,000	943,884	
23.09.16 04:00	49773,590	-	49757,850	-	0,000	0,000	952,952	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} = 0$   
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Гкал  
 Гкал

Секция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 23.09.2016