

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 32-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 211186
 расходомер
 Подающий тр. Gmin
 Обратн.тр. Gmax
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термопреобр. Тхв = 15,7
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.08.16	-		65,80	8,34	46,770	-	26,42	7,79	0,640	-	-	39,38	46,130	3,061	
24.08.16	-		57,79	8,35	51,160	-	26,89	7,39	0,750	-	-	30,90	50,410	2,938	
25.08.16	-		62,03	8,34	49,750	-	25,66	7,58	0,630	-	-	36,37	49,120	3,071	
26.08.16	-		66,26	8,36	44,480	-	25,30	7,87	0,520	-	-	40,96	43,960	2,939	
27.08.16	-		66,83	7,86	39,370	-	25,42	6,77	0,430	-	-	41,41	38,940	2,622	
28.08.16	-		66,00	8,28	51,670	-	25,28	7,81	0,610	-	-	40,72	51,060	3,397	
29.08.16	-		65,26	8,24	47,270	-	24,33	7,77	0,610	-	-	40,93	46,660	3,071	
30.08.16	-		65,26	8,28	48,460	-	23,43	7,82	0,560	-	-	41,83	47,900	3,151	
31.08.16	-		66,35	8,30	51,110	-	23,92	7,83	0,500	-	-	42,43	50,610	3,382	
01.09.16	-		65,68	8,31	49,760	-	23,13	7,84	0,500	-	-	42,55	49,260	3,261	
02.09.16	-		65,19	8,30	50,940	-	23,73	7,84	0,490	-	-	41,46	50,450	3,311	
03.09.16	-		66,51	8,29	49,280	-	24,04	7,82	0,500	-	-	42,47	48,780	3,265	
04.09.16	-		67,58	8,26	51,780	-	23,96	7,78	0,520	-	-	43,62	51,260	3,488	
05.09.16	-		65,65	8,29	51,270	-	24,27	7,82	0,510	-	-	41,38	50,760	3,354	
06.09.16	-		63,45	8,31	52,960	-	24,00	7,83	0,520	-	-	39,45	52,440	3,346	
07.09.16	-		63,54	8,31	51,110	-	23,14	7,82	0,530	-	-	40,40	50,580	3,238	
08.09.16	-		62,18	8,31	52,970	-	24,12	7,77	0,560	-	-	38,06	52,410	3,280	
09.09.16	-		64,74	8,36	48,880	-	24,26	7,78	0,590	-	-	40,48	48,290	3,151	
10.09.16	-		64,74	8,36	52,500	-	23,87	7,78	0,580	-	-	40,87	51,920	3,387	
11.09.16	-		64,29	8,33	55,630	-	24,61	7,73	0,600	-	-	39,68	55,030	3,564	
12.09.16	-		62,91	8,35	51,990	-	24,46	7,75	0,590	-	-	38,45	51,400	3,259	
13.09.16	-		63,61	8,34	54,460	-	24,46	7,75	0,590	-	-	39,15	53,870	3,454	
14.09.16	-		63,83	8,35	54,490	-	23,56	7,75	0,600	-	-	40,27	53,890	3,467	
15.09.16	-		63,45	8,35	53,647	-	24,16	7,75	0,593	-	-	39,29	53,053	3,393	
16.09.16	-		63,45	8,35	53,647	-	24,16	7,75	0,593	-	-	39,29	53,053	3,393	
17.09.16	-		63,45	8,35	53,647	-	24,16	7,75	0,593	-	-	39,29	53,053	3,393	
18.09.16	-		63,45	8,35	53,647	-	24,16	7,75	0,593	-	-	39,29	53,053	3,393	
19.09.16	-		63,45	8,35	53,647	-	24,16	7,75	0,593	-	-	39,29	53,053	3,393	
20.09.16	-		63,45	8,35	53,647	-	24,16	7,75	0,593	-	-	39,29	53,053	3,393	
21.09.16	-		63,45	8,35	53,647	-	24,16	7,75	0,593	-	-	39,29	53,053	3,393	
22.09.16	-		63,45	8,35	53,647	-	24,16	7,75	0,593	-	-	39,29	53,053	3,393	
Среднее	-	-	64,29	8,31	51,201	-	24,37	7,73	0,570	-	-	39,92	50,631	3,278	
Итого	0,0				1587,233	0,000			17,677	0,000	0,00		1569,557	101,60	

Ориентировочно до конца месяца(+) 429,173
 Корректировка за прошлый месяц (-) 377,421
Итого за сентябрь 2016 : 1638,985

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 4,747
 4,577
 17,846
 424,427
 372,844
 1621,139
 27,15
 24,355
 104,39505

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.08.16 03:00	76897,740	-	19982,240	-	-	3991,424
23.09.16 04:00	79831,640	-	19996,390	-	-	4177,657

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= 15,7
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Главный инженер
 (по доверенности абонента)

79,4522 Гкал
 Гкал

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Департамент по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 23.09.2016