

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 225926  
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв = 0  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	21,32	3,36	0,000	-	-	20,48	3,51	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	20,53	3,35	0,000	-	-	19,74	3,50	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	19,82	3,34	0,000	-	-	19,08	3,49	0,000	-	0,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	20,20	3,33	0,000	-	-	19,60	3,49	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	20,64	3,34	0,000	-	-	19,96	3,49	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	19,48	3,32	0,000	-	-	18,92	3,47	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	18,45	3,31	0,000	-	-	17,48	3,46	0,000	-	0,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	18,74	3,31	0,000	-	-	18,05	3,47	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	18,64	3,30	0,000	-	-	18,05	3,47	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	18,95	3,29	0,000	-	-	17,96	3,46	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	19,42	3,29	0,000	-	-	18,12	3,45	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	19,25	3,29	0,000	-	-	18,67	3,45	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	18,83	3,30	0,000	-	-	18,46	3,45	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	19,21	3,29	0,000	-	-	18,00	3,45	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	18,71	3,27	0,000	-	-	18,34	3,44	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	18,73	3,27	0,000	-	-	17,93	3,42	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	18,61	3,28	0,000	-	-	18,07	3,43	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	18,39	3,26	0,000	-	-	18,11	3,43	0,000	-	0,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	18,39	3,26	0,000	-	-	17,55	3,41	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	18,79	3,26	0,000	-	-	17,44	3,41	0,000	-	0,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	19,31	3,26	0,000	-	-	18,02	3,41	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	18,31	3,25	0,000	-	-	18,65	3,42	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	17,93	3,24	0,000	-	-	17,71	3,41	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	17,75	3,24	0,000	-	-	17,14	3,40	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	17,62	3,24	0,000	-	-	16,85	3,40	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	17,16	3,23	0,000	-	-	16,92	3,40	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	16,48	3,22	0,000	-	-	16,37	3,39	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	16,23	3,15	0,000	-	-	15,63	3,38	0,000	-	0,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	62,36	4,14	19,740	-	-	31,85	4,27	18,830	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.09.16	24	-	64,97	6,94	72,520	-	-	35,70	7,01	72,340	-	30,51	0,910	0,00	0,00	0,00	0,629
22.09.16	24	-	66,61	6,90	67,300	-	-	35,66	6,98	67,060	-	29,27	0,180	0,00	0,00	0,00	2,127
Среднее	24,00	-	23,22	3,54	5,147	-	-	19,61	3,69	5,104	-	30,95	0,240	0,00	0,00	0,00	2,087
Итого	744,0	-	-	-	159,560	0,000	-	-	-	-	-	3,61	0,043	-	-	-	0,156

Ориентировочно до конца месяца(+): 182,354  
 Корректировка за прошлый месяц (-): 0,000  
**Итого за сентябрь 2016:** 341,914  
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 339,064  
 2,850  
 10,38

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 03:00	15842,880	-	15662,310	-	0,000	0,000	275,383	
23.09.16 05:00	16013,160	-	15831,240	-	0,000	0,000	280,572	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов  
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета  
 Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

**ООО «ИнфраХит Монтаж»**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

по сбыту тепловой энергии  
 «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 после до получения АКТА допуска УУ  
 29.09.2016