

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12003123
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв = 0
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн. тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.16	24	-	23,18	8,50	0,000	-	-	22,50	6,50	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
24.08.16	24	-	22,89	8,50	0,000	-	-	22,28	6,50	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
25.08.16	24	-	22,68	8,50	0,000	-	-	21,98	6,50	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
26.08.16	24	-	22,59	8,50	0,000	-	-	21,98	6,50	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
27.08.16	24	-	22,80	8,50	0,000	-	-	22,18	6,50	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
28.08.16	24	-	22,28	8,50	0,000	-	-	21,66	6,50	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
29.08.16	24	-	22,51	8,50	0,000	-	-	22,92	6,50	0,000	-	-0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
30.08.16	24	-	22,28	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,000	-	-0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
31.08.16	24	-	21,92	8,50	0,000	-	-	22,16	6,50	0,000	-	-0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
01.09.16	24	-	21,77	8,50	0,000	-	-	21,71	6,50	0,000	-	0,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
02.09.16	24	-	21,42	8,50	0,000	-	-	21,36	6,50	0,000	-	0,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
03.09.16	24	-	21,12	8,50	0,693	-	-	20,41	6,50	0,003	-	0,71	0,690	0,00	0,00	0,00	0,000	
04.09.16	24	-	21,32	8,50	0,000	-	-	20,30	6,50	0,000	-	1,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
05.09.16	24	-	21,10	8,50	0,000	-	-	20,10	6,50	0,000	-	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
06.09.16	24	-	21,88	8,50	0,000	-	-	19,79	6,50	0,000	-	2,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
07.09.16	24	-	23,82	8,50	0,000	-	-	19,68	6,50	0,000	-	4,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
08.09.16	24	-	62,33	8,50	17,834	-	-	58,61	6,50	0,488	-	3,72	17,346	0,00	0,00	0,00	0,000	
09.09.16	24	-	31,79	8,50	0,000	-	-	23,56	6,50	0,000	-	8,23	0,000	0,00	0,00	0,00	1,086	
10.09.16	24	-	26,36	8,50	0,000	-	-	20,56	6,50	0,000	-	5,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
11.09.16	24	-	24,38	8,50	0,000	-	-	20,77	6,50	0,000	-	3,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
12.09.16	24	-	23,97	8,50	0,000	-	-	20,85	6,50	0,000	-	3,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
13.09.16	24	-	23,40	8,50	0,000	-	-	20,18	6,50	0,000	-	3,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
14.09.16	24	-	23,22	8,50	0,000	-	-	19,75	6,50	0,000	-	3,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
15.09.16	24	-	22,91	8,50	0,000	-	-	19,39	6,50	0,000	-	3,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
16.09.16	24	-	22,99	8,50	0,000	-	-	19,53	6,50	0,000	-	3,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
17.09.16	24	-	22,62	8,50	0,000	-	-	19,14	6,50	0,000	-	3,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
18.09.16	24	-	22,24	8,50	0,000	-	-	18,77	6,50	0,000	-	3,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
19.09.16	24	-	22,09	8,50	0,000	-	-	32,17	6,50	3,146	-	-10,09	-3,146	0,00	0,00	0,00	0,000	
20.09.16	24	-	23,34	8,50	0,000	-	-	33,96	6,50	13,690	-	-10,62	-13,690	0,00	0,00	0,00	0,000	
21.09.16	24	-	26,03	8,50	0,000	-	-	28,95	6,50	6,982	-	-2,91	-6,982	0,00	0,00	0,00	0,000	
22.09.16	24	-	66,91	8,50	25,240	-	-	53,64	6,50	26,658	-	13,27	-1,418	0,00	0,00	0,00	0,000	
Среднее	24,00	-	25,81	8,50	1,412	-	-	24,32	6,50	1,644	-	1,49	-0,232	-	-	-	0,046	
Итого	744,0	-			43,768	0,000	-			50,968	0,000			-7,200	0,00	0,00	0,00	1,42

Ориентировочно до конца месяца(+) 28,846
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000 57,687
Итого за сентябрь 2016 : 72,614 108,654 -28,841 0,38
 Показания счетчиков на момент снятия данных: -0,000 0,000 -36,041 1,80

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.05.16 13:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.05.16 13:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
 ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 29.09.2016