Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06075
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	*	61,59	45,42	16,17	67,64	67,11	0,53	5,50	3,60	0,06	15,65			15,98		15,98	-	67,76		1,06			1,12
25.08.16	24,00	*	62,06	44,69	17,37	67,66	67,10	0,56	5,50	3,60	0,06	16,92			17,28		17,28	-	67,80		1,15			1,20
26.08.16	24,00	*	61,04	45,32	15,72	67,51	67,03	0,48	5,50	3,60	0,05	15,34			15,67		15,67	-	67,47		1,04			1,09
27.08.16	24,00	*	61,31	45,35	15,96	67,80	67,34	0,46	5,50	3,60	0,06	15,48			15,81		15,81	-	67,77		1,05			1,11
28.08.16	24,00	*	62,58	44,63	17,95	67,86	67,37	0,48	5,50	3,60	0,05	17,55			17,92		17,92	-	67,80		1,19			1,24
29.08.16	24,00	*	64,41	44,87	19,54	67,66	67,12	0,54	5,50	3,60	0,05	19,16			19,57		19,57	-	67,66		1,30			1,35
30.08.16	24,00	*	62,44	44,36	18,08	67,23	66,70	0,53	5,50	3,60	0,05	17,65			18,02		18,02	-	67,26		1,19			1,24
31.08.16	24,00	*	63,71	44,11	19,60	67,23	66,68	0,55	5,50	3,60	0,05	19,20			19,61		19,61	-	67,32		1,29			1,35
01.09.16	24,00	*	62,84	44,90	17,94	67,67	67,19	0,48	5,50	3,60	0,05	17,52			17,89		17,89	-	67,55		1,18			1,24
02.09.16	24,00	*	62,47	44,60	17,87	67,93	67,41	0,52	5,50	3,60	0,05	17,52			17,89		17,89	-	67,95		1,19			1,24
03.09.16	24,00	*	63,50	44,66	18,84	67,57	67,04	0,53	5,50	3,60	0,05	18,46			18,85		18,85	-	67,65		1,25			1,30
04.09.16	24,00	*	64,81	43,89	20,92	67,29	66,78	0,51	5,50	3,60	0,05	20,54			20,97		20,97	-	67,28		1,38			1,43
05.09.16	24,00	*	65,40	45,24	20,16	67,87	67,34	0,52	5,50	3,60	0,05	19,83			20,25		20,25	-	67,89		1,35			1,40
06.09.16	24,00	*	65,36	47,41	17,95	67,29	66,81	0,47	5,50	3,60	0,06	17,47			17,84		17,84	-	67,28		1,18			1,23
07.09.16	24,00	*	63,77	46,70	17,08	67,82	67,35	0,47	5,50	3,60	0,05	16,65			17,00		17,00	-	67,80		1,13			1,18
08.09.16	24,00	*	62,66	45,44	17,23	67,49	67,01	0,48	5,50	3,60	0,06	16,75			17,10		17,10	-	67,45		1,13			1,19
09.09.16	24,00	*	64,88	45,73	19,15	67,61	67,09	0,52	5,50	3,60	0,06	18,71			19,10		19,10	-	67,61		1,27			1,32
10.09.16	24,00	*	65,54	45,69	19,85	67,69	67,19	0,50	5,50	3,60	0,05	19,49			19,90		19,90	-	67,64		1,32			1,37
11.09.16	24,00	*	65,06	44,57	20,49	67,44	66,96	0,49	5,50	3,60	0,04	20,20			20,62		20,62	-	67,40		1,36			1,41
12.09.16	24,00	*	65,76	45,90	19,86	67,65	67,20	0,45	5,50	3,60	0,04	19,59			20,00		20,00	-	67,60		1,33			1,37
13.09.16	24,00	*	64,84	46,62	18,21	66,16	65,71	0,45	5,50	3,60	0,01	18,51			18,89		18,89	-	65,99		1,22			1,23
14.09.16	24,00	*	65,73	47,57	18,15	67,67	67,19	0,48	5,50	3,60	0,06	17,71			18,09		18,09	-	67,61		1,20			1,25
15.09.16	24,00	*	67,64	46,95	20,69	67,55	67,04	0,51	5,50	3,60	0,05	20,31			20,74		20,74	-	67,56		1,37			1,43
16.09.16	24,00	*	65,04	46,16	18,88	67,68	67,19	0,49	5,50	3,60	0,05	18,55			18,94		18,94	-	67,59		1,25			1,30
17.09.16	24,00	*	65,82	44,41	21,41	67,52	66,98	0,54	5,50	3,60	0,05	21,05			21,50		21,50	-	67,50		1,42			1,47
18.09.16	24,00	*	66,79	44,30	22,50	67,37	66,84	0,53	5,50	3,60	0,05	22,20			22,67		22,67	-	67,27		1,49			1,54
19.09.16	24,00	*	62,98	42,51	20,47	67,24	66,66	0,58	5,50	3,60	0,05	20,16			20,59		20,59	-	67,19		1,36			1,40
20.09.16	24,00	*	59,17	39,76	19,41	66,35	65,89	0,46	5,50	3,60	0,04	19,16			19,55		19,55	-	66,02		1,27			1,31
21.09.16	24,00	*	61,44	40,50	20,94	62,57	62,05	0,52	5,50	3,60	0,04	20,61			20,99		20,99	-	62,52		1,29			1,33
22.09.16	24,00	*	59,43	37,94	21,49	63,42	62,59	0,82	5,50	3,60	0,04	21,26			21,66		21,66	-	63,80		1,36			1,40
Среднее	24,00	-	63,67	44,67	19,00	67,18	66,67	0,51	5,50	3,60	0,05	18,64	-	-	19,03	-	19,03	-	67,17	-	1,25	-	-	1,30
Итого	720,00		1910,07	1340,19	569,88						1,48	559,22	0,00	0,00	570,90	0,00	570,90	0,00			37,57	0,00	0,00	39,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 03:00	37957,41	29563,95	8570,23	0,00	8764,96	0,00	1099,66	599,14	-
	23.09.16 05:00	39869,65	30905,62	9130,14	0,00	9336,56	0,00	1138,75	636,75	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -8,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **570,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта