Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 43959
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	*	111,76	87,92	23,83	68,89	68,67	0,21	5,20	3,40	0,00	27,16	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	-	68,64	0,00	1,87			1,87
25.08.16	24,00	*	110,67	87,05	23,62	68,88	68,64	0,23	5,20	3,40	0,00	26,85	0,00	0,00	27,43	0,00	27,43	-	68,63	0,00	1,84			1,84
26.08.16	24,00	*	110,56	87,81	22,75	68,73	68,53	0,20	5,20	3,40	0,00	25,70	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26	-	68,33	0,00	1,76			1,76
27.08.16	24,00	*	112,06	87,80	24,26	69,02	68,83	0,19	5,20	3,40	0,00	27,54	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	-	68,63	0,00	1,89			1,89
28.08.16	24,00	*	113,47	86,47	27,00	69,10	68,91	0,19	5,20	3,40	0,00	30,77	0,00	0,00	31,44	0,00	31,44	-	68,72	0,00	2,12			2,12
29.08.16	24,00	*	110,69	87,20	23,49	68,88	68,67	0,20	5,20	3,40	0,00	26,77	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	-	68,50	0,00	1,84			1,84
30.08.16	24,00	*	110,61	86,06	24,55	68,45	68,25	0,20	5,20	3,40	0,00	28,13	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74	-	68,10	0,00	1,92			1,92
31.08.16	24,00	*	110,49	85,72	24,78	68,46	68,24	0,22	5,20	3,40	0,00	28,42	0,00	0,00	29,03	0,00	29,03	-	68,15	0,00	1,94			1,94
01.09.16	24,00	*	112,92	87,02	25,90	68,92	68,74	0,18	5,20	3,40	0,00	29,74	0,00	0,00	30,39	0,00	30,39	-	68,51	0,00	2,04			2,04
02.09.16	24,00	*	109,59	86,52	23,07	69,17	68,96	0,21	5,20	3,40	0,00	26,33	0,00	0,00	26,90	0,00	26,90	-	68,81	0,00	1,81			1,81
03.09.16	24,00	*	110,42	86,76	23,66	68,76	68,55	0,22	5,20	3,40	0,00	26,80	0,00	0,00	27,38	0,00	27,38	-	68,46	0,00	1,84			1,84
04.09.16	24,00	*	112,98	85,33	27,65	68,50	68,31	0,19	5,20	3,40	0,00	31,66	0,00	0,00	32,34	0,00	32,34	-	68,14	0,00	2,16			2,16
05.09.16	24,00	*	112,43	87,41	25,02	69,08	68,89	0,20	5,20	3,40	0,00	28,45	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	-	68,71	0,00	1,96			1,96
06.09.16	24,00	*	115,85	91,45	24,40	68,49	68,31	0,18	5,20	3,40	0,00	27,74	0,00	0,00	28,34	0,00	28,34	-	68,10	0,00	1,89			1,89
07.09.16	24,00	*	115,75	89,65	26,09	69,03	68,84	0,19	5,20	3,40	0,00	29,87	0,00	0,00	30,52	0,00	30,52	-	68,67	0,00	2,05			2,05
08.09.16	24,00	*	112,37	87,68	24,69	68,72	68,53	0,20	5,20	3,40	0,00	28,26	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	-	68,36	0,00	1,93			1,93
09.09.16	24,00	*	113,05	88,18	24,87	68,85	68,65	0,20	5,20	3,40	0,00	28,44	0,00	0,00	29,06	0,00	29,06	-	68,48	0,00	1,95			1,95
10.09.16	24,00	*	112,45	88,17	24,27	68,94	68,76	0,18	5,20	3,40	0,00	27,73	0,00	0,00	28,34	0,00	28,34	-	68,50	0,00	1,90			1,90
11.09.16	24,00	*	112,88	86,55	26,32	68,64	68,45	0,18	5,20	3,40	0,00	30,15	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80	-	68,25	0,00	2,06			2,06
12.09.16	24,00	*	113,98	88,79	25,19	68,85	68,68	0,18	5,20	3,40	0,00	28,75	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	-	68,46	0,00	1,97			1,97
13.09.16	24,00	*	114,12	89,24	24,89	67,37	67,17	0,20	5,20	3,40	0,00	28,62	0,00	0,00	29,22	0,00	29,22	-	67,07	0,00	1,92			1,92
14.09.16	24,00	*	115,99	91,21	24,77	68,92	68,72	0,20	5,20	3,40	0,00	28,44	0,00	0,00	29,06	0,00	29,06	-	68,56	0,00	1,95			1,95
15.09.16	24,00	*	115,25	90,22	25,03	68,75	68,55	0,20	5,20	3,40	0,00	28,84	0,00	0,00	29,47	0,00	29,47	-	68,41	0,00	1,97			1,97
16.09.16	24,00	*	113,59	88,71	24,88	68,92	68,73	0,18	5,20	3,40	0,00	28,29	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	-	68,49	0,00	1,94			1,94
17.09.16	24,00	*	112,78	86,06	26,73	68,80	68,60	0,21	5,20	3,40	0,00	30,50	0,00	0,00	31,16	0,00	31,16	-	68,43	0,00	2,09			2,09
18.09.16	24,00	*	115,22	85,69	29,53	68,65	68,46	0,19	5,20	3,40	0,00	34,10	0,00	0,00	34,84	0,00	34,84	-	68,22	0,00	2,33			2,33
19.09.16	24,00	*	110,34	82,36	27,98	68,57	68,35	0,22	5,20	3,40	0,00	32,41	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	-	68,20	0,00	2,21			2,21
20.09.16	24,00	*	103,33	77,56	25,78	67,70	67,55	0,15	5,20	3,40	0,00	29,72	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35	-	67,08	0,00	2,00			2,00
21.09.16	24,00	*	105,80	79,20	26,60	63,77	63,58	0,19	5,20	3,40	0,00	30,56	0,00	0,00	31,13	0,00	31,13	-	63,41	0,00	1,94			1,94
22.09.16	24,00	*	101,27	75,65	25,62	64,53	64,20	0,33	5,20	3,40	0,00	29,56	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	-	64,51	0,00	1,91			1,91
Среднее	24,00	-	111,76	86,51	25,24	68,41	68,21	0,20	5,20	3,40	-	28,88	-	-	29,50	-	29,50	-	68,05	-	1,97	-	-	1,97
Итого	720,00		3352,66	2595,44	757,23						0,00	866,32	0,00	0,00	884,89	0,00	884,89	0,00			58,98	0,00	0,00	58,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 03:00	64028,75	49188,37	17306,94	0,00	17680,27	0,00	1995,86	1175,64	-
	23.09.16 05:00	67385,62	51787,56	18173,81	0,00	18565,71	0,00	2048,35	1234,95	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -13,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **884,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУГЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.
печать энергосбыта