Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06066
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	*	71,78	55,33	16,45	69,17	68,69	0,48	5,30	3,40	0,01	16,82	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	-	68,99	0,00	1,16			1,17
25.08.16	24,00	*	70,28	54,75	15,54	69,25	68,76	0,48	5,30	3,40	0,01	15,87	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	69,03	0,00	1,10			1,11
26.08.16	24,00	*	69,86	55,14	14,72	69,09	68,64	0,45	5,30	3,40	0,01	15,07	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40	-	68,79	0,00	1,04			1,05
27.08.16	24,00	*	70,55	55,25	15,30	69,35	68,92	0,43	5,30	3,40	0,01	15,63	0,00	0,00	15,97	0,00	15,97	-	68,99	0,00	1,08			1,09
28.08.16	24,00	*	73,24	54,63	18,61	69,42	68,98	0,43	5,30	3,40	0,00	19,06	0,00	0,00	19,48	0,00	19,48	-	69,05	0,00	1,32			1,32
29.08.16	24,00	*	72,89	54,90	17,99	69,23	68,76	0,47	5,30	3,40	0,00	18,55	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	68,95	0,00	1,28			1,28
30.08.16	24,00	*	72,95	54,31	18,64	68,83	68,36	0,47	5,30	3,40	0,00	19,22	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	68,59	0,00	1,32			1,32
31.08.16	24,00	*	72,53	54,06	18,47	68,75	68,28	0,47	5,30	3,40	0,00	18,96	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	-	68,49	0,00	1,30			1,30
01.09.16	24,00	*	73,16	54,87	18,29	69,26	68,83	0,43	5,30	3,40	0,00	18,83	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	-	68,86	0,00	1,30			1,29
02.09.16	24,00	*	70,83	54,55	16,27	69,45	68,99	0,46	5,30	3,40	0,01	16,66	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	69,13	0,00	1,15			1,16
03.09.16	24,00	*	70,22	54,70	15,53	69,12	68,64	0,48	5,30	3,40	0,00	16,02	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	-	68,86	0,00	1,10			1,10
04.09.16	24,00	*	72,24	53,96	18,28	68,82	68,36	0,46	5,30	3,40	0,00	18,75	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	68,49	0,00	1,29			1,29
05.09.16	24,00	*	74,28	54,96	19,32	69,38	68,92	0,47	5,30	3,40	0,00	19,91	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	-	69,10	0,00	1,38			1,38
06.09.16	24,00	*	75,24	57,57	17,68	68,80	68,36	0,44	5,30	3,40	0,00	18,15	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	-	68,49	0,00	1,24			1,25
07.09.16	24,00	*	74,64	56,76	17,88	69,34	68,90	0,44	5,30	3,40	0,00	18,44	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	-	69,00	0,00	1,27			1,27
08.09.16	24,00	*	72,67	55,24	17,44	69,05	68,60	0,45	5,30	3,40	0,00	17,94	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33	-	68,70	0,00	1,23			1,23
09.09.16	24,00	*	74,85	55,52	19,33	69,17	68,71	0,47	5,30	3,40	0,00	19,86	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29	-	68,88	0,00	1,37			1,37
10.09.16	24,00	*	73,11	55,48	17,63	69,22	68,77	0,45	5,30	3,40	0,00	18,15	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	-	68,84	0,00	1,25			1,25
11.09.16	24,00	*	73,06	54,62	18,44	69,00	68,57	0,43	5,30	3,40	0,00	18,99	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	68,63	0,00	1,30			1,30
12.09.16	24,00	*	73,08	55,74	17,34	69,15	68,71	0,44	5,30	3,40	0,00	17,93	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32	-	68,78	0,00	1,23			1,23
13.09.16	24,00	*	75,05	56,18	18,87	67,62	67,24	0,38	5,30	3,40	0,00	19,60	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	67,18	0,00	1,32			1,32
14.09.16	24,00	*	76,21	57,54	18,67	69,20	68,78	0,42	5,30	3,40	0,00	19,31	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	-	68,83	0,00	1,33			1,33
15.09.16	24,00	*	75,24	56,76	18,48	69,07	68,63	0,44	5,30	3,40	0,00	19,15	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	68,76	0,00	1,32			1,32
16.09.16	24,00	*	74,44	55,88	18,56	69,24	68,81	0,43	5,30	3,40	0,00	19,19	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	68,86	0,00	1,32			1,32
17.09.16	24,00	*	73,90	54,14	19,76	69,11	68,65	0,46	5,30	3,40	0,00	20,38	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	68,76	0,00	1,40			1,40
18.09.16	24,00	*	72,70	54,21	18,49	68,96	68,52	0,44	5,30	3,40	0,00	19,09	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	-	68,56	0,00	1,31			1,31
19.09.16	24,00	*	71,71	52,13	19,58	68,91	68,42	0,50	5,30	3,40	0,00	20,11	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	68,61	0,00	1,38			1,38
20.09.16	24,00	*	68,00	48,81	19,18	68,17	67,77	0,40	5,30	3,40	0,00	19,73	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	67,59	0,00	1,33			1,33
21.09.16	24,00	*	69,43	50,26	19,17	64,06	63,65	0,41	5,30	3,40	0,00	19,61	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	-	63,67	0,00	1,25			1,25
22.09.16	24,00	*	71,21	49,45	21,76	64,80	64,20	0,59	5,30	3,40	0,02	22,00	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	64,80	0,00	1,43			1,44
Среднее	24,00	-	72,65	54,59	18,06	68,73	68,28	0,45	5,30	3,40	0,00	18,57	-	-	18,97	-	18,97	-	68,41	-	1,27	-	-	1,27
Итого	720,00		2179,35	1637,67	541,68						0,04	556,99	0,00	0,00	569,03	0,00	569,03	0,00			38,11	0,00	0,00	38,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 03:00	98763,48	77313,59	21560,58	0,00	22055,89	0,00	3376,98	1616,63	
	23.09.16 05:00	100945,28	78953,92	22117,43	0,00	22624,78	0,00	3415,01	1554,72	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -8,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **569,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.