Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9098.038.1
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208339
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0916.txt

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	127,97	110,76	17,21	66,55	66,35	0,20	7,00	5,00	0,05	16,91	-	-	17,24	-	17,24	-	66,61	-	1,13			1,17
25.08.16	24,00	-	125,35	109,75	15,60	66,45	66,27	0,18	7,00	5,00	0,05	15,31	-	-	15,64	-	15,64	-	66,37	-	1,01			1,06
26.08.16	24,00	-	128,05	110,59	17,46	66,42	66,26	0,16	7,00	5,00	0,04	17,28	-	-	17,61	-	17,61	-	66,25	-	1,15			1,19
27.08.16	24,00	-	127,55	110,40	17,15	66,68	66,53	0,15	7,00	5,00	0,05	16,77	-	-	17,13	-	17,13	-	66,51	-	1,12			1,17
28.08.16	24,00	-	128,68	108,38	20,30	66,73	66,57	0,16	7,00	5,00	0,05	19,88	-	-	20,31	-	20,31	-	66,54	-	1,32			1,38
29.08.16	24,00	-	128,04	109,90	18,14	66,49	66,31	0,18	7,00	5,00	0,03	18,07	-	-	18,43	-	18,43	-	66,35	-	1,20			1,23
30.08.16	24,00	-	126,46	108,40	18,06	66,06	65,88	0,18	7,00	5,00	0,03	17,99	-	-	18,37	-	18,37	-	65,92	-	1,18			1,22
31.08.16	24,00	-	127,11	107,93	19,18	66,07	65,88	0,19	7,00	5,00	0,02	19,29	-	-	19,66	-	19,66	-	66,02	-	1,27			1,29
01.09.16	24,00	-	128,42	110,07	18,35	66,52	66,36	0,16	7,00	5,00	0,00	18,71	-	-	19,11	-	19,11	-	66,33	-	1,24			1,25
02.09.16	24,00	-	126,47	108,86	17,61	66,76	66,59	0,17	7,00	5,00	0,00	18,00	-	-	18,39	-	18,39	-	66,61	-	1,20			1,20
03.09.16	24,00	-	128,47	109,09	19,38	66,40	66,22	0,18	7,00	5,00	0,00	19,71	-	-	20,09	-	20,09	-	66,35	-	1,31			1,31
04.09.16	24,00	-	127,26	107,07	20,19	66,16	65,97	0,19	7,00	5,00	0,02	20,30	-	-	20,70	-	20,70	-	66,05	-	1,34			1,36
05.09.16	24,00	-	129,00	110,40	18,60	66,75	66,56	0,19	7,00	5,00	0,01	18,92	-	-	19,32	-	19,32	-	66,68	-	1,26			1,27
06.09.16	24,00	-	132,03	115,74	16,29	66,21	66,06	0,15	7,00	5,00	0,00	17,00	-	-	17,32	-	17,32	-	66,02	-	1,12			1,12
07.09.16	24,00	-	129,87	112,93	16,94	66,65	66,49	0,16	7,00	5,00	0,00	17,42	-	-	17,77	-	17,77	-	66,49	-	1,16			1,16
08.09.16	24,00	-	127,10	110,63	16,47	66,34	66,16	0,18	7,00	5,00	0,00	16,91	-	-	17,23	-	17,23	-	66,22	-	1,12			1,12
09.09.16	24,00	-	128,81	110,87	17,94	66,48	66,30	0,18	7,00	5,00	0,01	18,28	-	-	18,66	-	18,66	-	66,41	-	1,21			1,22
10.09.16	24,00	-	127,97	110,81	17,16	66,57	66,41	0,16	7,00	5,00	0,00	17,49	-	-	17,84	-	17,84	-	66,35	-	1,16			1,16
11.09.16	24,00	-	127,13	107,91	19,22	66,26	66,09	0,17	7,00	5,00	0,01	19,45	-	-	19,87	-	19,87	-	66,10	-	1,29			1,30
12.09.16	24,00	-	127,89	111,43	16,46	66,53	66,37	0,16	7,00	5,00	0,00	16,95	-	-	17,28	-	17,28	-	66,33	-	1,13			1,13
13.09.16	24,00	-	129,43	111,35	18,08	65,11	64,97	0,14	7,00	5,00	0,00	18,47	-	-	18,83	-	18,83	-	64,86	-	1,20			1,20
14.09.16	24,00	-	130,80	113,70	17,10	66,54	66,38	0,16	7,00	5,00	0,00	17,49	-	-	17,85	-	17,85	-	66,35	-	1,16			1,16
15.09.16	24,00	-	129,64	112,59	17,05	66,39	66,20	0,19	7,00	5,00	0,00	17,41	-	-	17,76	-	17,76	-	66,31	-	1,16			1,16
16.09.16	24,00	-	127,06	110,34	16,72	66,49	66,32	0,17	7,00	5,00	0,00	17,14	-	-	17,46	-	17,46	-	66,23	-	1,14			1,14
17.09.16	24,00	-	124,41	107,20	17,21	66,32	66,13	0,19	7,00	5,00	0,01	17,48	-	-	17,83	-	17,83	-	66,19	-	1,16			1,17
18.09.16	24,00	-	125,11	106,82	18,29	66,14	65,98	0,16	7,00	5,00	0,00	18,60	-	-	18,98	-	18,98	-	65,87	-	1,23			1,23
19.09.16	24,00	-	121,25	102,03	19,22	65,95	65,77	0,18	7,00	5,00	0,00	19,57	-	-	19,95	-	19,95	-	65,76	-	1,29			1,29
20.09.16	24,00	-	113,96	95,87	18,09	64,93	64,81	0,12	7,00	5,00	0,00	18,39	-	-	18,74	-	18,74	-	64,36	-	1,19			1,19
21.09.16	24,00	-	119,39	101,36	18,03	61,42	61,26	0,16	7,00	5,00	0,00	18,48	-	-	18,81	-	18,81	-	61,24	-	1,13			1,13
22.09.16	24,00	-	113,32	93,45	19,87	62,55	62,21	0,34	7,00	5,00	0,01	20,21	-	-	20,57	-	20,57	-	63,01	-	1,27			1,28
Среднее	24,00	-	126,47	108,55	17,91	66,03	65,86	0,18	7,00	5,00	0,01	18,13	-	-	18,49	-	18,49	-	65,89	-	1,19	-	-	1,21
Итого	720,00		3794,00	3256,63	537,37						0,40	543,88	0,00	0,00	554,75	0,00	554,75	0,00			35,83	0,00	0,00	36,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.08.16 03:00	12435,71	10870,32	1241,86	-	1266,51	-	131,73	-	-
23.09.16 05:00	16233,76	14130,70	1786,09	-	1821,62	-	167,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -8,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **554,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ПЕЧАТЬ потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.