

Абонент: ЖКС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красный Зорь 14 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Источник Обуховский 3-д

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 205779
 Подкаш.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20
 Тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 20
 Тр.подпитки(V5): расходомер: ПРЭМ 20
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)*K*(t2-t3)
 Летом: Q=M1*(t1-t2)*K*(t2-t3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qотг=0,23
 Договорные нагрузки (ср.час): Qгвс.ср=0,039
 Договорные расходы (ср.сут.): Qотг.сут=69,36
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016: Qгвс.пол=0,0
 Qгвс=15,6

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за сентябрь 2016
 Договор: 10026.036.1
 Строит.Адрес: Бульвар Красный Зорь 14
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВК7-7-205779-(С)-0916.6х
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Режим (Схема): 3001
 Gmin= 0,067
 Gmax= 30
 Gmin= 0,067
 Gmax= 30
 Gmin= 0,027
 Gmax= 12
 Gmin= 0,067
 Gmax= 30
 Qотг=0,23
 Qгвс.пол=0,0
 Qгвс.ср=0,039
 Qгвс.пол=0,0
 Qгвс=15,6

Тех, гр.С= 15,27

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТЭ:
 Рассмотреть совместно с УТЭ:
 график: 150/70

Дата	Тн час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплотопре Q общ. Гкал.
		M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	С, С	dT, С	P1, гк/гк2	P2, гк/гк2	Qотоп, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.общ., Гкал	Qгвс.гвс, Гкал		
24.08.16	24.00	-	-	7,75	0,00	69,51	28,19	41,32	7,00	5,00	0,01	7,64	-	7,84	-	7,84	-	69,00	-	0,53	-	0,54		
25.08.16	24.00	-	7,85	0,00	69,31	27,62	41,69	7,00	5,00	0,01	7,69	-	7,87	-	7,87	-	68,85	-	0,53	-	0,54			
26.08.16	24.00	-	7,98	0,00	69,11	28,48	40,63	7,00	5,00	0,01	7,89	-	8,02	-	8,02	-	68,61	-	0,54	-	0,55			
27.08.16	24.00	-	8,84	0,00	69,38	28,83	40,55	7,00	5,00	0,01	8,73	-	8,92	-	8,92	-	68,96	-	0,61	-	0,62			
28.08.16	24.00	-	8,85	0,00	69,45	26,44	43,01	7,00	5,00	0,01	8,75	-	9,19	-	9,19	-	68,86	-	0,62	-	0,64			
29.08.16	24.00	-	9,16	0,00	69,28	26,31	42,97	7,00	5,00	0,01	9,02	-	9,30	-	9,30	-	68,47	-	0,62	-	0,64			
30.08.16	24.00	-	10,64	0,00	68,87	26,59	42,28	7,00	5,00	0,01	9,11	-	10,73	-	10,73	-	68,67	-	0,72	-	0,74			
01.09.16	24.00	-	10,23	0,00	69,05	26,04	43,01	7,00	5,00	0,02	10,51	-	10,37	-	10,37	-	68,91	-	0,70	-	0,71			
02.09.16	24.00	-	8,91	0,00	69,72	27,42	42,30	7,00	5,00	0,01	8,87	-	9,07	-	9,07	-	69,23	-	0,61	-	0,62			
03.09.16	24.00	-	9,29	0,00	69,23	27,10	42,13	7,00	5,00	0,01	9,17	-	9,39	-	9,39	-	68,78	-	0,63	-	0,65			
04.09.16	24.00	-	10,65	0,00	68,85	26,84	42,01	7,00	5,00	0,01	10,46	-	10,68	-	10,68	-	68,57	-	0,72	-	0,73			
05.09.16	24.00	-	9,82	0,00	69,50	26,52	42,98	7,00	5,00	0,02	9,71	-	9,94	-	9,94	-	69,11	-	0,67	-	0,68			
06.09.16	24.00	-	10,41	0,00	68,78	26,20	42,58	7,00	5,00	0,01	10,30	-	10,51	-	10,51	-	68,41	-	0,70	-	0,72			
07.09.16	24.00	-	10,06	0,00	69,32	26,56	42,76	7,00	5,00	0,01	9,98	-	10,20	-	10,20	-	68,90	-	0,69	-	0,70			
08.09.16	24.00	-	10,09	0,00	68,93	26,29	42,64	7,00	5,00	0,01	9,59	-	9,82	-	9,82	-	68,55	-	0,66	-	0,67			
09.09.16	24.00	-	8,41	0,00	68,98	25,76	43,22	7,00	5,00	0,01	9,91	-	10,14	-	10,14	-	68,54	-	0,68	-	0,70			
10.09.16	24.00	-	11,41	0,00	68,93	25,76	43,22	7,00	5,00	0,01	8,27	-	8,46	-	8,46	-	68,54	-	0,57	-	0,58			
11.09.16	24.00	-	10,39	0,00	68,93	26,65	42,28	7,00	5,00	0,01	11,33	-	11,57	-	11,57	-	68,59	-	0,78	-	0,79			
12.09.16	24.00	-	10,43	0,00	69,07	26,97	42,10	7,00	5,00	0,02	10,23	-	10,47	-	10,47	-	68,70	-	0,70	-	0,72			
13.09.16	24.00	-	10,43	0,00	67,30	25,47	41,83	7,00	5,00	0,02	10,21	-	10,43	-	10,43	-	66,98	-	0,68	-	0,71			
14.09.16	24.00	-	10,54	0,00	69,16	25,17	43,99	7,00	5,00	0,01	10,43	-	10,66	-	10,66	-	68,75	-	0,72	-	0,73			
15.09.16	24.00	-	10,53	0,00	68,98	24,72	44,26	7,00	5,00	0,02	10,34	-	10,55	-	10,55	-	68,68	-	0,71	-	0,73			
16.09.16	24.00	-	9,73	0,00	69,07	25,53	43,54	7,00	5,00	0,02	9,56	-	9,76	-	9,76	-	68,70	-	0,66	-	0,67			
17.09.16	24.00	-	10,90	0,00	69,11	24,55	44,56	7,00	5,00	0,01	10,75	-	10,97	-	10,97	-	68,76	-	0,74	-	0,75			
18.09.16	24.00	-	11,35	0,00	68,86	23,53	45,33	7,00	5,00	0,01	11,29	-	11,55	-	11,55	-	68,47	-	0,77	-	0,78			
19.09.16	24.00	-	11,32	0,00	66,92	23,13	45,79	7,00	5,00	0,02	11,18	-	11,41	-	11,41	-	68,55	-	0,77	-	0,78			
20.09.16	24.00	-	11,75	0,00	67,15	23,85	43,30	7,00	5,00	0,01	11,64	-	11,86	-	11,86	-	66,79	-	0,78	-	0,79			
21.09.16	24.00	-	11,05	0,00	63,86	23,33	40,53	7,00	5,00	0,02	10,82	-	11,04	-	11,04	-	63,55	-	0,69	-	0,71			
22.09.16	24.00	-	12,51	0,00	65,21	23,22	41,99	7,00	5,00	0,02	12,29	-	12,53	-	12,53	-	64,93	-	0,80	-	0,82			
Среднее	24.00	-	9,99	-	68,71	25,99	42,72	7,00	5,00	0,01	9,86	-	10,07	-	10,07	-	68,32	-	0,67	-	0,69			
Итого	720.00	-	299,82	0,00	299,82	0,00	299,82	0,00	299,82	0,40	295,81	0,00	302,18	0,00	302,18	0,00	302,18	0,00	20,20	0,00	0,00	20,59		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.08.16 08:00	10862,35	8905,98	2044,34	-	2091,09	-	368,05	-	-
	23.09.16 03:00	11261,98	8905,98	2339,99	-	2393,11	-	388,62	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

15,27 °C = 4,52 Гкал;
 16,08 Гкал;
 302,18 куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТА

ИнфраХит Монтаж
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ИнфраХит Монтаж
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ИнфраХит Монтаж
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Филиал «Энергосбыт»
 Управляющая организация
 Отдел учета энергии КУУЭ
 29 СЕН 2016