Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	9,31	6,30	3,01	69,41	51,49	17,92	7,00	5,00	0,12	3,01	-	-	3,02	-	3,02	-	67,17	-	0,20			0,32
25.08.16	24,00	-	8,31	5,39	2,92	69,25	51,43	17,82	7,00	5,00	0,10	2,92	-	-	2,93	-	2,93	-	66,33	-	0,20			0,30
26.08.16	24,00	-	9,48	6,32	3,16	69,08	51,53	17,55	7,00	5,00	0,12	3,16	-	-	3,19	-	3,19	-	65,92	-	0,21			0,33
27.08.16	24,00	-	10,71	7,09	3,62	69,33	51,82	17,51	7,00	5,00	0,13	3,62	-	-	3,65	-	3,65	-	67,59	-	0,24			0,38
28.08.16	24,00	-	11,51	7,48	4,03	69,30	50,99	18,31	7,00	5,00	0,14	4,03	-	-	4,09	-	4,09	-	67,51	-	0,27			0,42
29.08.16	24,00	-	10,60	7,13	3,47	69,10	50,78	18,32	7,00	5,00	0,14	3,47	-	-	3,50	-	3,50	-	67,66	-	0,23			0,37
30.08.16	24,00	-	10,02	6,74	3,28	68,74	50,95	17,79	7,00	5,00	0,13	3,28	-	-	3,30	-	3,30	-	66,43	-	0,22			0,35
31.08.16	24,00	-	11,41	7,36	4,05	68,94	50,71	18,23	7,00	5,00	0,14	4,05	-	-	4,11	-	4,11	-	67,08	-	0,27			0,41
01.09.16	24,00	-	10,46	6,79	3,67	69,12	51,45	17,67	7,00	5,00	0,13	3,67	-	-	3,69	-	3,69	-	66,98	-	0,25			0,37
02.09.16	24,00	-	9,80	6,57	3,23	69,48	51,84	17,64	7,00	5,00	0,12	3,23	-	-	3,25	-	3,25	-	67,31	-	0,22			0,34
03.09.16	24,00	-	10,57	7,23	3,34	69,11	51,55	17,56	7,00	5,00	0,13	3,34	-	-	3,35	-	3,35	-	67,65	-	0,23			0,36
04.09.16	24,00	-	11,61	7,63	3,98	68,77	51,49	17,28	7,00	5,00	0,14	3,98	-	-	4,02	-	4,02	-	66,77	-	0,27			0,41
05.09.16	24,00	-	11,64	7,93	3,71	69,39	51,82	17,57	7,00	5,00	0,15	3,71	-	-	3,73	-	3,73	-	67,73	-	0,25			0,40
06.09.16	24,00	-	11,25	7,59	3,66	68,62	51,38	17,24	7,00	5,00	0,14	3,66	-	-	3,69	-	3,69	-	67,00	-	0,25			0,38
07.09.16	24,00	-	10,55	6,92	3,63	69,11	51,70	17,41	7,00	5,00	0,12	3,63	-	-	3,67	-	3,67	-	67,69	-	0,25			0,37
08.09.16	24,00	-	11,39	7,34	4,05	68,85	51,13	17,72	7,00	5,00	0,14	4,05	-	-	4,09	-	4,09	-	67,34	-	0,27			0,41
09.09.16	24,00	-	9,54	6,66	2,88	68,95	51,41	17,54	7,00	5,00	0,12	2,88	-	-	2,89	-	2,89	-	67,05	-	0,19			0,32
10.09.16	24,00	-	10,33	8,22	2,11	68,96	51,64	17,32	7,00	5,00	0,15	2,11	-	-	2,11	-	2,11	-	66,34	-	0,14			0,29
11.09.16	24,00	-	11,17	8,96	2,21	68,70	51,85	16,85	7,00	5,00	0,16	2,21	-	-	2,21	-	2,21	-	66,64	-	0,15			0,30
12.09.16	24,00	-	12,21	10,27	1,94	69,03	52,09	16,94	7,00	5,00	0,18	1,94	-	-	1,94	-	1,94	-	67,17	-	0,13			0,31
13.09.16	24,00	-	11,76	9,55	2,21	67,35	50,58	16,77	7,00	5,00	0,16	2,21	-	-	2,21	-	2,21	-	65,37	-	0,14			0,31
14.09.16	24,00	-	11,26	9,27	1,99	68,99	50,96	18,03	7,00	5,00	0,17	1,99	-	-	1,99	-	1,99	-	66,07	-	0,13			0,30
15.09.16	24,00	-	11,06	9,07	1,99	68,79	50,94	17,85	7,00	5,00	0,17	1,99	-	-	1,99	-	1,99	-	65,41	-	0,13			0,30
16.09.16	24,00	-	9,90	7,85	2,05	68,87	50,69	18,18	7,00	5,00	0,15	2,05	-	-	2,05	-	2,05	-	64,60	-	0,13			0,28
17.09.16	24,00	-	13,39	10,80	2,59	69,05	50,53	18,52	7,00	5,00	0,20	2,59	-	-	2,59	-	2,59	-	67,76	-	0,18			0,38
18.09.16	24,00	-	11,53	8,88	2,65	68,68	50,25	18,43	7,00	5,00	0,17	2,65	-	-	2,65	-	2,65	-	66,40	-	0,18			0,35
19.09.16	24,00	-	10,71	8,58	2,13	68,67	50,05	18,62	7,00	5,00	0,17	2,13	-	-	2,13	-	2,13	-	66,45	-	0,14			0,31
20.09.16	24,00	-	12,77	10,13	2,64	67,38	49,41	17,97	7,00	5,00	0,19	2,64	-	-	2,64	-	2,64	-	65,86	-	0,17			0,36
21.09.16	24,00	-	11,99	9,26	2,73	63,58	46,46	17,12	7,00	5,00	0,17	2,73	-	-	2,75	-	2,75	-	61,42	-	0,17			0,33
22.09.16	24,00	-	11,60	9,11	2,49	65,17	46,75	18,42	7,00	5,00	0,17	2,49	-	-	2,49	-	2,49	-	62,90	-	0,16			0,33
Среднее	24,00	-	10,93	7,95	2,98	68,59	50,86	17,74	7,00	5,00	0,15	2,98	-	-	3,00	-	3,00	-	66,45	-	0,20	-	-	0,35
Итого	720,00		327,84	238,42	89,42						4,41	89,42	0,00	0,00	89,92	0,00	89,92	0,00			5,96	0,00	0,00	10,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 02:00	24136,87	20268,88	4057,79	-	4147,55	-	872,06	-	-
	23.09.16 03:00	24464,67	20269,00	4147,35	-	4237,61	-	894,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -1,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«___» _____ г.