

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Источник: Обуховский 3-д

Телефон:
 Договор: 8827.038.1
 Стр.п.адрес: Бульвар Красных Зорь 2
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассмотреть совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207177
 Подвал: тр.(М1):
 Орбит-тр.(М2):
 тр-д. ГВС(М3):
 тр-цирк. ГВС(М4):
 тр-подпитки(М5):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)*K2*(t1-t2)*K1
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Часовые и суточные архивы в файлах: ВКТ7-207177-(С)-0916.бт
 Режим (Секунда): 3001
 Gmin=0.1
 Gmax=45
 Gmin=0.1
 Gmax=45
 Gmin=0.087
 Gmax=30
 Gmin=0
 Gmax=0
 Qот=0.379
 Qот.пот.=
 Qгвс.ср=0.074
 Qгвс.ср=0.074
 Gот=114.24
 Gвент.=0
 Qгвс.пот.=0
 Gгвс.=29.52

Приборы УУТЭ поверены до
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н

Тхв, гр.С= 15,27

Учет отопления (ТВ-1)
 Qотопл Гкал
 P2 пк/см2
 P1 пк/см2
 dT, C
 T1, C
 T2, C
 dM, T
 M1, T
 M2, T
 M3, T
 M4, T
 dM, T
 V3 м.куб
 V4 м.куб
 dVгвс м.куб
 Vлоцл м.куб
 T3, C
 T4, C
 Qгвс общ. Гкал
 Qгвс.гвс Гкал
 Q общ. Гкал

Дата	Тп час	НС	M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1 пк/см2	P2 пк/см2	Qотопл Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3 м.куб	V4 м.куб	dVгвс м.куб	Vлоцл м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс.гвс Гкал	Q общ. Гкал
24.08.16	24.00	-	157.96	137.92	19.44	69.09	68.98	0.11	7.00	5.00	0.18	17.01	-	-	17.39	-	17.39	-	69.28	-	1.18	-	1.36
25.08.16	24.00	-	155.67	135.81	19.86	69.05	68.94	0.11	7.00	5.00	0.17	17.68	-	-	18.04	-	18.04	-	69.27	-	1.23	-	1.39
26.08.16	24.00	-	157.02	137.27	19.75	68.97	68.88	0.09	7.00	5.00	0.15	17.82	-	-	18.18	-	18.18	-	68.98	-	1.23	-	1.38
27.08.16	24.00	-	157.42	136.91	20.51	69.21	69.12	0.09	7.00	5.00	0.15	18.58	-	-	18.98	-	18.98	-	69.17	-	1.28	-	1.43
28.08.16	24.00	-	156.10	135.34	20.76	69.25	69.16	0.09	7.00	5.00	0.13	19.18	-	-	19.61	-	19.61	-	69.03	-	1.33	-	1.46
29.08.16	24.00	-	156.79	137.37	19.42	69.01	68.92	0.09	7.00	5.00	0.11	17.98	-	-	18.37	-	18.37	-	69.03	-	1.24	-	1.36
30.08.16	24.00	-	154.81	133.39	21.42	68.60	68.51	0.09	7.00	5.00	0.11	17.98	-	-	20.62	-	20.62	-	68.73	-	1.38	-	1.49
01.09.16	24.00	-	154.65	131.72	22.93	68.65	68.54	0.11	7.00	5.00	0.09	21.84	-	-	22.28	-	22.28	-	68.73	-	1.32	-	1.49
02.09.16	24.00	-	156.52	136.56	19.96	69.13	69.06	0.07	7.00	5.00	0.08	19.02	-	-	20.40	-	20.40	-	68.98	-	1.32	-	1.39
03.09.16	24.00	-	154.99	133.97	21.02	69.33	69.23	0.10	7.00	5.00	0.09	19.97	-	-	22.09	-	22.09	-	69.03	-	1.49	-	1.58
04.09.16	24.00	-	156.44	133.78	22.66	68.89	68.78	0.11	7.00	5.00	0.06	20.77	-	-	22.62	-	22.62	-	69.15	-	1.52	-	1.57
05.09.16	24.00	-	162.48	141.16	21.32	69.18	69.10	0.08	7.00	5.00	0.05	22.16	-	-	21.23	-	21.23	-	69.15	-	1.44	-	1.49
06.09.16	24.00	-	169.11	149.42	19.69	68.58	68.50	0.08	7.00	5.00	0.04	21.31	-	-	19.63	-	19.63	-	69.11	-	1.32	-	1.37
07.09.16	24.00	-	141.11	119.88	21.23	68.69	68.60	0.09	7.00	5.00	0.07	20.48	-	-	20.93	-	20.93	-	68.66	-	1.47	-	1.52
08.09.16	24.00	-	125.72	104.94	20.78	68.70	68.57	0.13	7.00	5.00	0.12	19.37	-	-	19.81	-	19.81	-	68.75	-	1.33	-	1.48
09.09.16	24.00	-	124.88	103.76	22.52	68.84	68.73	0.11	7.00	5.00	0.10	20.48	-	-	21.75	-	21.75	-	68.81	-	1.47	-	1.45
10.09.16	24.00	-	124.88	100.54	24.34	68.48	68.37	0.11	7.00	5.00	0.09	23.29	-	-	23.78	-	23.78	-	68.48	-	1.59	-	1.68
12.09.16	24.00	-	126.69	104.77	21.92	68.73	68.61	0.12	7.00	5.00	0.07	21.10	-	-	21.55	-	21.55	-	68.75	-	1.45	-	1.52
13.09.16	24.00	-	125.72	106.07	19.70	67.25	67.14	0.11	7.00	5.00	0.06	19.05	-	-	19.44	-	19.44	-	67.19	-	1.28	-	1.34
14.09.16	24.00	-	128.34	107.28	21.06	68.78	68.65	0.13	7.00	5.00	0.08	20.16	-	-	20.58	-	20.58	-	68.81	-	1.39	-	1.47
15.09.16	24.00	-	122.82	101.50	21.32	68.60	68.47	0.13	7.00	5.00	0.04	20.99	-	-	21.43	-	21.43	-	68.60	-	1.44	-	1.48
16.09.16	24.00	-	124.54	105.30	19.24	68.78	68.67	0.11	7.00	5.00	0.02	19.13	-	-	19.53	-	19.53	-	68.71	-	1.31	-	1.48
17.09.16	24.00	-	122.72	101.57	21.15	68.69	68.55	0.14	7.00	5.00	0.04	20.90	-	-	21.34	-	21.34	-	68.71	-	1.44	-	1.48
18.09.16	24.00	-	116.05	98.80	24.69	68.54	68.41	0.13	7.00	5.00	0.05	24.27	-	-	24.77	-	24.77	-	68.51	-	1.66	-	1.71
20.09.16	24.00	-	108.23	85.86	22.37	67.49	67.44	0.05	7.00	5.00	0.04	21.99	-	-	22.45	-	22.45	-	68.51	-	1.51	-	1.55
21.09.16	24.00	-	111.18	86.44	24.74	63.66	63.56	0.10	7.00	5.00	0.06	24.02	-	-	22.46	-	22.46	-	67.09	-	1.48	-	1.52
22.09.16	24.00	-	108.88	55.99	52.89	64.41	58.52	5.89	7.00	5.00	0.06	24.03	-	-	24.48	-	24.48	-	63.56	-	1.53	-	1.59
Среднее	24.00	-	140.29	117.84	22.45	68.42	68.13	0.30	7.00	5.00	0.16	20.48	-	-	20.91	-	20.91	-	64.88	-	1.43	-	3.74
Итого	720.00	-	4208.64	3535.24	673.40	-	-	-	-	-	4.75	614.34	0.00	0.00	627.29	0.00	627.29	0.00	68.44	-	42.04	0.00	46.79

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(куб.м)	V4(куб.м)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тр.в.ч
	24.08.16 02:00	491.85	507.72	-	-	518.34	-	32.44	-	-
	23.09.16 03:00	886.18	723.06	1122.63	-	1146.21	-	30.69	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

15,27 °C = -9,38 Гкал
 37,41 Гкал
 627,29 куб.м.

ООО «ИнфраХит-Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТА

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ
 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ

Генеральный директор ООО «ИнфраХит-Монтаж»
 [Подпись]

Генеральный директор ООО «Энергосбыт»
 [Подпись]

29 СЕН 2016