Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Код УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	78,63	61,16	17,47	67,45	67,07	0,38	7,00	5,00	0,14	15,89	-	-	16,21	-	16,21	-	67,29	-	1,07			1,21
25.08.16	24,00	-	77,76	60,76	17,00	67,53	67,13	0,40	7,00	5,00	0,11	15,84	-	-	16,15	-	16,15	-	67,37	-	1,07			1,18
26.08.16	24,00	-	78,57	61,16	17,41	67,49	67,13	0,36	7,00	5,00	0,13	15,98	-	-	16,29	-	16,29	-	67,22	-	1,07			1,20
27.08.16	24,00	-	78,65	61,41	17,24	67,73	67,38	0,35	7,00	5,00	0,12	15,92	-	-	16,26	-	16,26	-	67,42	-	1,07			1,19
28.08.16	24,00	-	81,50	60,82	20,68	67,80	67,44	0,36	7,00	5,00	0,09	19,86	-	-	20,28	-	20,28	-	67,53	-	1,34			1,43
29.08.16	24,00	-	80,56	61,04	19,52	67,63	67,24	0,39	7,00	5,00	0,09	18,69	-	-	19,06	-	19,06	-	67,39	-	1,26			1,35
30.08.16	24,00	-	78,70	59,90	18,80	67,19	66,82	0,37	7,00	5,00	0,11	17,55	-	-	17,91	-	17,91	-	66,95	-	1,18			1,29
31.08.16	24,00	-	79,53	60,32	19,21	67,21	66,82	0,39	7,00	5,00	0,09	18,40	-	-	18,78	-	18,78	-	67,02	-	1,23			1,32
01.09.16	24,00	-	80,72	61,34	19,38	67,64	67,30	0,34	7,00	5,00	0,13	17,87	-	-	18,23	-	18,23	-	67,29	-	1,20			1,34
02.09.16	24,00	-	79,15	60,86	18,29	67,87	67,50	0,37	7,00	5,00	0,10	17,22	-	-	17,54	-	17,54	-	67,59	-	1,16			1,27
03.09.16	24,00	-	78,91	61,42	17,49	67,46	67,08	0,38	7,00	5,00	0,08	16,72	-	-	17,07	-	17,07	-	67,28	-	1,13			1,21
04.09.16	24,00	-	81,90	60,57	21,33	67,27	66,90	0,37	7,00	5,00	0,07	20,69	-	-	21,12	-	21,12	-	67,01	-	1,39			1,46
05.09.16	24,00	-	81,54	62,37	19,17	67,78	67,42	0,36	7,00	5,00	0,10	18,24	-	-	18,63	-	18,63	-	67,52	-	1,23			1,33
06.09.16	24,00	-	84,27	64,99	19,28	67,25	66,91	0,34	7,00	5,00	0,10	18,22	-	-	18,59	-	18,59	-	66,97	-	1,22			1,32
07.09.16	24,00	-	81,33	63,65	17,68	67,67	67,32	0,35	7,00	5,00	0,11	16,59	-	-	16,93	-	16,93	-	67,38	-	1,12			1,22
08.09.16	24,00	-	80,86	62,39	18,47	67,35	67,00	0,35	7,00	5,00	0,10	17,39	-	-	17,74	-	17,74	-	67,08	-	1,17			1,27
09.09.16	24,00	-	80,87	62,97	17,90	67,49	67,13	0,36	7,00	5,00	0,10	16,89	-	-	17,22	-	17,22	-	67,25	-	1,14			1,23
10.09.16	24,00	-	82,52	62,86	19,66	67,62	67,28	0,34	7,00	5,00	0,11	18,42	-	-	18,83	-	18,83	-	67,30	-	1,24			1,36
11.09.16	24,00	-	82,04	61,76	20,28	67,30	66,96	0,34	7,00	5,00	0,10	19,17	-	-	19,54	-	19,54	-	67,01	-	1,28			1,39
12.09.16	24,00	-	81,73	63,48	18,25	67,54	67,20	0,34	7,00	5,00	0,10	17,21	-	-	17,56	-	17,56	-	67,22	-	1,16			1,26
13.09.16	24,00	-	83,22	63,61	19,61	66,09	65,81	0,28	7,00	5,00	0,10	18,54	-	-	18,91	-	18,91	-	65,64	-	1,22			1,32
14.09.16	24,00	-	83,42	64,85	18,57	67,57	67,22	0,35	7,00	5,00	0,10	17,51	-	-	17,87	-	17,87	-	67,29	-	1,18			1,28
15.09.16	24,00	-	81,84	64,39	17,45	67,39	67,04	0,35	7,00	5,00	0,12	16,15	-	-	16,51	-	16,51	-	67,15	-	1,09			1,20
16.09.16	24,00	-	80,70	63,08	17,62	67,54	67,19	0,35	7,00	5,00	0,13	16,16	-	-	16,46	-	16,46	-	67,24	-	1,09			1,22
17.09.16	24,00	-	80,82	61,61	19,21	67,42	67,06	0,36	7,00	5,00	0,12	17,87	-	-	18,24	-	18,24	-	67,11	-	1,20			1,32
18.09.16	24,00	-	84,17	61,29	22,88	67,31	66,94	0,37	7,00	5,00	0,11	21,70	-	-	22,15	-	22,15	-	67,02	-	1,45			1,57
19.09.16	24,00	-	78,34	58,22	20,12	67,15	66,77	0,38	7,00	5,00	0,10	19,10	-	-	19,49	-	19,49	-	66,87	-	1,28			1,38
20.09.16	24,00	-	72,24	54,60	17,64	66,13	65,81	0,32	7,00	5,00	0,09	16,67	-	-	16,99	-	16,99	-	65,55	-	1,09			1,19
21.09.16	24,00	-	78,31	57,55	20,76	62,55	62,21	0,34	7,00	5,00	0,10	19,69	-	-	20,05	-	20,05	-	62,22	-	1,22			1,32
22.09.16	24,00	-	80,05	59,42	20,63	63,27	62,82	0,45	7,00	5,00	0,13	19,09	-	-	19,44	-	19,44	-	63,29	-	1,21			1,34
Среднее	24,00	-	80,43	61,46	18,97	67,09	66,73	0,36	7,00	5,00	0,11	17,84	-	-	18,20	-	18,20	-	66,82	-	1,19	-	-	1,30
Итого	720,00		2412,85	1843,85	569,00						3,15	535,24	0,00	0,00	546,05	0,00	546,05	0,00			35,77	0,00	0,00	38,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 15,27 °C = -8,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **546,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«___» _____ г.