Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,12

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	105,42	93,59	11,83	66,41	66,27	0,14	7,00	5,00	0,00	12,66	-	-	12,92	-	12,92	-	66,23	-	0,84			0,84
25.08.16	24,00	-	104,60	92,57	12,03	66,39	66,25	0,14	7,00	5,00	0,00	12,87	-	-	13,11	-	13,11	-	66,15	-	0,85			0,85
26.08.16	24,00	-	104,73	93,24	11,49	66,29	66,17	0,12	7,00	5,00	0,00	12,31	-	-	12,55	-	12,55	-	65,95	-	0,81			0,81
27.08.16	24,00	-	105,81	93,41	12,40	66,53	66,41	0,12	7,00	5,00	0,00	13,18	-	-	13,43	-	13,43	-	66,21	-	0,87			0,87
28.08.16	24,00	-	106,06	92,54	13,52	66,55	66,42	0,13	7,00	5,00	0,00	14,31	-	-	14,58	-	14,58	-	66,22	-	0,95			0,95
29.08.16	24,00	-	106,95	93,01	13,94	66,43	66,29	0,14	7,00	5,00	0,00	14,67	-	-	14,94	-	14,94	-	66,13	-	0,97			0,97
30.08.16	24,00	-	105,74	91,76	13,98	66,03	65,90	0,13	7,00	5,00	0,00	14,76	-	-	15,04	-	15,04	-	65,75	-	0,97			0,97
31.08.16	24,00	-	106,27	91,56	14,71	66,00	65,87	0,13	7,00	5,00	0,00	15,39	-	-	15,68	-	15,68	-	65,76	-	1,01			1,01
01.09.16	24,00	-	106,63	92,99	13,64	66,44	66,31	0,13	7,00	5,00	0,00	14,06	-	-	14,35	-	14,35	-	66,12	-	0,93			0,93
02.09.16	24,00	-	106,28	91,95	14,33	66,61	66,47	0,14	7,00	5,00	0,02	14,38	-	-	14,65	-	14,65	-	66,37	-	0,96			0,97
03.09.16	24,00	-	106,64	92,72	13,92	66,29	66,15	0,14	7,00	5,00	0,01	14,06	-	-	14,36	-	14,36	-	66,06	-	0,93			0,94
04.09.16	24,00	-	107,88	91,73	16,15	66,06	65,94	0,12	7,00	5,00	0,01	16,26	-	-	16,57	-	16,57	-	65,76	-	1,07			1,08
05.09.16	24,00	-	98,57	82,49	16,08	61,95	62,31	-0,36	7,00	5,00	0,00	17,80	-	-	18,09	-	18,09	-	59,50	-	1,06			1,06
06.09.16	24,00	-	86,43	72,91	13,52	67,99	67,60	0,39	7,00	5,00	0,03	13,46	-	-	13,74	-	13,74	-	68,65	-	0,93			0,95
07.09.16	24,00	-	87,65	73,31	14,34	73,24	72,97	0,27	7,00	5,00	0,06	13,92	-	-	14,24	-	14,24	-	73,16	-	1,02			1,07
08.09.16	24,00	-	83,19	70,57	12,62	73,04	72,85	0,19	7,00	5,00	0,05	12,26	-	-	12,54	-	12,54	-	72,38	-	0,89			0,94
09.09.16	24,00	-	82,24	69,82	12,42	71,73	71,49	0,24	7,00	5,00	0,03	12,26	-	-	12,54	-	12,54	-	71,42	-	0,88			0,91
10.09.16	24,00	-	86,03	71,95	14,08	73,46	73,19	0,27	7,00	5,00	0,03	13,96	-	-	14,30	-	14,30	-	73,29	-	1,02			1,06
11.09.16	24,00	-	82,65	68,99	13,66	74,63	74,34	0,29	7,00	5,00	0,04	13,45	-	-	13,79	-	13,79	-	74,41	-	1,00			1,04
12.09.16	24,00	-	82,25	68,75	13,50	75,54	75,24	0,30	7,00	5,00	0,04	13,28	-	-	13,62	-	13,62	-	75,27	-	1,00			1,04
13.09.16	24,00	-	75,23	61,71	13,52	75,81	75,48	0,33	7,00	5,00	0,05	13,18	-	-	13,51	-	13,51	-	75,53	-	1,00			1,05
14.09.16	24,00	-	76,00	62,71	13,29	75,86	75,54	0,32	7,00	5,00	0,07	12,84	-	-	13,17	-	13,17	-	75,57	-	0,97			1,03
15.09.16	24,00	-	74,78	62,02	12,76	75,64	75,32	0,32	7,00	5,00	0,08	12,13	-	-	12,45	-	12,45	-	75,24	-	0,91			0,99
16.09.16	24,00	-	76,08	61,93	14,15	74,70	74,43	0,27	7,00	5,00	0,07	13,58	-	-	13,90	-	13,90	-	74,18	-	1,01			1,08
17.09.16	24,00	-	76,80	63,03	13,77	73,23	72,89	0,34	7,00	5,00	0,06	13,26	-	-	13,57	-	13,57	-	73,13	-	0,97			1,03
18.09.16	24,00	-	71,38	56,75	14,63	73,48	73,15	0,33	7,00	5,00	0,05	14,34	-	-	14,66	-	14,66	-	73,24	-	1,05			1,10
19.09.16	24,00	-	85,44	69,15	16,29	69,71	69,58	0,13	7,00	5,00	0,04	16,12	-	-	16,46	-	16,46	-	69,04	-	1,11			1,15
20.09.16	24,00	-	81,22	65,44	15,78	66,32	66,22	0,10	7,00	5,00	0,02	15,70	-	-	16,01	-	16,01	-	65,66	-	1,03			1,06
21.09.16	24,00	-	82,46	67,37	15,09	62,52	62,29	0,23	7,00	5,00	0,04	14,90	-	-	15,17	-	15,17	-	62,06	-	0,92			0,96
22.09.16	24,00	-	75,79	59,75	16,04	62,85	62,73	0,12	7,00	5,00	0,02	16,01	-	-	16,30	-	16,30	-	62,27	-	1,00			1,02
Среднее	24,00	-	91,24	77,32	13,92	69,26	69,07	0,19	7,00	5,00	0,03	14,05	-	-	14,34	-	14,34	-	68,89	-	0,96	-	-	0,99
Итого	720,00		2737,20	2319,72	417,48						0,82	421,36	0,00	0,00	430,24	0,00	430,24	0,00			28,92	0,00	0,00	29,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.08.16 03:00	51997,35	42321,82	12482,30	-	12751,92	-	1620,12	-	
23.09.16 05:00	54736,13	44643,12	12903,66	-	13182,15	-	1649,51	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °С = -5,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **430,24** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.